

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сивкова ул, д. 25 (2.1 МКД (ООО "ПРОФКОМ"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115462

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 325571

Подача:

ПРЭМ SN 325327

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 23295г

КТСП-Н SN 23295х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
02.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
03.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
04.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
05.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
06.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
07.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
08.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
09.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
10.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
11.08.2022	21.99	21.55	0.44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	7.0	2.0	*
12.08.2022	21.40	21.33	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	23.0	1.0	*
13.08.2022	21.38	21.35	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
14.08.2022	20.06	20.02	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
15.08.2022	19.98	19.85	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
16.08.2022	19.69	19.58	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
17.08.2022	19.54	19.51	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
18.08.2022	19.35	19.37	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	22.0	2.0	*
19.08.2022	18.62	18.67	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
20.08.2022	19.04	19.05	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
21.08.2022	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
22.08.2022	19.78	19.74	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
23.08.2022	19.82	19.75	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
24.08.2022	20.00	19.95	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
25.08.2022	20.40	20.30	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
26.08.2022	19.88	22.34	-2.46	0.42	0.44	-2.56	0.42	0.43	-2.57	-0.01	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
27.08.2022	20.44	20.52	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
28.08.2022	20.11	19.48	0.63	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
29.08.2022	67.38	51.50	15.88	7.08	7.08	0.06	6.93	6.99	-0.76	-0.05	0.00	0.00	0.106	24.0	0.0	*
30.08.2022	66.26	60.16	6.10	16.96	17.00	-0.23	16.62	16.71	-0.55	-0.09	0.00	0.00	0.098	24.0	0.0	*
31.08.2022	64.69	52.60	12.09	10.51	10.38	1.31	10.31	10.24	0.71	0.07	0.00	0.00	0.125	24.0	0.0	*
Средние:	26.64	25.06	1.58	---	---	9.46	---	---	9.37	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	34.98	34.89	---	34.29	34.37	---	-0.08	---	---	0.329	484.0	5.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
10.08.2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	0.0
31.08.2022	34.98	34.89	34.29	34.37	-0.08	0.329	484.0	5.0
Итого:	34.98	34.89	34.29	34.37	-0.08	0.329	484.0	5.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сивкова ул, д. 25 (2.1 МКД (ООО "ПРОФКОМ"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115462

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 325571

Подача:

ПРЭМ SN 325327

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 23295г

КТСП-Н SN 23295х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2022	65.46	56.32	9.14	24.44	24.25	0.78	23.96	23.89	0.32	0.08	0.00	0.00	0.219	24.0	0.0	
02.09.2022	66.63	56.90	9.73	23.80	23.61	0.80	23.31	23.25	0.27	0.06	0.00	0.00	0.227	24.0	0.0	
03.09.2022	65.64	55.02	10.62	19.14	18.92	1.15	18.76	18.64	0.63	0.12	0.00	0.00	0.200	24.0	0.0	
04.09.2022	64.58	46.19	18.39	15.66	15.37	1.84	15.35	15.21	0.97	0.15	0.00	0.00	0.283	24.0	0.0	
05.09.2022	65.11	50.04	15.07	16.01	15.72	1.80	15.70	15.54	1.02	0.16	0.00	0.00	0.237	24.0	0.0	
06.09.2022	65.62	52.28	13.34	18.95	18.67	1.48	18.57	18.43	0.80	0.15	0.00	0.00	0.248	24.0	0.0	
07.09.2022	65.82	54.02	11.80	21.88	21.61	1.24	21.45	21.31	0.64	0.14	0.00	0.00	0.253	24.0	0.0	
08.09.2022	67.83	54.83	13.00	21.89	21.60	1.32	21.43	21.29	0.64	0.14	0.00	0.00	0.279	24.0	0.0	
09.09.2022	68.41	54.53	13.88	21.66	21.37	1.34	21.20	21.07	0.62	0.13	0.00	0.00	0.295	24.0	0.0	
10.09.2022	66.75	52.85	13.90	19.24	18.96	1.51	18.85	18.70	0.81	0.15	0.00	0.00	0.262	24.0	0.0	
11.09.2022	67.15	52.99	14.16	19.64	19.35	1.52	19.24	19.09	0.81	0.16	0.00	0.00	0.273	24.0	0.0	
12.09.2022	67.25	53.94	13.31	18.34	18.06	1.54	17.96	17.81	0.85	0.15	0.00	0.00	0.239	24.0	0.0	
13.09.2022	65.58	48.70	16.88	15.74	15.43	1.98	15.43	15.25	1.17	0.18	0.00	0.00	0.261	24.0	0.0	
14.09.2022	68.12	56.31	11.81	21.88	21.58	1.36	21.42	21.25	0.76	0.16	0.00	0.00	0.253	24.0	0.0	
15.09.2022	67.75	55.38	12.37	22.02	21.71	1.42	21.56	21.39	0.77	0.17	0.00	0.00	0.267	24.0	0.0	
16.09.2022	66.97	54.56	12.41	19.73	19.43	1.53	19.32	19.15	0.91	0.18	0.00	0.00	0.240	24.0	0.0	
17.09.2022	67.40	55.24	12.16	20.47	20.17	1.48	20.04	19.87	0.85	0.17	0.00	0.00	0.244	24.0	0.0	
18.09.2022	67.59	53.85	13.74	20.26	19.95	1.54	19.83	19.67	0.84	0.17	0.00	0.00	0.274	24.0	0.0	
19.09.2022	66.17	53.31	12.86	22.38	22.07	1.42	21.93	21.77	0.75	0.16	0.00	0.00	0.282	24.0	0.0	
20.09.2022	67.85	60.50	7.35	37.52	37.23	0.79	36.74	36.59	0.39	0.14	0.00	0.00	0.270	24.0	0.0	
21.09.2022	69.29	62.40	6.89	39.68	39.37	0.80	38.82	38.66	0.41	0.16	0.00	0.00	0.268	24.0	0.0	
22.09.2022	66.77	58.41	8.36	30.43	30.13	0.99	29.81	29.65	0.55	0.16	0.00	0.00	0.250	24.0	0.0	
23.09.2022	67.90	59.44	8.46	28.07	27.78	1.03	27.48	27.32	0.58	0.16	0.00	0.00	0.233	24.0	0.0	
24.09.2022	67.28	55.75	11.53	23.45	23.15	1.29	22.96	22.80	0.69	0.16	0.00	0.00	0.265	24.0	0.0	
25.09.2022	65.35	54.94	10.41	27.74	27.47	0.99	27.19	27.07	0.46	0.13	0.00	0.00	0.283	24.0	0.0	
26.09.2022	66.77	57.21	9.56	33.94	33.56	1.11	33.24	33.04	0.62	0.21	0.00	0.00	0.318	24.0	0.0	
27.09.2022	68.93	60.71	8.22	35.26	34.89	1.06	34.49	34.28	0.61	0.21	0.00	0.00	0.284	24.0	0.0	
28.09.2022	70.20	61.57	8.63	35.09	34.71	1.07	34.30	34.10	0.59	0.20	0.00	0.00	0.297	24.0	0.0	
29.09.2022	68.54	48.34	20.20	34.46	35.25	-2.27	33.72	34.83	-3.26	-1.12	0.00	0.00	0.675	24.0	0.0	
30.09.2022	70.15	36.17	33.98	36.39	35.58	2.25	35.58	35.35	0.63	0.22	0.00	0.00	1.208	24.0	0.0	
Средние:	67.16	54.42	12.74	---	---	1.21	---	---	0.56	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	745.14	736.92	---	729.64	726.25	---	3.39	---	---	9.185	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2022	34.98	34.89	34.29	34.37	-0.08	0.329	484.0	5.0
30.09.2022	780.12	771.81	763.92	760.62	3.31	9.514	1204.0	5.0
Итого:	745.14	736.92	729.64	726.25	3.39	9.185	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сивкова ул, д. 25 (2.1 МКД (ООО "ПРОФКОМ"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115462

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 325571

Обратка: ПРЭМ SN 325327

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 23295г

КТСП-Н SN 23295х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2022	69.61	35.43	34.18	38.61	37.94	1.76	37.76	37.70	0.15	0.06	0.00	0.00	1.289	24.0	0.0	
02.10.2022	69.98	38.36	31.62	41.10	40.40	1.72	40.19	40.11	0.19	0.08	0.00	0.00	1.269	24.0	0.0	
03.10.2022	69.33	39.23	30.10	43.95	43.19	1.74	42.99	42.87	0.28	0.12	0.00	0.00	1.292	24.0	0.0	
04.10.2022	70.06	40.97	29.09	46.01	45.27	1.60	44.98	44.90	0.17	0.08	0.00	0.00	1.307	24.0	0.0	
05.10.2022	69.71	41.78	27.93	49.63	47.93	3.48	48.54	47.52	2.11	1.01	0.00	0.00	1.356	24.0	0.0	
06.10.2022	69.25	39.97	29.28	46.25	45.54	1.55	45.24	45.19	0.13	0.06	0.00	0.00	1.323	24.0	0.0	
07.10.2022	68.74	36.37	32.37	35.23	34.63	1.74	34.48	34.40	0.21	0.07	0.00	0.00	1.115	24.0	0.0	
08.10.2022	69.24	36.48	32.76	35.01	34.41	1.74	34.25	34.18	0.19	0.07	0.00	0.00	1.120	24.0	0.0	
09.10.2022	68.85	33.99	34.86	32.55	31.94	1.89	31.85	31.76	0.27	0.09	0.00	0.00	1.109	24.0	0.0	
10.10.2022	68.97	34.94	34.03	34.31	33.62	2.02	33.56	33.42	0.42	0.14	0.00	0.00	1.141	24.0	0.0	
11.10.2022	68.84	36.13	32.71	36.14	35.25	2.50	35.36	35.02	0.97	0.34	0.00	0.00	1.155	24.0	0.0	
12.10.2022	69.50	35.18	34.32	36.05	35.23	2.29	35.26	35.02	0.68	0.24	0.00	0.00	1.209	24.0	0.0	
13.10.2022	69.31	37.04	32.27	37.23	36.52	1.91	36.42	36.27	0.39	0.14	0.00	0.00	1.174	24.0	0.0	
14.10.2022	69.18	35.95	33.23	32.65	32.03	1.93	31.94	31.83	0.35	0.11	0.00	0.00	1.060	24.0	0.0	
15.10.2022	69.38	35.24	34.14	32.91	32.29	1.90	32.19	32.10	0.31	0.10	0.00	0.00	1.098	24.0	0.0	
16.10.2022	67.54	32.92	34.62	30.89	30.32	1.86	30.24	30.15	0.29	0.09	0.00	0.00	1.046	24.0	0.0	
17.10.2022	68.38	34.21	34.17	31.06	30.47	1.92	30.40	30.30	0.33	0.10	0.00	0.00	1.037	24.0	0.0	
18.10.2022	68.07	32.26	35.81	26.31	25.79	1.99	25.76	25.66	0.36	0.09	0.00	0.00	0.921	24.0	0.0	
19.10.2022	67.94	29.25	38.69	24.76	24.24	2.13	24.24	24.14	0.42	0.10	0.00	0.00	0.937	24.0	0.0	
20.10.2022	68.07	30.04	38.03	23.41	22.91	2.13	22.91	22.81	0.43	0.10	0.00	0.00	0.870	24.0	0.0	
21.10.2022	68.58	31.36	37.22	27.46	26.92	1.97	26.87	26.79	0.28	0.08	0.00	0.00	0.998	24.0	0.0	
22.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.10.2022	70.40	30.97	39.43	30.98	30.35	2.05	30.29	30.21	0.26	0.08	0.00	0.00	1.192	24.0	0.0	
24.10.2022	70.43	32.07	38.36	32.68	32.03	2.01	31.95	31.87	0.24	0.08	0.00	0.00	1.224	24.0	0.0	
25.10.2022	71.17	33.36	37.81	33.99	33.33	1.99	33.22	33.15	0.22	0.07	0.00	0.00	1.254	24.0	0.0	
26.10.2022	71.11	34.04	37.07	34.31	33.65	1.95	33.53	33.46	0.21	0.07	0.00	0.00	1.241	24.0	0.0	
27.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.10.2022	70.26	33.56	36.70	35.52	34.86	1.90	34.73	34.67	0.18	0.06	0.00	0.00	1.273	24.0	0.0	
29.10.2022	69.13	32.87	36.26	34.50	33.86	1.87	33.75	33.68	0.19	0.07	0.00	0.00	1.222	24.0	0.0	
30.10.2022	69.64	32.14	37.50	35.72	35.02	1.99	34.93	34.84	0.26	0.09	0.00	0.00	1.308	25.0	0.0	
31.10.2022	69.45	32.48	36.97	34.80	34.09	2.05	34.04	33.92	0.36	0.12	0.00	0.00	1.257	24.0	0.0	
Средние:	69.31	34.78	34.54	---	---	1.99	---	---	0.38	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1014.02	994.02	---	991.84	987.93	---	3.90	---	---	33.796	697.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.09.2022	780.12	771.81	763.92	760.62	3.31	9.514	1204.0	5.0
31.10.2022	1860.81	1831.27	1820.96	1813.63	7.33	45.668	1949.0	5.0
Итого:	1080.69	1059.46	1057.04	1053.01	4.03	36.153	745.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сивкова ул, д. 25 (2.1 МКД (ООО "ПРОФКОМ"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115462

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРЭМ SN 325571

Обратка: ПРЭМ SN 325327

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 23295г

КТСП-Н SN 23295х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2022	68.64	32.39	36.25	30.30	29.66	2.13	29.65	29.50	0.49	0.14	0.00	0.00	1.073	24.0	0.0	
02.11.2022	68.53	32.15	36.38	32.38	31.73	2.02	31.68	31.57	0.37	0.12	0.00	0.00	1.151	24.0	0.0	
03.11.2022	69.03	33.49	35.54	34.35	33.72	1.87	33.61	33.53	0.24	0.08	0.00	0.00	1.193	24.0	0.0	
04.11.2022	71.57	34.77	36.80	35.21	34.51	2.00	34.40	34.31	0.25	0.09	0.00	0.00	1.264	24.0	0.0	
05.11.2022	71.82	32.41	39.41	34.39	33.66	2.14	33.59	33.49	0.31	0.10	0.00	0.00	1.322	24.0	0.0	
06.11.2022	71.69	32.66	39.03	33.83	33.10	2.18	33.05	32.93	0.35	0.12	0.00	0.00	1.288	24.0	0.0	
07.11.2022	70.70	32.41	38.29	33.11	32.41	2.14	32.36	32.24	0.37	0.12	0.00	0.00	1.237	24.0	0.0	
08.11.2022	70.48	31.60	38.88	31.89	31.20	2.20	31.18	31.05	0.41	0.13	0.00	0.00	1.210	24.0	0.0	
09.11.2022	70.45	31.28	39.17	33.26	32.53	2.24	32.51	32.37	0.44	0.14	0.00	0.00	1.272	24.0	0.0	
10.11.2022	70.76	33.01	37.75	33.54	32.81	2.20	32.78	32.64	0.45	0.15	0.00	0.00	1.236	24.0	0.0	
11.11.2022	70.73	35.32	35.41	35.66	34.93	2.07	34.85	34.71	0.39	0.14	0.00	0.00	1.233	24.0	0.0	
12.11.2022	70.90	34.44	36.46	36.45	35.72	2.04	35.62	35.51	0.32	0.11	0.00	0.00	1.298	24.0	0.0	
13.11.2022	70.79	33.94	36.85	35.33	34.59	2.11	34.53	34.39	0.39	0.13	0.00	0.00	1.271	24.0	0.0	
14.11.2022	74.54	33.58	40.96	33.22	32.39	2.54	32.39	32.21	0.57	0.18	0.00	0.00	1.326	24.0	0.0	
15.11.2022	86.25	37.58	48.67	35.55	34.33	3.49	34.41	34.10	0.91	0.31	0.00	0.00	1.674	24.0	0.0	
16.11.2022	91.87	47.70	44.17	54.72	52.90	3.38	52.75	52.31	0.84	0.44	0.00	0.00	2.332	24.0	0.0	
17.11.2022	96.14	55.51	40.63	75.52	73.00	3.39	72.58	71.94	0.89	0.65	0.00	0.00	2.953	24.0	0.0	
18.11.2022	99.64	59.45	40.19	79.95	77.31	3.36	76.64	76.03	0.80	0.61	0.00	0.00	3.087	23.0	1.0	*
19.11.2022	99.42	60.43	38.99	82.61	79.69	3.60	79.20	78.33	1.10	0.87	0.00	0.00	3.095	24.0	0.0	
20.11.2022	101.29	60.09	41.20	84.86	81.67	3.83	81.25	80.29	1.18	0.96	0.00	0.00	3.356	24.0	0.0	
21.11.2022	99.14	60.45	38.69	85.49	82.42	3.66	81.99	81.02	1.19	0.97	0.00	0.00	3.180	24.0	0.0	
22.11.2022	92.32	58.12	34.20	85.47	82.77	3.21	82.37	81.46	1.11	0.91	0.00	0.00	2.821	24.0	0.0	
23.11.2022	90.06	55.20	34.86	82.27	79.74	3.11	79.41	78.59	1.03	0.81	0.00	0.00	2.772	24.0	0.0	
24.11.2022	92.90	57.76	35.14	85.49	82.77	3.23	82.35	81.47	1.07	0.88	0.00	0.00	2.898	24.0	0.0	
25.11.2022	99.25	59.19	40.06	81.13	78.16	3.72	77.79	76.88	1.18	0.91	0.00	0.00	3.123	24.0	0.0	
26.11.2022	100.24	60.72	39.52	84.64	81.61	3.64	81.10	80.21	1.11	0.89	0.00	0.00	3.213	24.0	0.0	
27.11.2022	100.60	60.72	39.88	85.22	82.17	3.64	81.63	80.76	1.07	0.87	0.00	0.00	3.264	24.0	0.0	
28.11.2022	98.99	59.81	39.18	82.86	80.03	3.48	79.47	78.69	0.99	0.78	0.00	0.00	3.121	24.0	0.0	
29.11.2022	102.58	59.62	42.96	80.16	77.25	3.70	76.67	75.96	0.92	0.70	0.00	0.00	3.303	24.0	0.0	
30.11.2022	97.42	56.10	41.32	71.01	68.73	3.27	68.18	67.70	0.71	0.48	0.00	0.00	2.821	24.0	0.0	
Средние:	84.62	45.73	38.89	---	---	2.85	---	---	0.72	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1709.87	1657.51	---	1650.00	1636.19	---	13.80	---	---	64.387	719.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2022	1860.81	1831.27	1820.96	1813.63	7.33	45.668	1949.0	5.0
30.11.2022	3570.68	3488.78	3470.96	3449.82	21.14	110.055	2668.0	6.0
Итого:	1709.87	1657.51	1650.00	1636.19	13.80	64.387	719.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации