

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Советской Армии ул, д. 93 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130474

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 275806

Подача:

ПРЭМ SN 278230

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9234г

КТСП-Н SN 9234х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
02.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
03.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
04.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
05.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
06.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
07.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
08.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
09.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
10.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
11.08.2022	21.12	19.86	1.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	9.0	2.0	*
12.08.2022	20.84	20.07	0.77	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
13.08.2022	20.69	19.99	0.70	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	22.0	2.0	*
14.08.2022	20.31	19.65	0.66	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
15.08.2022	20.13	19.51	0.62	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
16.08.2022	19.96	19.36	0.60	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
17.08.2022	19.89	19.30	0.59	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
18.08.2022	19.72	19.18	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
19.08.2022	19.47	18.97	0.50	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
20.08.2022	19.35	18.84	0.51	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
21.08.2022	19.55	18.99	0.56	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
22.08.2022	19.84	19.17	0.67	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
23.08.2022	20.03	19.32	0.71	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
24.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
25.08.2022	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
26.08.2022	0.00	0.00	0.00	60.11	58.30	3.05	58.93	57.88	1.80	1.05	---	---	1.574	59.0	1.0	*
27.08.2022	20.66	19.94	0.72	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
28.08.2022	20.45	19.82	0.63	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
29.08.2022	20.31	20.24	0.07	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	66.67	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
30.08.2022	20.50	20.03	0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
31.08.2022	20.77	20.14	0.63	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	19.14	18.55	0.59	---	---	3.67	---	---	3.60	---	5.00	4.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	60.11	58.30	---	58.93	57.88	---	1.05	---	---	1.574	474.0	5.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
10.08.2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	0.0
31.08.2022	60.11	58.30	58.93	57.88	1.05	1.574	179.0	1.0
Итого:	60.11	58.30	58.93	57.88	1.05	1.574	179.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Советской Армии ул, д. 93 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130474

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 275806

Подача:

ПРЭМ SN 278230

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9234г

КТСП-Н SN 9234х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2022	20.74	20.17	0.57	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2022	20.58	20.10	0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2022	19.98	19.56	0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2022	19.19	18.85	0.34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	22.0	2.0	*
05.09.2022	18.44	18.18	0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2022	17.83	17.63	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2022	17.29	17.16	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2022	17.05	17.02	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2022	16.90	16.98	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2022	16.60	16.71	-0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2022	16.37	16.54	-0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2022	16.25	16.47	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2022	16.26	16.44	-0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2022	16.32	16.46	-0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2022	16.53	16.59	-0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2022	16.76	16.75	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2022	16.87	16.82	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2022	16.97	16.92	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2022	17.00	16.94	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2022	19.60	19.66	-0.06	0.08	0.21	-87.89	0.08	0.21	-87.89	-0.13	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2022	17.26	17.16	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2022	17.23	14.95	2.28	0.00	0.02	-200.00	0.00	0.02	-200.00	-0.02	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2022	16.99	16.86	0.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2022	17.27	17.15	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2022	17.10	17.01	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2022	16.48	16.40	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
27.09.2022	15.61	15.56	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	5.00	4.00	0.000	24.0	0.0	*
28.09.2022	35.19	18.46	16.73	3.16	4.37	-32.11	3.14	4.37	-32.61	-1.22	5.00	4.00	0.053	24.0	0.0	*
29.09.2022	60.39	30.77	29.62	19.39	19.20	0.95	19.06	19.12	-0.29	-0.06	5.00	4.00	0.564	24.0	0.0	
30.09.2022	64.39	35.98	28.41	27.60	27.33	1.00	27.08	27.16	-0.30	-0.08	5.00	4.00	0.768	24.0	0.0	
Средние:	21.05	18.41	2.64	---	---	-7.27	---	---	-7.37	---	5.00	4.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	50.24	51.13	---	49.37	50.87	---	-1.51	---	---	1.386	718.0	2.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2022	60.11	58.30	58.93	57.88	1.05	1.574	179.0	1.0
30.09.2022	50.24	51.14	49.37	50.87	-1.51	1.386	849.0	3.0
Итого:	-9.87	-7.17	-9.57	-7.01	-2.56	-0.188	670.0	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Советской Армии ул, д. 93 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130474

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 275806

Подача:

ПРЭМ SN 278230

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9234г

КТСП-Н SN 9234х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2022	63.87	35.95	27.92	27.72	27.48	0.87	27.21	27.32	-0.40	-0.11	5.00	4.00	0.759	24.0	0.0	
02.10.2022	65.30	39.65	25.65	33.77	33.53	0.70	33.11	33.28	-0.50	-0.17	5.00	4.00	0.849	24.0	0.0	
03.10.2022	65.62	41.57	24.05	36.70	36.49	0.58	35.99	36.19	-0.57	-0.21	5.00	4.00	0.865	24.0	0.0	
04.10.2022	67.00	44.76	22.24	43.11	42.92	0.44	42.23	42.52	-0.67	-0.28	5.00	4.00	0.939	24.0	0.0	
05.10.2022	67.31	46.22	21.09	48.33	48.10	0.46	47.34	47.62	-0.59	-0.28	5.00	4.00	0.998	24.0	0.0	
06.10.2022	66.45	44.91	21.54	43.34	43.02	0.74	42.47	42.61	-0.31	-0.13	5.00	4.00	0.914	24.0	0.0	
07.10.2022	64.74	41.48	23.26	34.15	33.86	0.84	33.50	33.59	-0.26	-0.09	5.00	4.00	0.778	24.0	0.0	
08.10.2022	65.01	41.68	23.33	35.02	34.69	0.92	34.34	34.41	-0.19	-0.07	5.00	4.00	0.801	24.0	0.0	
09.10.2022	64.99	41.71	23.28	34.64	34.36	0.83	33.98	34.07	-0.28	-0.10	5.00	4.00	0.790	24.0	0.0	
10.10.2022	65.27	42.29	22.98	35.45	35.30	0.42	34.76	35.00	-0.67	-0.24	5.00	4.00	0.798	24.0	0.0	
11.10.2022	64.87	42.23	22.64	36.31	36.09	0.62	35.62	35.78	-0.46	-0.17	5.00	4.00	0.806	24.0	0.0	
12.10.2022	65.83	42.93	22.90	37.36	37.04	0.86	36.63	36.71	-0.24	-0.09	5.00	4.00	0.839	24.0	0.0	
13.10.2022	65.65	43.43	22.22	38.27	38.06	0.55	37.52	37.72	-0.53	-0.20	5.00	4.00	0.833	24.0	0.0	
14.10.2022	64.81	40.12	24.69	29.89	29.64	0.84	29.32	29.41	-0.31	-0.09	5.00	4.00	0.724	24.0	0.0	
15.10.2022	65.29	40.12	25.17	30.38	29.99	1.31	29.79	29.76	0.12	0.04	5.00	4.00	0.749	24.0	0.0	
16.10.2022	63.07	38.49	24.58	28.76	28.38	1.32	28.23	28.18	0.19	0.05	5.00	4.00	0.693	24.0	0.0	
17.10.2022	63.70	38.40	25.30	27.94	27.54	1.43	27.42	27.35	0.26	0.07	5.00	4.00	0.693	24.0	0.0	
18.10.2022	61.73	35.67	26.06	21.67	21.37	1.38	21.29	21.24	0.22	0.05	5.00	4.00	0.554	24.0	0.0	
19.10.2022	61.13	34.60	26.53	20.61	20.35	1.27	20.25	20.23	0.10	0.02	5.00	4.00	0.537	24.0	0.0	
20.10.2022	62.66	35.61	27.05	21.59	21.35	1.11	21.20	21.22	-0.10	-0.02	5.00	4.00	0.573	24.0	0.0	
21.10.2022	62.32	34.80	27.52	21.94	21.64	1.37	21.55	21.51	0.14	0.03	5.00	4.00	0.592	24.0	0.0	
22.10.2022	63.37	35.66	27.71	24.02	23.69	1.39	23.58	23.54	0.15	0.04	5.00	4.00	0.653	24.0	0.0	
23.10.2022	65.07	36.16	28.91	24.81	24.42	1.58	24.34	24.28	0.26	0.06	5.00	4.00	0.703	24.0	0.0	
24.10.2022	65.93	37.04	28.89	26.47	26.04	1.66	25.95	25.87	0.34	0.09	5.00	4.00	0.749	24.0	0.0	
25.10.2022	65.80	37.16	28.64	26.28	25.85	1.65	25.77	25.68	0.33	0.08	5.00	4.00	0.737	24.0	0.0	
26.10.2022	66.13	36.84	29.29	25.93	25.49	1.69	25.41	25.33	0.32	0.08	5.00	4.00	0.744	24.0	0.0	
27.10.2022	66.68	37.66	29.02	27.95	27.42	1.91	27.38	27.24	0.54	0.15	5.00	4.00	0.794	24.0	0.0	
28.10.2022	65.94	38.18	27.76	29.62	29.14	1.66	29.04	28.93	0.36	0.10	5.00	4.00	0.806	24.0	0.0	
29.10.2022	64.70	37.33	27.37	28.38	27.92	1.64	27.84	27.74	0.36	0.10	5.00	4.00	0.761	24.0	0.0	
30.10.2022	65.08	37.22	27.86	28.38	27.90	1.71	27.84	27.72	0.42	0.12	5.00	4.00	0.775	24.0	0.0	
31.10.2022	65.21	37.70	27.51	29.30	28.81	1.72	28.74	28.61	0.44	0.13	5.00	4.00	0.790	24.0	0.0	
Средние:	64.86	39.28	25.58	---	---	1.14	---	---	-0.05	---	5.00	4.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	958.09	947.88	---	939.62	940.64	---	-1.03	---	---	23.595	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2022	50.24	51.14	49.37	50.87	-1.51	1.386	849.0	3.0
31.10.2022	1008.33	999.01	988.99	991.52	-2.53	24.981	1593.0	3.0
Итого:	958.09	947.88	939.62	940.64	-1.03	23.595	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Советской Армии ул, д. 93 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130474

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 275806
Обратка: ПРЭМ SN 278230

Датчик температуры: КТСП-Н SN 9234г
КТСП-Н SN 9234х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2022	63.60	35.75	27.85	23.95	24.01	-0.24	23.51	23.86	-1.49	-0.35	5.00	4.00	0.652	24.0	0.0	
02.11.2022	63.25	35.60	27.65	25.72	25.37	1.36	25.25	25.22	0.11	0.03	5.00	4.00	0.697	24.0	0.0	
03.11.2022	64.87	38.24	26.63	31.59	31.22	1.18	30.98	31.00	-0.05	-0.02	5.00	4.00	0.824	24.0	0.0	
04.11.2022	67.15	38.96	28.19	31.31	30.86	1.45	30.66	30.63	0.10	0.03	5.00	4.00	0.863	24.0	0.0	
05.11.2022	67.24	38.55	28.69	30.34	29.88	1.53	29.72	29.68	0.15	0.05	5.00	4.00	0.852	24.0	0.0	
06.11.2022	67.15	38.25	28.90	30.09	29.60	1.63	29.47	29.40	0.23	0.07	5.00	4.00	0.851	24.0	0.0	
07.11.2022	66.59	38.08	28.51	29.81	29.29	1.77	29.21	29.09	0.44	0.13	5.00	4.00	0.832	24.0	0.0	
08.11.2022	65.64	36.94	28.70	28.33	27.84	1.76	27.78	27.66	0.44	0.12	5.00	4.00	0.796	24.0	0.0	
09.11.2022	66.15	37.61	28.54	29.24	28.73	1.76	28.66	28.54	0.43	0.12	5.00	4.00	0.817	24.0	0.0	
10.11.2022	64.86	36.59	28.27	22.49	22.09	1.79	22.06	21.95	0.49	0.11	5.00	4.00	0.623	24.0	0.0	
11.11.2022	60.20	30.86	29.34	15.00	14.75	1.64	14.75	14.69	0.35	0.05	5.00	4.00	0.432	24.0	0.0	
12.11.2022	67.14	40.00	27.14	34.42	33.96	1.34	33.71	33.70	0.04	0.01	5.00	4.00	0.914	24.0	0.0	
13.11.2022	67.06	40.25	26.81	33.31	32.75	1.69	32.63	32.49	0.42	0.14	5.00	4.00	0.874	24.0	0.0	
14.11.2022	68.31	38.81	29.50	29.78	29.22	1.88	29.15	29.01	0.48	0.14	5.00	4.00	0.859	24.0	0.0	
15.11.2022	80.20	43.76	36.44	33.65	32.82	2.50	32.71	32.53	0.55	0.18	5.00	4.00	1.192	24.0	0.0	
16.11.2022	83.96	44.70	39.26	33.23	32.33	2.73	32.21	32.03	0.58	0.19	5.00	4.00	1.265	24.0	0.0	
17.11.2022	88.37	45.67	42.70	32.98	32.00	3.00	31.87	31.68	0.60	0.19	5.00	4.00	1.362	24.0	0.0	
18.11.2022	92.20	49.23	42.97	37.89	36.74	3.08	36.52	36.32	0.56	0.21	5.00	4.00	1.571	24.0	0.0	
19.11.2022	92.29	48.58	43.71	35.69	34.58	3.17	34.40	34.19	0.62	0.21	5.00	4.00	1.505	24.0	0.0	
20.11.2022	92.96	48.62	44.34	35.86	34.73	3.19	34.55	34.34	0.60	0.21	5.00	4.00	1.534	24.0	0.0	
21.11.2022	92.26	49.18	43.08	36.78	35.66	3.10	35.45	35.25	0.58	0.21	5.00	4.00	1.529	24.0	0.0	
22.11.2022	87.09	47.80	39.29	37.25	36.23	2.77	36.04	35.84	0.55	0.20	5.00	4.00	1.417	24.0	0.0	
23.11.2022	83.41	45.53	37.88	35.62	34.70	2.61	34.55	34.36	0.53	0.18	5.00	4.00	1.309	24.0	0.0	
24.11.2022	86.32	47.20	39.12	37.33	36.33	2.70	36.13	35.95	0.52	0.19	5.00	4.00	1.414	24.0	0.0	
25.11.2022	91.26	48.26	43.00	36.26	35.18	3.01	34.98	34.79	0.52	0.18	5.00	4.00	1.505	24.0	0.0	
26.11.2022	92.90	48.94	43.96	36.94	35.81	3.10	35.59	35.41	0.51	0.18	5.00	4.00	1.567	24.0	0.0	
27.11.2022	93.60	50.16	43.44	38.34	37.18	3.07	36.92	36.74	0.50	0.19	5.00	4.00	1.606	24.0	0.0	
28.11.2022	92.44	49.92	42.52	37.94	36.81	3.00	36.57	36.38	0.50	0.18	5.00	4.00	1.557	24.0	0.0	
29.11.2022	94.32	48.93	45.39	35.64	34.51	3.20	34.30	34.13	0.52	0.18	5.00	4.00	1.559	24.0	0.0	
30.11.2022	92.10	47.92	44.18	33.77	32.74	3.12	32.56	32.38	0.56	0.18	5.00	4.00	1.440	24.0	0.0	
Средние:	78.50	42.96	35.53	---	---	2.26	---	---	0.36	---	5.00	4.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	970.49	947.90	---	942.88	939.21	---	3.67	---	---	34.219	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2022	1008.33	999.01	988.99	991.52	-2.53	24.981	1593.0	3.0
30.11.2022	1978.82	1946.92	1931.86	1930.73	1.13	59.199	2313.0	3.0
Итого:	970.49	947.90	942.88	939.21	3.67	34.219	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации