

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (МКД УК "профком")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 504426
Обратка: ПРИМ SN 502702

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 100563

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 8397
КТПТР-05 SN 8397А

Поддача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1 °C	T2 °C	T3 °C	T4 °C	dt °C	Gm1 т	Gm2 т	P1 МПа	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.08.2022	75.41	71.61	44.44	72.03	3.80	47.90	46.42	0.58	0.181	0.000	0.181	24.0	24.0
02.08.2022	74.12	69.26	44.03	70.75	4.85	47.64	46.31	0.58	0.230	0.000	0.230	24.0	24.0
03.08.2022	72.07	67.58	43.23	68.85	4.49	45.06	43.94	0.56	0.199	0.000	0.199	24.0	24.0
04.08.2022	69.11	63.85	42.09	65.67	5.26	36.64	35.88	0.51	0.190	0.000	0.190	24.0	24.0
05.08.2022	66.92	62.08	41.04	63.60	4.84	35.45	34.65	0.50	0.172	0.000	0.172	24.0	24.0
06.08.2022	69.73	64.85	42.06	66.47	4.88	40.92	40.01	0.54	0.200	0.000	0.200	24.0	24.0
07.08.2022	71.37	67.50	42.72	68.22	3.87	44.04	42.98	0.56	0.171	0.000	0.171	24.0	24.0
08.08.2022	73.77	69.45	43.88	70.47	4.32	46.51	45.08	0.57	0.201	0.000	0.201	24.0	24.0
09.08.2022	72.39	68.07	43.79	69.33	4.32	48.19	46.70	0.58	0.208	0.000	0.208	24.0	24.0
10.08.2022	73.86	69.74	44.30	70.80	4.12	51.77	50.16	0.61	0.213	0.000	0.213	24.0	24.0
11.08.2022	67.00	62.70	42.51	64.19	4.30	42.30	41.14	0.53	0.170	0.000	0.170	23.8	24.0
12.08.2022	65.50	61.13	40.89	62.57	4.37	38.54	37.52	0.49	0.167	0.000	0.167	24.0	24.0
13.08.2022	65.97	62.05	40.92	63.23	3.92	42.91	41.84	0.52	0.169	0.000	0.169	24.0	24.0
14.08.2022	65.21	61.31	40.42	62.53	3.90	43.27	42.15	0.53	0.167	0.000	0.167	24.0	24.0
15.08.2022	65.53	61.40	40.47	62.73	4.13	42.63	41.54	0.52	0.175	0.000	0.175	24.0	24.0
16.08.2022	57.98	50.27	37.38	53.53	7.71	20.52	19.68	0.40	0.149	0.000	0.149	24.0	24.0
17.08.2022	61.72	52.29	37.79	56.39	9.42	18.73	17.79	0.38	0.175	0.000	0.175	24.0	24.0
18.08.2022	61.44	51.17	37.48	55.41	10.27	16.36	15.39	0.41	0.164	0.000	0.164	24.0	24.0
19.08.2022	60.25	47.97	36.31	53.22	12.29	14.42	13.46	0.41	0.175	0.000	0.175	24.0	24.0
20.08.2022	58.83	51.57	36.44	54.50	7.26	22.36	21.45	0.42	0.161	0.000	0.161	23.4	24.0
21.08.2022	68.41	63.12	39.85	64.62	5.28	33.82	32.92	0.49	0.184	0.000	0.184	24.0	24.0
22.08.2022	75.23	69.83	43.52	71.36	5.40	39.64	38.54	0.56	0.213	0.000	0.213	24.0	24.0
23.08.2022	69.89	64.65	42.48	66.42	5.24	35.61	34.77	0.56	0.182	0.000	0.182	24.0	24.0
24.08.2022	63.77	57.62	39.85	60.04	6.15	27.12	26.58	0.52	0.164	0.000	0.164	24.0	24.0
25.08.2022	64.50	58.40	39.93	60.57	6.10	25.89	25.39	0.50	0.157	0.000	0.157	24.0	24.0
26.08.2022	65.85	59.49	40.33	61.99	6.37	28.13	27.58	0.51	0.179	0.000	0.179	24.0	24.0
27.08.2022	66.51	60.01	40.64	62.45	6.51	27.42	26.91	0.51	0.171	0.000	0.171	24.0	24.0
28.08.2022	64.58	59.29	39.81	60.88	5.29	27.59	26.95	0.52	0.146	0.000	0.146	24.0	24.0
29.08.2022	67.52	61.89	40.87	63.65	5.63	29.18	28.48	0.53	0.165	0.000	0.165	24.0	24.0
30.08.2022	66.75	60.35	40.85	62.81	6.41	28.65	27.93	0.52	0.181	0.000	0.181	24.0	24.0
31.08.2022	66.46	59.81	40.74	62.48	6.65	27.86	27.17	0.52	0.184	0.000	0.184	24.0	24.0
Средние:	67.34	61.62	41.00	63.61	5.72	---	---	0.51	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1077.06	1047.33	---	5.563	0.000	5.563	743.2	744.0

Дата	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Qtv Гкал	TWork ч	QntHIP ч
31.07.2022	101183.70	127275.55	3691.805	2671.216	1020.589	47944.8	49502.9
31.08.2022	102260.75	128322.88	3697.368	2671.216	1026.152	48688.0	50246.9
Итого:	1077.05	1047.32	5.563	0.000	5.563	743.2	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 30.09.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (МКД УК "профком")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 504426
Обратка: ПРИМ SN 502702

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 100563

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 8397
КТПТР-05 SN 8397А

Подача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1 °C	T2 °C	T3 °C	T4 °C	dt °C	Gm1 т	Gm2 т	P1 МПа	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.09.2022	63.51	56.19	39.57	59.30	7.32	25.41	24.59	0.50	0.180	0.000	0.180	24.0	24.0
02.09.2022	61.10	52.67	38.36	56.37	8.43	20.33	19.44	0.47	0.169	0.000	0.169	24.0	24.0
03.09.2022	60.63	51.74	37.91	55.42	8.89	17.83	16.89	0.47	0.157	0.000	0.157	24.0	24.0
04.09.2022	60.47	52.25	36.88	55.12	8.22	16.72	15.70	0.46	0.137	0.000	0.137	24.0	24.0
05.09.2022	60.85	50.26	36.44	54.43	10.59	16.15	15.23	0.46	0.170	0.000	0.170	24.0	24.0
06.09.2022	59.14	48.69	35.38	52.92	10.45	15.77	14.86	0.47	0.165	0.000	0.165	24.0	24.0
07.09.2022	66.91	57.47	37.95	60.97	9.44	20.98	20.00	0.49	0.197	0.000	0.197	24.0	24.0
08.09.2022	65.59	55.81	37.76	59.80	9.78	21.07	20.03	0.49	0.204	0.000	0.204	24.0	24.0
09.09.2022	64.39	54.73	37.49	58.64	9.66	20.51	19.46	0.45	0.197	0.000	0.197	24.0	24.0
10.09.2022	66.15	57.79	37.96	61.00	8.37	24.78	23.73	0.47	0.208	0.000	0.208	24.0	24.0
11.09.2022	67.08	59.80	38.36	62.37	7.28	27.21	26.18	0.48	0.197	0.000	0.197	24.0	24.0
12.09.2022	66.21	57.38	38.11	61.18	8.84	26.34	25.29	0.48	0.229	0.000	0.229	24.0	24.0
13.09.2022	66.05	58.61	37.95	61.35	7.44	27.34	26.26	0.48	0.203	0.000	0.203	24.0	24.0
14.09.2022	66.80	59.10	38.56	62.18	7.70	28.43	27.46	0.50	0.218	0.000	0.218	24.0	24.0
15.09.2022	66.33	59.22	38.56	61.88	7.10	27.70	26.72	0.49	0.195	0.000	0.195	24.0	24.0
16.09.2022	66.43	58.59	38.61	61.80	7.83	28.06	27.09	0.49	0.217	0.000	0.217	24.0	24.0
17.09.2022	66.18	58.76	38.62	61.68	7.42	27.59	26.62	0.49	0.203	0.000	0.203	24.0	24.0
18.09.2022	65.91	58.06	38.45	61.24	7.84	26.47	25.53	0.49	0.207	0.000	0.207	24.0	24.0
19.09.2022	65.91	57.83	38.56	61.18	8.08	26.27	25.29	0.49	0.208	0.000	0.208	24.0	24.0
20.09.2022	64.95	53.38	35.02	45.42	11.57	22.85	21.86	0.48	0.254	0.005	0.249	24.0	24.0
21.09.2022	65.82	51.08	34.12	36.47	14.73	26.43	25.98	0.47	0.318	0.051	0.267	24.0	24.0
22.09.2022	66.32	50.00	50.23	36.12	16.32	25.89	24.80	0.47	0.390	0.496	-0.106	24.0	24.0
23.09.2022	67.74	47.69	49.50	33.89	20.05	22.65	20.76	0.46	0.444	0.458	-0.014	24.0	24.0
24.09.2022	67.36	46.93	45.65	31.74	20.43	25.57	24.43	0.45	0.505	0.530	-0.024	24.0	24.0
25.09.2022	66.74	49.10	45.29	31.79	17.64	31.82	30.71	0.44	0.574	0.605	-0.030	24.0	24.0
26.09.2022	67.34	44.23	66.97	36.70	23.11	46.26	45.07	0.44	1.045	1.390	-0.345	24.0	24.0
27.09.2022	66.93	46.58	66.64	40.93	20.34	72.21	70.82	0.42	1.415	1.847	-0.432	24.0	24.0
28.09.2022	69.70	44.83	69.41	43.35	24.87	64.12	62.71	0.43	1.586	1.667	-0.081	24.0	24.0
29.09.2022	69.10	44.58	68.81	43.15	24.52	64.75	63.27	0.41	1.583	1.659	-0.077	24.0	24.0
30.09.2022	69.51	44.61	69.21	42.65	24.90	63.63	62.20	0.41	1.577	1.687	-0.110	24.0	24.0
Средние:	65.57	52.93	44.08	51.70	12.64	---	---	0.47	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	911.14	878.99	---	13.352	10.394	2.958	720.0	720.0

Дата	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Qtv Гкал	TWork ч	QntHIP ч
31.08.2022	102260.75	128322.88	3697.368	2671.216	1026.152	48688.0	50246.9
30.09.2022	103171.90	129201.87	3710.720	2681.611	1029.110	49408.0	50966.9
Итого:	911.15	878.99	13.352	10.394	2.958	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (МКД УК "профком")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 504426
Обратка: ПРИМ SN 502702

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 100563

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 8397
КТПТР-05 SN 8397А

Подача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1 °C	T2 °C	T3 °C	T4 °C	dt °C	Gm1 т	Gm2 т	P1 МПа	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.10.2022	69.20	44.88	68.90	42.16	24.32	63.01	61.64	0.43	1.517	1.677	-0.160	24.0	24.0
02.10.2022	69.03	45.32	68.72	40.47	23.71	59.18	57.91	0.43	1.339	1.666	-0.328	24.0	24.0
03.10.2022	68.25	43.88	67.69	37.54	24.37	46.39	45.20	0.45	1.119	1.400	-0.281	24.0	24.0
04.10.2022	68.31	43.66	67.95	37.13	24.66	45.55	44.28	0.45	1.107	1.404	-0.296	24.0	24.0
05.10.2022	67.40	45.59	60.28	35.37	21.82	40.01	38.75	0.46	0.888	1.147	-0.260	24.0	24.0
06.10.2022	68.56	43.42	68.20	37.85	25.13	47.21	45.92	0.45	1.163	1.432	-0.269	24.0	24.0
07.10.2022	68.70	43.89	68.37	39.21	24.81	50.78	49.45	0.45	1.241	1.479	-0.238	24.0	24.0
08.10.2022	68.60	43.99	68.26	38.66	24.61	48.43	47.16	0.47	1.180	1.430	-0.250	24.0	24.0
09.10.2022	68.55	43.79	68.19	38.45	24.76	47.79	46.60	0.46	1.159	1.419	-0.259	24.0	24.0
10.10.2022	68.25	44.32	67.87	37.33	23.93	45.57	44.43	0.46	1.063	1.386	-0.323	24.0	24.0
11.10.2022	68.20	43.32	67.81	37.16	24.88	43.48	42.41	0.46	1.059	1.327	-0.267	24.0	24.0
12.10.2022	68.46	43.30	68.12	38.85	25.16	47.91	46.66	0.47	1.191	1.397	-0.206	24.0	24.0
13.10.2022	68.40	43.58	68.04	38.21	24.82	45.62	44.35	0.47	1.113	1.351	-0.238	24.0	24.0
14.10.2022	68.03	43.90	67.64	36.62	24.12	42.80	41.57	0.48	1.000	1.324	-0.324	24.0	24.0
15.10.2022	68.35	43.59	68.01	38.58	24.76	47.88	46.60	0.50	1.175	1.407	-0.232	24.0	24.0
16.10.2022	68.66	44.06	68.32	39.13	24.60	51.02	49.77	0.49	1.210	1.488	-0.278	24.0	24.0
17.10.2022	68.92	44.64	68.59	40.03	24.28	54.78	53.52	0.48	1.295	1.564	-0.269	24.0	24.0
18.10.2022	68.81	44.69	68.47	39.43	24.12	54.07	52.80	0.48	1.243	1.566	-0.323	24.0	24.0
19.10.2022	68.71	44.28	68.41	40.93	24.43	57.61	56.18	0.47	1.385	1.577	-0.192	24.0	24.0
20.10.2022	68.11	45.89	67.81	41.06	22.21	64.61	63.12	0.47	1.383	1.729	-0.346	24.0	24.0
21.10.2022	68.86	44.88	68.56	42.49	23.97	62.99	61.55	0.46	1.496	1.638	-0.142	24.0	24.0
22.10.2022	69.83	46.10	69.53	43.42	23.73	70.89	69.42	0.46	1.634	1.850	-0.217	24.0	24.0
23.10.2022	71.36	45.35	71.03	44.54	26.00	67.00	65.50	0.45	1.728	1.769	-0.040	24.0	24.0
24.10.2022	72.88	44.75	72.54	43.91	28.13	58.68	57.37	0.46	1.646	1.677	-0.031	24.0	24.0
25.10.2022	71.47	43.86	71.15	42.78	27.60	57.34	56.03	0.46	1.575	1.620	-0.045	24.0	24.0
26.10.2022	71.91	44.64	71.58	43.99	27.27	62.42	61.07	0.46	1.696	1.718	-0.022	24.0	24.0
27.10.2022	73.54	44.89	73.21	44.54	28.65	61.37	60.03	0.46	1.753	1.757	-0.003	24.0	24.0
28.10.2022	71.59	45.45	71.29	44.90	26.14	70.63	69.17	0.46	1.836	1.856	-0.020	24.0	24.0
29.10.2022	70.44	45.45	70.15	44.38	24.99	70.79	69.29	0.46	1.765	1.823	-0.058	24.0	24.0
30.10.2022	69.45	45.63	69.18	44.09	23.82	74.84	73.31	0.46	1.775	1.875	-0.100	24.0	24.0
31.10.2022	70.17	45.40	69.90	44.25	24.77	72.73	71.24	0.47	1.787	1.863	-0.076	24.0	24.0
Средние:	69.39	44.53	68.83	40.56	24.86	---	---	0.46	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1733.41	1692.29	---	42.521	48.613	-6.093	744.0	744.0

Дата	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Qtv Гкал	TWork ч	QntHIP ч
30.09.2022	103171.90	129201.87	3710.720	2681.611	1029.110	49408.0	50966.9
31.10.2022	104905.30	130894.16	3753.241	2730.224	1023.017	50152.0	51710.9
Итого:	1733.41	1692.29	42.521	48.614	-6.093	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (МКД УК "профком")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:
Подача: ПРИМ SN 504426
Обратка: ПРИМ SN 502702

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 100563

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 8397
КТПТР-05 SN 8397А

Подача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1 °C	T2 °C	T3 °C	T4 °C	dt °C	Gm1 т	Gm2 т	P1 МПа	Qt1 Гкал	Qt2 Гкал	dQt Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.11.2022	69.65	44.21	69.37	42.94	25.44	65.88	64.51	0.47	1.662	1.736	-0.074	24.0	24.0
02.11.2022	69.52	46.00	69.23	43.68	23.52	75.83	74.31	0.47	1.744	1.940	-0.196	24.0	24.0
03.11.2022	69.02	44.58	68.73	42.06	24.44	65.92	64.54	0.48	1.590	1.755	-0.165	24.0	24.0
04.11.2022	69.28	44.88	69.00	43.29	24.40	70.15	68.65	0.47	1.700	1.802	-0.102	24.0	24.0
05.11.2022	71.62	44.72	71.31	44.23	26.90	66.77	65.36	0.47	1.781	1.802	-0.021	24.0	24.0
06.11.2022	72.11	45.18	71.79	45.24	26.93	70.31	68.81	0.47	1.893	1.865	0.028	24.0	24.0
07.11.2022	72.09	45.79	71.77	45.42	26.30	72.51	71.03	0.47	1.903	1.909	-0.006	24.0	24.0
08.11.2022	70.97	45.06	70.67	44.56	25.91	70.48	69.04	0.46	1.823	1.837	-0.015	24.0	24.0
09.11.2022	70.87	45.96	70.58	44.19	24.91	74.50	73.06	0.47	1.820	1.964	-0.144	24.0	24.0
10.11.2022	70.18	44.64	69.90	43.65	25.54	70.01	68.54	0.46	1.778	1.831	-0.053	24.0	24.0
11.11.2022	69.62	43.63	69.33	42.47	25.99	64.41	63.04	0.47	1.661	1.723	-0.062	24.0	24.0
12.11.2022	69.61	43.15	69.29	40.57	26.47	55.14	53.89	0.47	1.445	1.578	-0.132	24.0	24.0
13.11.2022	69.84	44.23	69.54	41.05	25.61	60.52	59.21	0.47	1.514	1.726	-0.213	24.0	24.0
14.11.2022	70.02	44.28	69.72	42.56	25.74	66.05	64.59	0.47	1.687	1.790	-0.103	24.0	24.0
15.11.2022	75.69	45.35	75.32	46.46	30.34	67.67	66.18	0.46	2.057	1.952	0.105	24.0	24.0
16.11.2022	85.06	46.72	84.59	48.79	38.34	59.83	58.50	0.47	2.295	2.139	0.156	24.0	24.0
17.11.2022	90.13	48.62	89.63	50.85	41.51	59.97	58.74	0.47	2.488	2.323	0.165	24.0	24.0
18.11.2022	97.05	49.11	96.47	51.88	47.94	54.37	53.18	0.47	2.606	2.421	0.185	24.0	24.0
19.11.2022	100.49	49.02	99.88	52.24	51.47	51.96	50.80	0.47	2.681	2.477	0.205	24.0	24.0
20.11.2022	98.16	49.26	97.57	52.05	48.89	53.85	52.78	0.47	2.640	2.451	0.189	24.0	24.0
21.11.2022	97.24	48.86	96.66	51.89	48.38	54.64	53.59	0.47	2.646	2.447	0.199	24.0	24.0
22.11.2022	96.19	48.48	95.64	51.67	47.71	55.31	54.18	0.46	2.643	2.429	0.214	24.0	24.0
23.11.2022	90.57	47.32	90.09	49.99	43.25	57.04	55.88	0.46	2.469	2.283	0.186	24.0	24.0
24.11.2022	88.40	47.49	87.95	50.12	40.91	61.36	60.16	0.44	2.513	2.320	0.193	24.0	24.0
25.11.2022	90.54	47.52	90.05	50.14	43.02	58.26	57.06	0.45	2.511	2.325	0.186	24.0	24.0
26.11.2022	96.11	48.29	95.56	51.31	47.82	55.51	54.45	0.45	2.654	2.454	0.200	24.0	24.0
27.11.2022	97.67	49.15	97.12	52.44	48.52	57.55	56.40	0.45	2.794	2.572	0.222	24.0	24.0
28.11.2022	97.71	47.88	97.13	51.04	49.82	52.88	51.80	0.46	2.638	2.439	0.200	24.0	24.0
29.11.2022	96.29	48.14	95.73	51.01	48.15	54.95	53.85	0.46	2.651	2.453	0.198	24.0	24.0
30.11.2022	99.79	49.48	99.19	52.46	50.31	54.93	53.80	0.45	2.768	2.569	0.198	24.0	24.0
Средние:	82.72	46.57	82.29	47.34	36.15	---	---	0.46	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1858.58	1819.91	---	65.052	63.311	1.741	720.0	720.0

Дата	M1 т	M2 т	Q1 Гкал	Q2 Гкал	Qtv Гкал	TWork ч	QntHIP ч
31.10.2022	104905.30	130894.16	3753.241	2730.224	1023.017	50152.0	51710.9
30.11.2022	106763.88	132714.06	3818.293	2793.535	1024.758	50872.0	52430.9
Итого:	1858.58	1819.91	65.052	63.311	1.741	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации