

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2022 0:00:00 - 31.12.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Подводников ул, д. 11 А (2.2 МКД УК "Профком")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130422

Точка измерения: ТВ1 (МПИ 02.07.22); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 281908
Обратка: ПРЭМ SN 281837

Датчик температуры: КТСП-Н SN 15815г
КТСП-Н SN 15815х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | Т | Т | | Т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.12.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 02.12.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 03.12.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 04.12.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 05.12.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 06.12.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 07.12.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 08.12.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09.12.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10.12.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11.12.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 12.12.2022 | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13.12.2022 | 63.86 | 58.99 | 4.87 | 51.09 | 50.50 | 1.16 | 50.14 | 49.69 | 0.90 | 0.45 | --- | --- | 0.251 | 59.0 | 1.0 | * |
| 14.12.2022 | 64.69 | 59.09 | 5.60 | 98.77 | 97.92 | 0.87 | 96.89 | 96.34 | 0.57 | 0.55 | 6.00 | 5.00 | 0.544 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.12.2022 | 62.90 | 57.61 | 5.29 | 98.66 | 97.79 | 0.88 | 96.88 | 96.29 | 0.61 | 0.59 | 6.00 | 5.00 | 0.514 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.12.2022 | 63.43 | 58.05 | 5.38 | 98.72 | 97.86 | 0.87 | 96.91 | 96.34 | 0.59 | 0.57 | 6.00 | 5.00 | 0.523 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.12.2022 | 62.38 | 57.20 | 5.18 | 98.66 | 97.82 | 0.86 | 96.91 | 96.34 | 0.59 | 0.57 | 6.00 | 5.00 | 0.503 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.12.2022 | 59.60 | 54.82 | 4.78 | 98.50 | 97.71 | 0.81 | 96.89 | 96.34 | 0.57 | 0.55 | 6.00 | 5.00 | 0.465 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.12.2022 | 57.72 | 53.22 | 4.50 | 98.36 | 97.56 | 0.81 | 96.84 | 96.27 | 0.60 | 0.58 | 6.00 | 5.00 | 0.436 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.12.2022 | 68.52 | 62.28 | 6.24 | 99.04 | 98.08 | 0.97 | 96.94 | 96.33 | 0.63 | 0.61 | 6.00 | 5.00 | 0.606 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.12.2022 | 74.72 | 67.64 | 7.08 | 99.32 | 98.28 | 1.05 | 96.86 | 96.25 | 0.64 | 0.62 | 6.00 | 5.00 | 0.688 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.12.2022 | 70.25 | 63.96 | 6.29 | 99.44 | 98.46 | 1.00 | 97.24 | 96.62 | 0.64 | 0.63 | 6.00 | 5.00 | 0.614 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.12.2022 | 58.61 | 54.04 | 4.57 | 80.48 | 79.81 | 0.84 | 79.20 | 78.71 | 0.62 | 0.49 | 6.00 | 5.00 | 0.367 | 24.0 | 0.0 | * |
| 24.12.2022 | 50.58 | 47.08 | 3.50 | 98.22 | 97.50 | 0.73 | 97.05 | 96.49 | 0.58 | 0.56 | 6.00 | 5.00 | 0.341 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.12.2022 | 52.92 | 49.08 | 3.84 | 98.37 | 97.62 | 0.76 | 97.09 | 96.52 | 0.59 | 0.57 | 6.00 | 5.00 | 0.375 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.12.2022 | 58.44 | 53.83 | 4.61 | 98.63 | 97.80 | 0.84 | 97.08 | 96.48 | 0.61 | 0.59 | 6.00 | 5.00 | 0.449 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.12.2022 | 62.12 | 56.96 | 5.16 | 98.81 | 97.92 | 0.90 | 97.06 | 96.44 | 0.64 | 0.62 | 6.00 | 5.00 | 0.502 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.12.2022 | 65.26 | 59.59 | 5.67 | 98.98 | 98.03 | 0.96 | 97.06 | 96.42 | 0.67 | 0.65 | 6.00 | 5.00 | 0.552 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.12.2022 | 67.44 | 61.44 | 6.00 | 99.08 | 98.07 | 1.02 | 97.04 | 96.37 | 0.70 | 0.68 | 6.00 | 5.00 | 0.584 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.12.2022 | 68.08 | 61.96 | 6.12 | 99.24 | 98.22 | 1.03 | 97.16 | 96.49 | 0.69 | 0.67 | 6.00 | 5.00 | 0.596 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.12.2022 | 70.94 | 64.20 | 6.74 | 99.50 | 98.45 | 1.06 | 97.25 | 96.59 | 0.68 | 0.66 | 6.00 | 5.00 | 0.657 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 63.29 | 57.95 | 5.34 | --- | --- | 0.92 | --- | --- | 0.64 | --- | 6.00 | 5.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 1811.85 | 1795.39 | --- | 1778.49 | 1767.30 | --- | 11.19 | --- | --- | 9.564 | 491.0 | 1.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-----|
| | м3 | м3 | Т | Т | Т | Гкал | ч | ч |
| 12.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 0.0 |
| 31.12.2022 | 1811.85 | 1795.39 | 1778.49 | 1767.30 | 11.19 | 9.564 | 444.0 | 0.0 |
| Итого: | 1811.85 | 1795.39 | 1778.49 | 1767.30 | 11.19 | 9.564 | 444.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации