

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2022 0:00:00 - 31.12.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (1.1 МКД УК Профком)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Питерфлоу PC SN 4802
Обратка: Питерфлоу PC SN 3591

Датчик температуры: КТСП-Н SN 13572х
КТСП-Н SN 13572г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.12.2022	60.19	49.11	11.08	386.55	387.71	380.11	383.33	-0.84	6.12	5.12	4.218	24.0	0.0	*
02.12.2022	65.52	53.15	12.37	478.43	482.36	469.07	476.04	-1.47	6.12	5.12	5.814	24.0	0.0	
03.12.2022	73.79	59.12	14.68	478.87	485.58	467.27	477.76	-2.22	6.12	5.12	6.873	24.0	0.0	
04.12.2022	65.87	53.79	12.09	478.55	482.77	469.10	476.29	-1.52	6.12	5.12	5.681	24.0	0.0	
05.12.2022	62.81	51.60	11.21	478.43	481.50	469.80	475.55	-1.22	6.12	5.12	5.276	24.0	0.0	
06.12.2022	65.27	53.32	11.95	478.38	482.08	469.12	475.71	-1.39	6.12	5.12	5.619	24.0	0.0	
07.12.2022	67.77	54.74	13.04	202.80	204.62	198.57	201.76	-1.59	6.12	5.12	2.593	24.0	0.0	*
08.12.2022	64.22	52.18	12.04	419.12	423.51	411.21	418.09	-1.66	6.12	5.12	4.961	24.0	0.0	*
09.12.2022	67.36	55.49	11.87	480.11	488.23	470.26	481.23	-2.31	6.12	5.12	5.594	24.0	0.0	
10.12.2022	63.74	52.43	11.31	477.57	482.35	468.71	476.20	-1.58	6.12	5.12	5.312	24.0	0.0	
11.12.2022	57.56	47.86	9.70	474.41	477.84	467.16	472.77	-1.19	6.12	5.12	4.538	24.0	0.0	
12.12.2022	53.08	44.40	8.68	470.63	472.67	464.46	468.34	-0.83	6.12	5.12	4.038	24.0	0.0	
13.12.2022	62.33	50.98	11.35	470.03	474.47	461.69	468.75	-1.52	6.12	5.12	5.248	24.0	0.0	
14.12.2022	65.47	53.37	12.10	469.42	474.60	460.27	468.31	-1.73	6.12	5.12	5.578	24.0	0.0	
15.12.2022	63.13	51.85	11.28	469.66	474.18	461.11	468.25	-1.54	6.12	5.12	5.210	24.0	0.0	
16.12.2022	63.21	51.91	11.30	469.44	473.84	460.90	467.90	-1.51	6.12	5.12	5.220	24.0	0.0	
17.12.2022	63.56	52.29	11.27	469.19	473.54	460.56	467.52	-1.50	6.12	5.12	5.201	24.0	0.0	
18.12.2022	60.59	50.35	10.24	469.04	472.52	461.15	466.95	-1.25	6.12	5.12	4.731	24.0	0.0	
19.12.2022	59.29	49.33	9.96	469.19	472.07	461.61	466.73	-1.10	6.12	5.12	4.605	24.0	0.0	
20.12.2022	72.51	58.33	14.18	469.09	475.26	458.05	467.78	-2.10	6.12	5.12	6.507	24.0	0.0	
21.12.2022	80.17	64.08	16.10	469.88	477.73	456.69	468.79	-2.62	6.12	5.12	7.368	24.0	0.0	
22.12.2022	69.76	56.98	12.78	470.06	475.76	459.75	468.63	-1.91	6.12	5.12	5.886	24.0	0.0	
23.12.2022	57.14	48.07	9.08	469.44	472.02	462.36	466.98	-0.99	6.12	5.12	4.205	24.0	0.0	
24.12.2022	50.14	42.82	7.32	469.22	470.19	463.76	466.22	-0.53	6.12	5.12	3.400	24.0	0.0	
25.12.2022	50.20	42.82	7.38	469.31	470.43	463.84	466.47	-0.57	6.12	5.12	3.430	24.0	0.0	
26.12.2022	54.41	45.71	8.71	469.28	471.16	462.86	466.60	-0.81	6.12	5.12	4.038	24.0	0.0	
27.12.2022	61.00	50.51	10.50	468.92	472.34	460.91	466.75	-1.26	6.12	5.12	4.848	24.0	0.0	
28.12.2022	61.11	50.61	10.50	468.59	471.85	460.57	466.24	-1.22	6.12	5.12	4.846	24.0	0.0	
29.12.2022	59.17	48.89	10.28	468.14	471.20	460.44	465.85	-1.17	6.12	5.12	4.743	24.0	0.0	
30.12.2022	65.85	53.85	12.00	468.56	473.94	459.38	467.56	-1.76	6.12	5.12	5.524	24.0	0.0	
31.12.2022	67.62	54.69	12.93	468.20	474.21	458.49	467.60	-1.97	6.12	5.12	5.940	24.0	0.0	
Средние:	63.03	51.76	11.27	---	---	---	---	-1.45	6.12	5.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	14218.51	14342.49	13959.24	14162.94	---	---	---	157.045	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.11.2022	722866.18	727509.58	712228.82	719950.45	0.00	6342.516	0.000	0.000	58548.0	2450.0
31.12.2022	737084.69	741852.07	726188.07	734113.39	0.00	6499.560	0.000	0.000	59292.0	2450.0
Итого:	14218.51	14342.49	13959.24	14162.94	0.00	157.045	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.12.2022 0:00:00 - 31.12.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Солдатова ул, д. 43 (1.1 МКД УК Профком)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 12000295
Точка измерения: ТВ2 (недопущен 28.10.2022 г.); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.12.2022	59.91	39.72	20.19	11.18	14.05	10.99	13.95	-2.96	6.12	5.12	0.257	24.0	0.0	*
02.12.2022	64.82	42.61	22.21	12.10	11.70	11.87	11.60	0.27	6.12	5.12	0.341	24.0	0.0	*
03.12.2022	59.27	39.96	19.32	12.37	13.34	12.17	13.24	-1.07	6.12	5.12	0.296	24.0	0.0	*
04.12.2022	53.96	37.62	16.34	12.54	16.54	12.37	16.44	-4.07	6.12	5.12	0.272	24.0	0.0	*
05.12.2022	53.26	36.75	16.51	11.90	12.91	11.74	12.83	-1.09	6.12	5.12	0.246	24.0	0.0	*
06.12.2022	56.54	38.51	18.03	12.03	12.43	11.85	12.35	-0.50	6.12	5.12	0.280	24.0	0.0	*
07.12.2022	40.87	29.23	11.63	12.62	14.60	12.51	14.54	-2.03	6.12	5.12	0.194	24.0	0.0	*
08.12.2022	59.73	39.47	20.26	12.22	14.90	12.02	14.79	-2.78	6.12	5.12	0.301	24.0	0.0	*
09.12.2022	56.19	37.43	18.77	11.16	12.58	11.00	12.50	-1.51	6.12	5.12	0.258	24.0	0.0	*
10.12.2022	54.44	36.89	17.55	11.18	12.93	11.03	12.85	-1.82	6.12	5.12	0.239	24.0	0.0	*
11.12.2022	12.62	14.61	-1.98	0.01	1.42	0.01	1.42	-1.41	6.12	5.12	0.000	24.0	0.0	*
12.12.2022	36.36	30.67	5.69	7.59	15.21	7.54	15.15	-7.61	6.12	5.12	0.052	24.0	0.0	*
13.12.2022	49.76	39.40	10.36	11.95	14.97	11.81	14.86	-3.06	6.12	5.12	0.158	24.0	0.0	*
14.12.2022	56.90	40.24	16.66	7.81	9.59	7.70	9.52	-1.82	6.12	5.12	0.171	24.0	0.0	*
15.12.2022	63.25	46.82	16.43	11.58	12.53	11.37	12.40	-1.03	6.12	5.12	0.245	24.0	0.0	*
16.12.2022	62.35	46.31	16.03	11.70	11.71	11.49	11.59	-0.10	6.12	5.12	0.263	24.0	0.0	*
17.12.2022	62.68	44.96	17.72	11.69	12.24	11.48	12.13	-0.65	6.12	5.12	0.284	24.0	0.0	*
18.12.2022	59.62	41.65	17.97	11.80	14.56	11.61	14.44	-2.84	6.12	5.12	0.277	24.0	0.0	*
19.12.2022	57.49	40.44	17.04	11.07	12.15	10.90	12.06	-1.16	6.12	5.12	0.240	24.0	0.0	*
20.12.2022	59.10	40.59	18.51	11.15	12.56	10.97	12.46	-1.49	6.12	5.12	0.258	24.0	0.0	*
21.12.2022	53.91	39.15	14.76	11.27	13.27	11.12	13.18	-2.06	6.12	5.12	0.216	24.0	0.0	*
22.12.2022	48.33	35.40	12.93	11.33	14.18	11.21	14.10	-2.89	6.12	5.12	0.174	24.0	0.0	*
23.12.2022	41.05	31.71	9.34	11.24	14.35	11.16	14.29	-3.13	6.12	5.12	0.135	24.0	0.0	*
24.12.2022	37.26	29.89	7.38	11.42	16.66	11.35	16.60	-5.25	6.12	5.12	0.105	24.0	0.0	*
25.12.2022	41.60	33.21	8.39	11.74	17.50	11.65	17.41	-5.76	6.12	5.12	0.154	24.0	0.0	*
26.12.2022	56.77	40.17	16.60	11.24	13.85	11.08	13.75	-2.68	6.12	5.12	0.220	24.0	0.0	*
27.12.2022	62.29	43.11	19.18	11.04	12.28	10.85	12.18	-1.33	6.12	5.12	0.261	24.0	0.0	*
28.12.2022	62.03	42.99	19.04	11.38	12.79	11.18	12.68	-1.51	6.12	5.12	0.261	24.0	0.0	*
29.12.2022	58.31	39.66	18.65	11.29	14.51	11.11	14.40	-3.29	6.12	5.12	0.220	24.0	0.0	*
30.12.2022	63.05	42.49	20.56	11.54	13.55	11.33	13.43	-2.11	6.12	5.12	0.279	24.0	0.0	*
31.12.2022	61.56	42.35	19.21	11.65	16.26	11.44	16.13	-4.69	6.12	5.12	0.275	24.0	0.0	*
Средние:	53.72	38.19	15.52	---	---	---	---	---	6.12	5.12	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	340.79	412.11	335.88	409.30	-73.42	---	---	6.933	744.0	0.0	---

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.11.2022	85342.18	37203.73	84074.53	36800.92	42902.72	2640.960	0.000	0.000	58549.0	2449.0
31.12.2022	85682.97	37615.84	84410.40	37210.22	42829.30	2647.893	0.000	0.000	59293.0	2449.0
Итого:	340.79	412.11	335.88	409.30	-73.42	6.933	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации