

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Кавалерийская ул, д. 51 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00104501

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРЭМ SN 350095

Обратка: ПРЭМ SN 290672

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9262

КТСП-Н SN 9262a

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2023	59.00	51.65	7.35	159.96	153.71	3.99	157.32	151.79	3.58	5.53	0.00	0.00	1.152	24.0	0.0	
02.03.2023	64.48	55.72	8.76	160.03	153.93	3.89	156.94	151.67	3.42	5.27	0.00	0.00	1.372	24.0	0.0	
03.03.2023	68.48	58.92	9.56	160.14	154.04	3.88	156.76	151.53	3.39	5.23	0.00	0.00	1.494	24.0	0.0	
04.03.2023	60.88	53.27	7.61	159.95	153.86	3.88	157.18	151.79	3.49	5.39	0.00	0.00	1.194	24.0	0.0	
05.03.2023	55.09	48.68	6.41	159.91	153.60	4.03	157.63	151.88	3.72	5.75	0.00	0.00	1.007	24.0	0.0	
06.03.2023	55.19	48.69	6.50	159.82	153.59	3.98	157.49	151.90	3.61	5.59	0.00	0.00	1.021	24.0	0.0	
07.03.2023	58.02	50.99	7.03	159.97	153.66	4.02	157.40	151.74	3.66	5.66	0.00	0.00	1.106	24.0	0.0	
08.03.2023	58.19	51.12	7.07	159.81	153.73	3.88	157.23	151.81	3.51	5.42	0.00	0.00	1.110	24.0	0.0	
09.03.2023	53.37	47.44	5.93	159.79	153.54	3.99	157.63	151.87	3.72	5.76	0.00	0.00	0.933	24.0	0.0	
10.03.2023	49.07	43.95	5.12	159.57	153.39	3.95	157.72	151.98	3.71	5.74	0.00	0.00	0.807	24.0	0.0	
11.03.2023	53.51	47.19	6.32	159.76	153.56	3.96	157.59	151.92	3.66	5.67	0.00	0.00	0.992	24.0	0.0	
12.03.2023	57.85	50.85	7.00	159.71	153.81	3.76	157.20	151.90	3.43	5.30	0.00	0.00	1.098	24.0	0.0	
13.03.2023	49.34	44.31	5.03	159.61	153.46	3.93	157.75	152.03	3.69	5.72	0.00	0.00	0.791	24.0	0.0	
14.03.2023	53.32	47.20	6.12	159.70	153.65	3.86	157.58	152.02	3.59	5.56	0.00	0.00	0.963	24.0	0.0	
15.03.2023	50.63	45.20	5.43	159.69	153.55	3.92	157.72	152.00	3.69	5.72	0.00	0.00	0.855	24.0	0.0	
16.03.2023	49.87	44.61	5.26	159.61	153.53	3.88	157.70	152.09	3.62	5.61	0.00	0.00	0.830	24.0	0.0	
17.03.2023	46.76	42.23	4.53	159.55	153.39	3.94	157.85	152.08	3.72	5.77	0.00	0.00	0.715	24.0	0.0	
18.03.2023	49.53	44.13	5.40	159.63	153.53	3.90	157.73	152.05	3.67	5.68	0.00	0.00	0.852	24.0	0.0	
19.03.2023	57.08	50.29	6.79	159.87	153.88	3.82	157.38	152.03	3.46	5.35	0.00	0.00	1.067	24.0	0.0	
20.03.2023	51.90	46.35	5.55	159.70	153.69	3.84	157.65	152.12	3.57	5.53	0.00	0.00	0.871	24.0	0.0	
21.03.2023	49.27	44.19	5.08	159.64	153.58	3.87	157.75	152.14	3.62	5.61	0.00	0.00	0.800	24.0	0.0	
22.03.2023	47.47	42.76	4.71	159.59	153.48	3.90	157.87	152.04	3.76	5.83	0.00	0.00	0.745	24.0	0.0	
23.03.2023	49.27	44.08	5.19	159.32	153.64	3.63	157.45	152.24	3.36	5.21	0.00	0.00	0.818	24.0	0.0	
24.03.2023	46.24	41.85	4.39	159.50	153.41	3.89	157.85	152.11	3.70	5.74	0.00	0.00	0.692	24.0	0.0	
25.03.2023	46.28	41.59	4.69	146.57	140.84	3.99	145.08	139.66	3.81	5.42	0.00	0.00	0.679	24.0	0.0	*
26.03.2023	44.74	40.73	4.01	161.81	155.56	3.94	160.26	154.35	3.76	5.91	0.00	0.00	0.641	24.0	0.0	
27.03.2023	42.64	39.08	3.56	161.68	155.44	3.94	160.25	154.24	3.82	6.01	0.00	0.00	0.571	24.0	0.0	
28.03.2023	45.18	40.98	4.20	161.88	155.49	4.03	160.25	154.28	3.80	5.97	0.00	0.00	0.671	24.0	0.0	
29.03.2023	52.20	46.58	5.62	162.01	155.79	3.91	159.89	154.17	3.64	5.72	0.00	0.00	0.896	24.0	0.0	
30.03.2023	50.22	45.10	5.12	162.08	155.67	4.03	160.12	154.17	3.79	5.95	0.00	0.00	0.815	24.0	0.0	
31.03.2023	47.27	42.76	4.51	161.87	155.53	3.99	160.14	154.10	3.84	6.04	0.00	0.00	0.722	24.0	0.0	
Средние:	52.33	46.53	5.80	---	---	3.92	---	---	3.64	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4951.73	4761.53	---	4886.36	4711.70	---	174.66	---	---	28.280	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2023	12893.98	12661.41	12645.15	12477.04	168.11	115.139	2052.0	2444.0
31.03.2023	17845.71	17422.94	17531.51	17188.74	342.77	143.419	2796.0	2444.0
Итого:	4951.73	4761.53	4886.36	4711.70	174.66	28.280	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации