

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Карпинского ул, д. 70 (2.2 МКД УК "Профком")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130458

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 271586

Подача:

ПРЭМ SN 281934

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 16044г

КТСП-Н SN 16044

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2023	58.89	52.21	6.68	83.73	83.26	0.57	82.37	82.18	0.23	0.19	0.00	0.00	0.550	24.0	0.0	
02.03.2023	64.34	56.28	8.06	83.94	83.38	0.67	82.34	82.13	0.25	0.20	0.00	0.00	0.663	24.0	0.0	
03.03.2023	68.32	59.52	8.80	84.08	83.46	0.74	82.29	82.08	0.25	0.21	0.00	0.00	0.724	24.0	0.0	
04.03.2023	60.80	53.80	7.00	83.80	83.30	0.59	82.35	82.16	0.23	0.19	0.00	0.00	0.576	24.0	0.0	
05.03.2023	55.01	49.09	5.92	83.58	83.16	0.50	82.38	82.20	0.22	0.18	0.00	0.00	0.487	24.0	0.0	
06.03.2023	55.09	49.21	5.88	83.56	83.15	0.50	82.37	82.18	0.22	0.18	0.00	0.00	0.483	24.0	0.0	
07.03.2023	57.91	51.46	6.45	83.69	83.24	0.55	82.38	82.18	0.23	0.19	0.00	0.00	0.530	24.0	0.0	
08.03.2023	58.08	51.58	6.50	83.71	83.25	0.55	82.39	82.20	0.23	0.19	0.00	0.00	0.535	24.0	0.0	
09.03.2023	53.33	47.86	5.47	83.51	83.12	0.47	82.38	82.20	0.22	0.18	0.00	0.00	0.449	24.0	0.0	
10.03.2023	49.04	44.42	4.62	83.32	82.98	0.41	82.36	82.19	0.21	0.18	0.00	0.00	0.380	24.0	0.0	
11.03.2023	53.43	47.73	5.70	83.53	83.13	0.48	82.40	82.22	0.22	0.18	0.00	0.00	0.469	24.0	0.0	
12.03.2023	57.78	51.24	6.54	83.72	83.26	0.55	82.41	82.22	0.23	0.19	0.00	0.00	0.538	24.0	0.0	
13.03.2023	49.35	44.74	4.61	83.35	83.01	0.41	82.38	82.20	0.21	0.17	0.00	0.00	0.379	24.0	0.0	
14.03.2023	53.24	47.68	5.56	83.53	83.14	0.47	82.40	82.23	0.21	0.17	0.00	0.00	0.458	24.0	0.0	
15.03.2023	50.57	45.59	4.98	83.42	83.06	0.43	82.40	82.22	0.21	0.18	0.00	0.00	0.410	24.0	0.0	
16.03.2023	49.81	44.99	4.82	83.40	83.05	0.43	82.41	82.23	0.22	0.18	0.00	0.00	0.396	24.0	0.0	
17.03.2023	46.71	42.53	4.18	83.26	82.94	0.38	82.38	82.21	0.21	0.17	0.00	0.00	0.343	24.0	0.0	
18.03.2023	49.44	44.51	4.93	83.39	83.04	0.43	82.41	82.24	0.21	0.17	0.00	0.00	0.406	24.0	0.0	
19.03.2023	56.98	50.73	6.25	83.72	83.28	0.53	82.44	82.25	0.23	0.19	0.00	0.00	0.515	24.0	0.0	
20.03.2023	51.83	46.74	5.09	83.51	83.13	0.45	82.44	82.26	0.22	0.18	0.00	0.00	0.419	24.0	0.0	
21.03.2023	49.20	44.53	4.67	83.39	83.05	0.42	82.42	82.25	0.21	0.17	0.00	0.00	0.384	24.0	0.0	
22.03.2023	47.43	43.13	4.30	83.30	82.98	0.39	82.40	82.23	0.21	0.17	0.00	0.00	0.353	24.0	0.0	
23.03.2023	49.20	44.48	4.72	83.39	83.04	0.42	82.42	82.25	0.21	0.17	0.00	0.00	0.389	24.0	0.0	
24.03.2023	46.22	42.26	3.96	83.25	82.93	0.38	82.39	82.21	0.22	0.18	0.00	0.00	0.326	24.0	0.0	
25.03.2023	46.22	41.92	4.30	76.42	76.12	0.39	75.63	75.47	0.21	0.16	0.00	0.00	0.325	24.0	0.0	*
26.03.2023	44.72	41.08	3.64	84.30	84.00	0.36	83.48	83.31	0.21	0.18	0.00	0.00	0.303	24.0	0.0	
27.03.2023	42.62	39.36	3.26	84.21	83.92	0.34	83.47	83.29	0.21	0.18	0.00	0.00	0.272	24.0	0.0	
28.03.2023	45.13	41.26	3.87	84.33	84.02	0.37	83.50	83.32	0.21	0.18	0.00	0.00	0.322	24.0	0.0	
29.03.2023	52.13	46.87	5.26	84.64	84.25	0.46	83.55	83.36	0.22	0.19	0.00	0.00	0.438	24.0	0.0	
30.03.2023	50.20	45.41	4.79	84.54	84.17	0.44	83.52	83.33	0.23	0.19	0.00	0.00	0.399	24.0	0.0	
31.03.2023	47.27	43.12	4.15	84.39	84.06	0.40	83.49	83.30	0.23	0.19	0.00	0.00	0.346	24.0	0.0	
Средние:	52.27	46.95	5.32	---	---	0.47	---	---	0.22	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2587.91	2575.84	---	2553.93	2548.30	---	5.63	---	---	13.564	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
28.02.2023	6308.85	6264.18	6187.04	6169.59	17.46	49.601	1808.0	0.0
31.03.2023	8896.77	8840.03	8740.98	8717.89	23.09	63.165	2552.0	0.0
Итого:	2587.91	2575.84	2553.93	2548.30	5.63	13.564	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации