

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Карпинского ул, д. 76 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ" (Аварийный))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130402

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 274183

Подача:

ПРЭМ SN 282974

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 30161г

КТСП-Н SN 30161x

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2023	59.39	51.10	8.29	121.28	115.94	4.51	119.29	114.49	4.10	4.80	0.00	0.00	0.988	24.0	0.0	
02.03.2023	64.82	55.02	9.80	121.58	116.06	4.65	119.22	114.39	4.13	4.83	0.00	0.00	1.167	24.0	0.0	
03.03.2023	68.98	58.22	10.76	121.79	116.13	4.76	119.15	114.28	4.17	4.87	0.00	0.00	1.281	24.0	0.0	
04.03.2023	61.48	52.84	8.64	121.43	115.98	4.59	119.29	114.44	4.15	4.85	0.00	0.00	1.029	24.0	0.0	
05.03.2023	55.50	48.21	7.29	121.11	115.81	4.48	119.35	114.52	4.13	4.83	0.00	0.00	0.868	24.0	0.0	
06.03.2023	55.53	48.22	7.31	121.10	115.79	4.48	119.34	114.50	4.14	4.84	0.00	0.00	0.871	24.0	0.0	
07.03.2023	58.42	50.46	7.96	121.25	115.88	4.53	119.32	114.47	4.15	4.85	0.00	0.00	0.948	24.0	0.0	
08.03.2023	58.60	50.60	8.00	121.29	115.90	4.54	119.34	114.48	4.15	4.85	0.00	0.00	0.953	24.0	0.0	
09.03.2023	53.89	47.05	6.84	121.00	115.76	4.42	119.33	114.53	4.10	4.80	0.00	0.00	0.815	24.0	0.0	
10.03.2023	49.49	43.63	5.86	120.80	115.58	4.41	119.38	114.52	4.16	4.87	0.00	0.00	0.698	24.0	0.0	
11.03.2023	53.76	46.66	7.10	121.08	115.76	4.49	119.42	114.55	4.17	4.87	0.00	0.00	0.846	24.0	0.0	
12.03.2023	58.32	50.34	7.98	121.33	115.92	4.56	119.40	114.51	4.18	4.89	0.00	0.00	0.952	24.0	0.0	
13.03.2023	49.85	44.01	5.84	120.82	115.66	4.36	119.37	114.57	4.10	4.80	0.00	0.00	0.695	24.0	0.0	
14.03.2023	53.63	46.63	7.00	121.08	115.80	4.45	119.42	114.59	4.13	4.84	0.00	0.00	0.835	24.0	0.0	
15.03.2023	51.07	44.81	6.26	120.95	115.70	4.44	119.45	114.58	4.16	4.87	0.00	0.00	0.745	24.0	0.0	
16.03.2023	50.25	44.18	6.07	120.91	115.69	4.42	119.45	114.60	4.15	4.86	0.00	0.00	0.724	24.0	0.0	
17.03.2023	47.13	41.82	5.31	120.69	115.57	4.33	119.40	114.59	4.11	4.81	0.00	0.00	0.633	24.0	0.0	
18.03.2023	49.72	43.55	6.17	120.86	115.67	4.39	119.42	114.61	4.11	4.81	0.00	0.00	0.735	24.0	0.0	
19.03.2023	57.48	49.67	7.81	121.34	115.98	4.52	119.45	114.61	4.14	4.85	0.00	0.00	0.931	24.0	0.0	
20.03.2023	52.34	45.92	6.42	121.04	115.78	4.44	119.46	114.60	4.15	4.86	0.00	0.00	0.765	24.0	0.0	
21.03.2023	49.63	43.71	5.92	120.91	115.67	4.43	119.48	114.60	4.17	4.88	0.00	0.00	0.706	24.0	0.0	
22.03.2023	47.86	42.37	5.49	120.78	115.60	4.39	119.45	114.59	4.16	4.87	0.00	0.00	0.654	24.0	0.0	
23.03.2023	49.58	43.63	5.95	120.89	115.65	4.43	119.46	114.58	4.17	4.88	0.00	0.00	0.709	24.0	0.0	
24.03.2023	46.69	41.60	5.09	120.67	115.57	4.32	119.40	114.60	4.11	4.80	0.00	0.00	0.606	24.0	0.0	
25.03.2023	46.52	41.11	5.41	110.71	106.25	4.11	109.55	105.37	3.89	4.18	0.00	0.00	0.590	24.0	0.0	*
26.03.2023	45.15	40.46	4.69	122.39	117.26	4.28	121.18	116.33	4.09	4.86	0.00	0.00	0.567	24.0	0.0	
27.03.2023	42.99	38.77	4.22	122.22	117.17	4.21	121.12	116.32	4.05	4.81	0.00	0.00	0.510	24.0	0.0	
28.03.2023	45.37	40.49	4.88	122.34	117.28	4.22	121.12	116.35	4.02	4.78	0.00	0.00	0.590	24.0	0.0	
29.03.2023	52.51	46.05	6.46	122.83	117.49	4.44	121.22	116.29	4.15	4.92	0.00	0.00	0.782	24.0	0.0	
30.03.2023	50.63	44.69	5.94	122.68	117.43	4.37	121.18	116.30	4.11	4.88	0.00	0.00	0.719	24.0	0.0	
31.03.2023	47.71	42.42	5.29	122.49	117.29	4.34	121.15	116.26	4.12	4.89	0.00	0.00	0.638	24.0	0.0	
Средние:	52.72	46.07	6.65	---	---	4.43	---	---	4.12	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3751.64	3589.02	---	3701.56	3552.00	---	149.57	---	---	24.549	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2023	88031.21	84857.85	86777.65	83937.83	2839.83	618.223	30468.0	3963.0
31.03.2023	91782.85	88446.87	90479.21	87489.82	2989.39	642.772	31212.0	3963.0
Итого:	3751.64	3589.02	3701.56	3552.00	149.57	24.549	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации