

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Карпинского ул, д. 98 (2.2 МКД УК "Профком")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130442

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРЭМ SN 347038

Обратка: ПРЭМ SN 753660

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9254г

КТСП-Н SN 9254х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2023	57.12	50.85	6.27	106.23	103.72	2.39	104.59	102.43	2.09	2.16	0.00	0.00	0.655	22.0	2.0	*
02.03.2023	61.72	54.47	7.25	116.94	114.08	2.48	114.87	112.48	2.10	2.39	0.00	0.00	0.831	24.0	0.0	
03.03.2023	66.27	58.14	8.13	116.53	113.55	2.59	114.18	111.75	2.15	2.43	0.00	0.00	0.927	24.0	0.0	
04.03.2023	59.65	52.88	6.77	114.12	111.34	2.47	112.23	109.86	2.13	2.37	0.00	0.00	0.758	24.0	0.0	
05.03.2023	54.84	49.01	5.83	113.51	110.86	2.36	111.89	109.58	2.09	2.31	0.00	0.00	0.652	24.0	0.0	
06.03.2023	55.01	49.20	5.81	114.51	111.86	2.34	112.87	110.56	2.06	2.31	0.00	0.00	0.655	24.0	0.0	
07.03.2023	55.94	49.55	6.39	93.05	90.97	2.27	91.67	89.89	1.96	1.78	0.00	0.00	0.585	24.0	0.0	*
08.03.2023	57.28	51.02	6.26	114.46	111.84	2.32	112.70	110.45	2.01	2.25	0.00	0.00	0.705	24.0	0.0	
09.03.2023	52.49	47.02	5.47	107.06	104.68	2.24	105.65	103.56	1.99	2.09	0.00	0.00	0.576	24.0	0.0	
10.03.2023	49.42	44.59	4.83	110.92	108.50	2.20	109.62	107.45	1.99	2.16	0.00	0.00	0.528	24.0	0.0	
11.03.2023	53.46	47.79	5.67	114.17	111.60	2.28	112.62	110.37	2.01	2.25	0.00	0.00	0.636	24.0	0.0	
12.03.2023	58.57	52.16	6.41	116.42	113.67	2.39	114.54	112.20	2.07	2.35	0.00	0.00	0.734	24.0	0.0	
13.03.2023	49.45	44.62	4.83	107.71	105.32	2.25	106.45	104.30	2.04	2.15	0.00	0.00	0.513	24.0	0.0	
14.03.2023	52.00	46.59	5.41	111.12	108.60	2.30	109.69	107.46	2.05	2.23	0.00	0.00	0.593	24.0	0.0	
15.03.2023	50.66	45.54	5.12	109.23	106.77	2.28	107.89	105.69	2.06	2.20	0.00	0.00	0.551	24.0	0.0	
16.03.2023	50.36	45.38	4.98	111.36	108.85	2.28	110.01	107.77	2.06	2.24	0.00	0.00	0.546	24.0	0.0	
17.03.2023	47.28	42.81	4.47	103.23	100.96	2.22	102.11	100.06	2.03	2.05	0.00	0.00	0.456	23.0	1.0	*
18.03.2023	50.05	45.02	5.03	111.33	108.83	2.27	109.99	107.76	2.05	2.23	0.00	0.00	0.552	24.0	0.0	
19.03.2023	56.49	50.38	6.11	113.50	110.82	2.39	111.80	109.48	2.10	2.32	0.00	0.00	0.682	24.0	0.0	
20.03.2023	52.18	47.08	5.10	113.82	111.23	2.30	112.34	110.04	2.07	2.30	0.00	0.00	0.571	24.0	0.0	
21.03.2023	48.90	44.19	4.71	110.57	108.12	2.24	109.30	107.09	2.04	2.21	0.00	0.00	0.513	24.0	0.0	
22.03.2023	50.38	45.55	4.83	112.77	110.25	2.26	111.40	109.14	2.05	2.26	0.00	0.00	0.537	24.0	0.0	
23.03.2023	50.41	45.53	4.88	113.94	111.39	2.26	112.55	110.28	2.04	2.27	0.00	0.00	0.548	24.0	0.0	
24.03.2023	48.47	43.98	4.49	110.02	107.59	2.23	108.78	106.59	2.03	2.19	0.00	0.00	0.487	24.0	0.0	
25.03.2023	45.85	41.78	4.07	108.28	105.91	2.21	107.18	105.02	2.04	2.17	0.00	0.00	0.435	24.0	0.0	
26.03.2023	44.95	41.04	3.91	107.87	105.56	2.17	106.82	104.69	2.01	2.13	0.00	0.00	0.417	24.0	0.0	
27.03.2023	46.78	42.65	4.13	109.55	107.13	2.23	108.39	106.19	2.06	2.21	0.00	0.00	0.447	24.0	0.0	
28.03.2023	45.38	41.45	3.93	107.45	105.13	2.18	106.38	104.26	2.01	2.12	0.00	0.00	0.418	24.0	0.0	
29.03.2023	50.33	45.48	4.85	99.04	96.81	2.28	97.84	95.84	2.06	2.00	0.00	0.00	0.473	21.0	3.0	*
30.03.2023	49.80	45.12	4.68	112.54	109.96	2.31	111.20	108.88	2.11	2.32	0.00	0.00	0.520	24.0	0.0	
31.03.2023	47.42	43.08	4.34	109.88	107.47	2.22	108.69	106.50	2.04	2.20	0.00	0.00	0.471	24.0	0.0	
Средние:	52.22	46.90	5.32	---	---	2.30	---	---	2.05	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3421.10	3343.34	---	3376.23	3307.62	---	68.61	---	---	17.972	738.0	6.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.02.2023	43527.50	42632.65	42857.68	42107.47	750.21	268.640	13572.0	21.0
31.03.2023	46948.60	45975.99	46233.91	45415.09	818.82	286.612	14310.0	27.0
Итого:	3421.10	3343.34	3376.23	3307.62	68.61	17.972	738.0	6.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации