

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Танкистов ул, д. 58 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129840

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 348359

Подача:

ПРЭМ SN 357521

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 2329г

КТСП-Н SN 2329х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2023	81.37	45.21	36.16	40.47	38.85	4.07	39.29	38.47	2.12	0.82	0.00	0.00	1.420	24.0	0.0	
02.03.2023	89.43	47.85	41.58	41.08	39.26	4.51	39.67	38.83	2.13	0.84	0.00	0.00	1.649	24.0	0.0	
03.03.2023	98.35	53.17	45.18	45.75	43.58	4.86	43.89	42.99	2.08	0.91	0.00	0.00	1.986	24.0	0.0	
04.03.2023	86.59	50.15	36.44	46.71	44.83	4.10	45.19	44.29	2.01	0.90	0.00	0.00	1.647	24.0	0.0	
05.03.2023	78.40	45.73	32.67	43.02	41.42	3.78	41.85	41.01	2.03	0.84	0.00	0.00	1.366	24.0	0.0	
06.03.2023	78.00	44.73	33.27	41.23	39.66	3.88	40.12	39.28	2.12	0.84	0.00	0.00	1.334	24.0	0.0	
07.03.2023	83.42	47.75	35.67	44.33	42.56	4.08	42.99	42.10	2.10	0.89	0.00	0.00	1.533	24.0	0.0	
08.03.2023	83.82	48.13	35.69	44.26	42.49	4.08	42.90	42.01	2.09	0.89	0.00	0.00	1.531	24.0	0.0	
09.03.2023	76.27	44.86	31.41	41.73	40.19	3.76	40.65	39.80	2.11	0.85	0.00	0.00	1.275	24.0	0.0	
10.03.2023	69.13	41.94	27.19	42.50	41.04	3.50	41.58	40.69	2.16	0.89	0.00	0.00	1.129	24.0	0.0	
11.03.2023	74.15	43.58	30.57	42.76	41.17	3.80	41.71	40.79	2.22	0.92	0.00	0.00	1.273	24.0	0.0	
12.03.2023	80.26	46.34	33.92	44.12	42.35	4.09	42.87	41.91	2.25	0.95	0.00	0.00	1.453	24.0	0.0	
13.03.2023	73.08	44.59	28.49	44.11	42.52	3.68	43.05	42.11	2.20	0.94	0.00	0.00	1.225	24.0	0.0	
14.03.2023	75.40	43.13	32.27	39.84	38.29	3.95	38.82	37.94	2.29	0.88	0.00	0.00	1.252	24.0	0.0	
15.03.2023	74.84	44.95	29.89	44.97	43.28	3.83	43.85	42.86	2.27	0.99	0.00	0.00	1.309	24.0	0.0	
16.03.2023	71.59	43.33	28.26	43.28	41.68	3.77	42.28	41.30	2.34	0.98	0.00	0.00	1.193	24.0	0.0	
17.03.2023	69.53	42.93	26.60	44.43	42.83	3.67	43.45	42.44	2.34	1.01	0.00	0.00	1.154	24.0	0.0	
18.03.2023	71.91	42.84	29.07	41.84	40.27	3.84	40.87	39.91	2.37	0.96	0.00	0.00	1.186	24.0	0.0	
19.03.2023	80.73	46.65	34.08	43.92	42.11	4.21	42.66	41.67	2.35	0.99	0.00	0.00	1.453	24.0	0.0	
20.03.2023	71.71	43.16	28.55	41.71	40.17	3.75	40.74	39.81	2.30	0.93	0.00	0.00	1.162	24.0	0.0	
21.03.2023	69.56	41.69	27.87	40.66	39.21	3.62	39.76	38.88	2.25	0.89	0.00	0.00	1.107	24.0	0.0	
22.03.2023	70.04	43.24	26.80	44.48	42.88	3.65	43.49	42.49	2.31	0.99	0.00	0.00	1.164	24.0	0.0	
23.03.2023	66.61	41.81	24.80	34.90	34.38	1.48	34.18	34.09	0.27	0.09	0.00	0.00	0.837	24.0	0.0	*
24.03.2023	69.23	43.35	25.88	44.37	42.68	3.89	43.40	42.29	2.60	1.11	0.00	0.00	1.122	24.0	0.0	
25.03.2023	67.93	43.08	24.85	45.91	44.25	3.66	44.94	43.86	2.44	1.09	0.00	0.00	1.115	24.0	0.0	
26.03.2023	67.82	43.01	24.81	45.53	44.09	3.21	44.57	43.69	1.99	0.88	0.00	0.00	1.104	24.0	0.0	
27.03.2023	69.21	44.59	24.62	48.82	47.31	3.15	47.76	46.86	1.91	0.90	0.00	0.00	1.175	24.0	0.0	
28.03.2023	67.90	42.82	25.08	43.70	42.30	3.27	42.78	41.92	2.05	0.87	0.00	0.00	1.072	24.0	0.0	
29.03.2023	71.39	43.15	28.24	43.23	41.74	3.50	42.23	41.36	2.07	0.87	0.00	0.00	1.191	24.0	0.0	
30.03.2023	69.60	42.47	27.13	41.48	40.06	3.49	40.56	39.71	2.14	0.86	0.00	0.00	1.099	24.0	0.0	
31.03.2023	67.57	41.79	25.78	43.07	41.62	3.42	42.17	41.27	2.17	0.91	0.00	0.00	1.086	24.0	0.0	
Средние:	74.99	44.58	30.41	---	---	3.73	---	---	2.13	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1338.19	1289.07	---	1304.26	1276.61	---	27.65	---	---	39.605	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
28.02.2023	6442.90	6162.20	6236.61	6096.09	140.51	238.594	5507.0	2.0
31.03.2023	7781.09	7451.27	7540.86	7372.70	168.16	278.199	6251.0	2.0
Итого:	1338.19	1289.07	1304.26	1276.61	27.65	39.605	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации