

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Карпинского ул, д. 104 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 197

Точка измерения: ТВ1 (08.04.23 проверке); Ресурс: ТС

Датчик температуры:

Подача: КТСП-Н SN 49403г

Обратка: КТСП-Н SN 49403х

Холодная вода:

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.05.2023	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.12	6.12	---	0.0	24.0	*
02.05.2023	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.12	6.12	---	0.0	24.0	*
03.05.2023	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.12	6.12	---	0.0	24.0	*
04.05.2023	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.12	6.12	---	0.0	24.0	*
05.05.2023	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.12	6.12	---	0.0	24.0	*
06.05.2023	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.12	6.12	---	0.0	24.0	*
07.05.2023	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.12	6.12	---	0.0	24.0	*
08.05.2023	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.12	6.12	---	0.0	24.0	*
09.05.2023	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.12	6.12	---	0.0	24.0	*
10.05.2023	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.12	6.12	---	0.0	24.0	*
11.05.2023	---	---	---	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	6.12	6.12	---	0.0	24.0	*
12.05.2023	14.50	14.15	0.35	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	8.0	16.0	*
13.05.2023	14.09	13.91	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2023	13.81	13.67	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2023	13.77	13.63	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2023	14.03	13.87	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2023	14.46	14.30	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2023	15.12	14.77	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2023	15.17	14.90	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2023	15.08	14.91	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2023	15.10	14.95	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2023	15.36	15.20	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2023	15.60	15.44	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2023	15.75	15.58	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2023	15.92	15.74	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	15.0	9.0	*
26.05.2023	16.04	15.87	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	15.0	9.0	*
27.05.2023	16.24	16.07	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	14.0	10.0	*
28.05.2023	16.55	16.36	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2023	16.67	16.47	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2023	16.61	16.43	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2023	17.06	16.73	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	15.35	15.15	0.20	---	---	---	---	---	---	0.00	---	6.12	6.12	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	436.0	308.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2023	62628.03	62102.00	0.27	61678.30	61399.47	0.00	278.84	508.905	0.000	0.000	19230.0	506.0
31.05.2023	62628.03	62102.02	0.27	61678.30	61399.47	0.00	278.84	508.905	0.000	0.000	19666.0	814.0
Итого:	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	436.0	308.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Карпинского ул, д. 104 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 197

Точка измерения: ТВ1 (08.04.23 проверке); Ресурс: ТС

Датчик температуры:

Подача: КТСП-Н SN 49403г

Обратка: КТСП-Н SN 49403х

Холодная вода:

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.06.2023	17.03	16.81	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2023	17.16	16.92	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2023	17.39	17.16	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2023	17.34	17.14	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2023	16.98	16.80	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
06.06.2023	15.98	16.65	-0.67	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	-197.69	-0.17	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2023	16.69	16.44	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	23.0	1.0	*
08.06.2023	16.41	16.16	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2023	16.55	16.39	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	23.0	1.0	*
10.06.2023	16.64	16.45	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2023	16.56	16.34	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	22.0	2.0	*
12.06.2023	16.53	16.30	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	22.0	2.0	*
13.06.2023	16.60	16.36	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2023	16.73	16.47	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2023	16.86	16.57	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2023	16.95	16.66	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2023	17.01	16.60	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2023	16.60	16.22	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2023	15.60	15.32	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2023	16.15	15.91	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2023	16.33	16.10	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2023	16.42	16.18	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2023	16.32	16.05	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2023	16.39	16.13	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2023	16.62	16.31	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2023	16.20	15.86	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2023	16.42	16.15	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
28.06.2023	16.69	16.43	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
29.06.2023	16.97	16.68	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
30.06.2023	17.22	16.94	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	16.64	16.42	0.23	---	---	---	---	---	---	0.08	---	6.12	6.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	---	-0.17	---	---	0.000	714.0	6.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2023	62628.03	62102.02	0.27	61678.30	61399.47	0.00	278.84	508.905	0.000	0.000	19666.0	814.0
30.06.2023	62628.03	62102.19	0.27	61678.31	61399.64	0.00	278.67	508.905	0.000	0.000	20380.0	820.0
Итого:	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	-0.17	0.000	0.000	0.000	714.0	6.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации