

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Карпинского ул, д. 74 (2.2 МКД УК "Профком")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129880

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 254954

Подача:

ПРЭМ SN 645924

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9269г

КТСП-Н SN 9269х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2023	16.72	16.23	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
02.05.2023	17.24	16.84	0.40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
03.05.2023	18.23	17.74	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
04.05.2023	18.43	17.96	0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
05.05.2023	18.23	17.78	0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
06.05.2023	17.92	17.46	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
07.05.2023	16.92	16.45	0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
08.05.2023	14.32	14.02	0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
09.05.2023	13.79	13.54	0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2023	13.80	13.59	0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2023	14.81	14.53	0.28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2023	15.03	14.73	0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2023	15.45	15.14	0.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2023	15.68	15.34	0.34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2023	15.53	15.19	0.34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2023	15.76	15.39	0.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2023	16.33	15.90	0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2023	16.52	16.06	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2023	16.59	16.12	0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2023	16.86	16.36	0.50	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2023	17.22	16.67	0.55	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2023	17.68	17.07	0.61	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2023	18.07	17.41	0.66	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2023	18.24	17.55	0.69	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2023	18.65	17.88	0.77	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2023	19.09	18.23	0.86	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2023	19.68	18.76	0.92	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2023	19.99	19.03	0.96	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2023	20.06	19.07	0.99	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2023	20.29	18.99	1.30	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.000	23.0	1.0	*
31.05.2023	20.12	19.18	0.94	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	17.20	16.65	0.55	---	---	6.45	---	---	6.45	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	71623.91	69110.48	70586.83	68299.74	2287.09	409.385	27778.0	2234.0
31.05.2023	71623.91	69110.48	70586.84	68299.74	2287.09	409.385	28521.0	2235.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	743.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Карпинского ул, д. 74 (2.2 МКД УК "Профком")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129880

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 254954

Подача:

ПРЭМ SN 645924

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9269г

КТСП-Н SN 9269х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2023	20.25	19.36	0.89	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2023	20.28	19.43	0.85	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2023	20.56	19.67	0.89	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2023	20.52	19.67	0.85	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2023	17.36	18.33	-0.97	0.01	0.00	200.00	0.01	0.00	200.00	0.01	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
06.06.2023	19.07	18.16	0.91	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2023	19.26	18.51	0.75	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
08.06.2023	18.87	18.22	0.65	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2023	18.31	20.34	-2.03	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
10.06.2023	18.23	17.65	0.58	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2023	17.31	16.73	0.58	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2023	16.64	16.11	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2023	16.57	16.09	0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2023	17.45	16.92	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2023	17.92	17.31	0.61	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2023	18.14	17.54	0.60	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2023	18.09	17.48	0.61	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2023	17.59	17.02	0.57	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2023	17.02	16.49	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2023	16.82	16.35	0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2023	16.73	16.27	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2023	16.89	16.46	0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2023	17.13	16.65	0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2023	17.40	16.90	0.50	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2023	17.78	17.25	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2023	17.71	17.21	0.50	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2023	17.16	16.65	0.51	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
28.06.2023	17.95	17.39	0.56	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
29.06.2023	18.43	17.78	0.65	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
30.06.2023	18.89	18.15	0.74	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	18.08	17.60	0.47	---	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.01	0.00	---	0.01	0.00	---	0.01	---	---	0.000	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	71623.91	69110.48	70586.84	68299.74	2287.09	409.385	28521.0	2235.0
30.06.2023	71623.92	69110.48	70586.84	68299.74	2287.10	409.385	29241.0	2235.0
Итого:	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации