

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Конноармейская ул, д. 32 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129861

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 290711

Подача:

ПРЭМ SN 646618

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9258г

КТСП-Н SN 9258х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2023	16.25	16.09	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
02.05.2023	16.51	16.29	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
03.05.2023	17.60	17.14	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
04.05.2023	17.64	17.18	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
05.05.2023	17.68	17.22	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
06.05.2023	17.72	17.27	0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
07.05.2023	16.74	16.38	0.36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
08.05.2023	15.71	15.41	0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
09.05.2023	14.87	14.54	0.33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2023	15.06	14.71	0.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2023	15.64	15.29	0.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2023	15.91	15.54	0.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2023	16.12	15.77	0.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2023	16.05	15.70	0.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2023	15.98	15.59	0.39	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2023	16.29	15.84	0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2023	16.65	16.16	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2023	16.79	16.30	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2023	17.02	16.50	0.52	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2023	17.15	16.61	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2023	17.27	16.72	0.55	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2023	17.56	16.97	0.59	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2023	17.90	17.23	0.67	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2023	18.32	17.57	0.75	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2023	18.72	17.90	0.82	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2023	19.12	18.27	0.85	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2023	19.55	18.64	0.91	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2023	19.52	18.69	0.83	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2023	19.53	18.74	0.79	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2023	19.05	18.40	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2023	19.31	18.58	0.73	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	17.27	16.75	0.52	---	---	0.00	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	25850.22	26344.08	25460.89	26047.16	-586.27	198.785	5768.0	5.0
31.05.2023	25850.22	26344.09	25460.89	26047.16	-586.27	198.785	6512.0	5.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Конноармейская ул, д. 32 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129861

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 290711

Подача:

ПРЭМ SN 646618

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9258г

КТСП-Н SN 9258х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2023	19.43	18.69	0.74	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2023	19.04	18.48	0.56	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2023	19.54	18.81	0.73	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2023	19.53	18.81	0.72	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2023	18.56	13.54	5.02	0.03	0.16	-137.63	0.03	0.09	-100.85	-0.06	0.00	0.00	0.000	18.0	6.0	*
06.06.2023	---	17.64	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
07.06.2023	---	17.75	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
08.06.2023	---	17.37	---	0.00	0.00	-200.00	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
09.06.2023	---	17.19	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
10.06.2023	---	17.20	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
11.06.2023	---	16.86	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
12.06.2023	---	16.70	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
13.06.2023	---	16.76	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
14.06.2023	---	17.17	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
15.06.2023	---	17.31	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
16.06.2023	---	17.54	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
17.06.2023	---	17.35	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
18.06.2023	---	17.09	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
19.06.2023	---	16.80	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
20.06.2023	---	16.70	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
21.06.2023	---	16.86	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
22.06.2023	---	16.54	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
23.06.2023	---	16.82	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
24.06.2023	---	17.02	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
25.06.2023	---	17.21	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
26.06.2023	---	17.23	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
27.06.2023	---	17.38	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
28.06.2023	---	17.67	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
29.06.2023	---	17.99	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
30.06.2023	---	18.40	---	0.00	0.00	---	---	---	---	---	0.00	0.00	14748.36	0.0	24.0	*
Средние:	19.22	17.30	1.55	---	---	-11.25	---	---	-20.17	---	0.00	0.00	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	0.03	0.16	---	0.03	0.09	---	-0.06	---	---	368709.1	114.0	606.0	---

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	25850.22	26344.09	25460.89	26047.16	-586.27	198.785	6512.0	5.0
30.06.2023	25850.25	26344.24	25460.92	26047.24	-586.33	-1073543.039	6626.0	611.0
Итого:	0.03	0.16	0.03	0.09	-0.06	-1073741.824	114.0	606.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации