

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Подводников ул, д. 3 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129863

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 278581

Обратка: ПРЭМ SN 275800

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9287г

КТСП-Н SN 9287х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2023	17.81	17.27	0.54	0.00	0.33	-200.00	0.00	0.33	-200.00	-0.33	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
02.05.2023	17.98	17.57	0.41	0.00	0.33	-200.00	0.00	0.33	-200.00	-0.33	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
03.05.2023	18.82	18.31	0.51	0.00	0.32	-200.00	0.00	0.32	-200.00	-0.32	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
04.05.2023	18.93	18.37	0.56	0.00	0.31	-200.00	0.00	0.31	-200.00	-0.31	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
05.05.2023	18.72	18.23	0.49	0.00	0.31	-200.00	0.00	0.31	-200.00	-0.31	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
06.05.2023	18.61	18.09	0.52	0.00	0.30	-200.00	0.00	0.30	-200.00	-0.30	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
07.05.2023	17.82	17.32	0.50	0.00	0.28	-200.00	0.00	0.28	-200.00	-0.28	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
08.05.2023	16.39	16.06	0.33	0.00	0.23	-200.00	0.00	0.23	-200.00	-0.23	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
09.05.2023	15.86	15.57	0.29	0.00	0.16	-200.00	0.00	0.16	-200.00	-0.16	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
10.05.2023	16.01	15.72	0.29	0.00	0.09	-200.00	0.00	0.09	-200.00	-0.09	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
11.05.2023	16.56	16.19	0.37	0.00	0.05	-200.00	0.00	0.05	-200.00	-0.05	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
12.05.2023	16.65	16.27	0.38	0.00	0.02	-200.00	0.00	0.02	-200.00	-0.02	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
13.05.2023	16.98	16.56	0.42	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
14.05.2023	16.98	16.66	0.32	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2023	16.84	16.34	0.50	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2023	17.09	16.76	0.33	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2023	17.51	17.02	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2023	17.73	17.20	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2023	17.77	17.23	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2023	17.88	17.24	0.64	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2023	18.16	17.63	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2023	18.51	17.96	0.55	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2023	18.83	18.22	0.61	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2023	19.13	18.46	0.67	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2023	19.42	18.71	0.71	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2023	19.60	18.80	0.80	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2023	19.90	19.11	0.79	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2023	20.06	19.35	0.71	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2023	20.20	19.43	0.77	0.00	0.02	-200.00	0.00	0.02	-200.00	-0.02	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2023	21.35	19.06	2.29	0.66	0.02	186.53	0.66	0.02	186.53	0.64	6.00	5.00	0.001	24.0	0.0	*
31.05.2023	20.29	19.60	0.69	1.76	0.00	200.00	1.76	0.00	200.00	1.76	6.00	5.00	0.001	24.0	0.0	*
Средние:	18.21	17.62	0.58	---	---	-123.02	---	---	-123.02	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2.42	2.79	---	2.42	2.79	---	-0.37	---	---	0.002	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	61744.25	59868.48	59210.04	59227.96	-17.92	398.718	28107.0	2096.0
31.05.2023	61746.67	59871.27	59212.46	59230.75	-18.29	398.720	28851.0	2096.0
Итого:	2.42	2.79	2.42	2.79	-0.37	0.002	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Подводников ул, д. 3 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129863

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 278581

Подача:

ПРЭМ SN 275800

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9287г

КТСП-Н SN 9287х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2023	20.49	19.77	0.72	0.92	0.00	200.00	0.92	0.00	200.00	0.92	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2023	20.21	19.53	0.68	0.44	0.00	200.00	0.44	0.00	200.00	0.44	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2023	20.47	19.70	0.77	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2023	20.49	19.74	0.75	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2023	20.16	19.50	0.66	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
06.06.2023	19.85	19.22	0.63	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2023	19.70	19.11	0.59	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
08.06.2023	19.28	18.73	0.55	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2023	18.80	16.21	2.59	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
10.06.2023	18.72	18.18	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2023	18.27	17.70	0.57	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2023	17.72	17.25	0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2023	17.61	17.18	0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2023	18.16	17.68	0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2023	18.51	17.98	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2023	18.58	18.09	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2023	18.71	18.18	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2023	18.19	17.73	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2023	17.56	17.21	0.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2023	17.32	17.03	0.29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2023	17.17	16.87	0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2023	17.25	16.95	0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2023	17.47	17.13	0.34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2023	17.67	17.31	0.36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2023	17.91	17.56	0.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2023	17.98	17.63	0.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2023	18.10	17.70	0.40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
28.06.2023	18.46	18.01	0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
29.06.2023	18.78	18.29	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
30.06.2023	19.06	18.53	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	18.62	18.06	0.57	---	---	6.67	---	---	6.67	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1.36	0.00	---	1.36	0.00	---	1.36	---	---	0.000	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	61746.67	59871.27	59212.46	59230.75	-18.29	398.720	28851.0	2096.0
30.06.2023	61748.03	59871.27	59213.82	59230.75	-16.93	398.720	29571.0	2096.0
Итого:	1.36	0.00	1.36	0.00	1.36	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации