

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сивкова ул, д. 23 (2.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ВКТ-7 -02 Заводской номер: 115457
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 303304
Обратка: ПРЭМ SN 271460

Датчик температуры: КТСП-Н SN 32100г
КТСП-Н SN 32100х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2023	69.02	49.15	19.87	8.94	9.12	-2.05	8.74	9.02	-3.07	-0.27	0.00	0.00	0.173	24.0	0.0	
02.05.2023	69.61	49.32	20.29	9.11	9.57	-4.94	8.91	9.46	-5.95	-0.55	0.00	0.00	0.180	24.0	0.0	
03.05.2023	65.38	51.58	13.80	12.66	12.90	-1.91	12.41	12.74	-2.62	-0.33	0.00	0.00	0.171	24.0	0.0	
04.05.2023	66.23	50.38	15.85	11.62	11.73	-0.95	11.39	11.59	-1.75	-0.20	0.00	0.00	0.180	24.0	0.0	
05.05.2023	62.78	52.94	9.84	1.36	1.24	9.07	1.34	1.23	8.59	0.11	0.00	0.00	0.017	24.0	0.0	*
06.05.2023	62.76	47.99	14.77	3.79	3.68	2.95	3.72	3.64	2.20	0.08	0.00	0.00	0.057	24.0	0.0	*
07.05.2023	66.49	47.51	18.98	6.04	6.04	0.02	5.91	5.97	-1.04	-0.06	0.00	0.00	0.114	24.0	0.0	*
08.05.2023	66.68	50.76	15.92	11.00	11.08	-0.65	10.78	10.94	-1.48	-0.16	0.00	0.00	0.171	24.0	0.0	
09.05.2023	67.08	48.05	19.03	11.32	11.38	-0.55	11.09	11.25	-1.50	-0.17	0.00	0.00	0.211	24.0	0.0	
10.05.2023	65.92	50.88	15.04	12.20	12.25	-0.41	11.96	12.09	-1.15	-0.14	0.00	0.00	0.180	24.0	0.0	
11.05.2023	64.76	38.63	26.13	3.30	3.23	2.27	3.24	3.20	1.03	0.03	0.00	0.00	0.087	24.0	0.0	*
12.05.2023	66.37	39.84	26.53	5.86	5.94	-1.39	5.74	5.89	-2.61	-0.15	0.00	0.00	0.152	24.0	0.0	
13.05.2023	66.10	39.42	26.68	5.96	6.04	-1.28	5.84	5.99	-2.52	-0.15	0.00	0.00	0.156	24.0	0.0	
14.05.2023	65.84	39.06	26.78	5.98	6.04	-0.90	5.86	5.99	-2.11	-0.13	0.00	0.00	0.157	24.0	0.0	
15.05.2023	66.43	39.51	26.92	5.79	5.82	-0.60	5.67	5.77	-1.82	-0.10	0.00	0.00	0.153	24.0	0.0	
16.05.2023	67.32	39.55	27.77	5.83	5.87	-0.67	5.71	5.83	-1.94	-0.11	0.00	0.00	0.158	24.0	0.0	
17.05.2023	67.16	38.47	28.69	6.22	6.30	-1.31	6.09	6.25	-2.66	-0.16	0.00	0.00	0.174	24.0	0.0	
18.05.2023	67.73	38.36	29.37	6.21	6.32	-1.77	6.08	6.28	-3.21	-0.20	0.00	0.00	0.178	24.0	0.0	
19.05.2023	65.91	39.40	26.51	5.98	6.04	-0.98	5.86	5.99	-2.21	-0.13	0.00	0.00	0.155	24.0	0.0	
20.05.2023	67.30	40.71	26.59	5.67	5.72	-0.97	5.55	5.67	-2.21	-0.12	0.00	0.00	0.147	24.0	0.0	
21.05.2023	67.51	39.03	28.48	6.31	6.44	-2.13	6.17	6.39	-3.50	-0.22	0.00	0.00	0.175	24.0	0.0	
22.05.2023	67.41	41.51	25.90	5.86	6.01	-2.55	5.73	5.96	-3.83	-0.22	0.00	0.00	0.149	24.0	0.0	
23.05.2023	67.03	42.51	24.52	6.27	6.50	-3.56	6.14	6.44	-4.75	-0.30	0.00	0.00	0.150	24.0	0.0	
24.05.2023	67.63	40.27	27.36	6.33	6.66	-5.16	6.20	6.61	-6.47	-0.41	0.00	0.00	0.170	24.0	0.0	
25.05.2023	66.96	40.49	26.47	6.49	6.76	-4.12	6.36	6.71	-5.40	-0.35	0.00	0.00	0.168	24.0	0.0	
26.05.2023	66.70	41.20	25.50	5.87	6.04	-2.94	5.75	5.99	-4.16	-0.24	0.00	0.00	0.146	24.0	0.0	
27.05.2023	65.65	42.72	22.93	5.82	5.99	-2.78	5.71	5.94	-3.92	-0.23	0.00	0.00	0.131	24.0	0.0	
28.05.2023	66.65	41.48	25.17	6.53	6.74	-3.12	6.40	6.69	-4.34	-0.28	0.00	0.00	0.161	24.0	0.0	
29.05.2023	66.29	41.37	24.92	5.77	5.96	-3.21	5.66	5.91	-4.39	-0.25	0.00	0.00	0.141	24.0	0.0	
30.05.2023	66.81	42.82	23.99	6.06	6.27	-3.50	5.93	6.22	-4.71	-0.29	0.00	0.00	0.142	24.0	0.0	
31.05.2023	66.32	42.21	24.11	6.10	6.36	-4.11	5.98	6.30	-5.23	-0.32	0.00	0.00	0.143	24.0	0.0	
Средние:	66.51	43.46	23.06	---	---	-1.43	---	---	-2.54	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	212.22	216.02	---	207.89	213.93	---	-6.04	---	---	4.646	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	63588.65	58115.99	60864.25	56959.37	3904.88	2091.020	9923.0	1790.0
31.05.2023	63800.87	58332.01	61072.15	57173.31	3898.84	2095.666	10667.0	1790.0
Итого:	212.22	216.02	207.89	213.93	-6.04	4.646	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сивкова ул, д. 23 (2.1 МКД УК "Профком")
Прибор: ВКТ-7 -02 Заводской номер: 115457
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 303304
Обратка: ПРЭМ SN 271460

Датчик температуры: КТСП-Н SN 32100г
КТСП-Н SN 32100х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2023	66.78	41.41	25.37	6.73	6.94	-3.18	6.59	6.88	-4.38	-0.30	0.00	0.00	0.167	24.0	0.0	
02.06.2023	66.02	42.16	23.86	5.68	5.83	-2.61	5.56	5.78	-3.77	-0.21	0.00	0.00	0.133	24.0	0.0	
03.06.2023	66.12	43.31	22.81	5.69	5.87	-3.27	5.57	5.82	-4.32	-0.25	0.00	0.00	0.127	24.0	0.0	
04.06.2023	66.01	43.52	22.49	5.59	5.76	-3.01	5.48	5.71	-4.13	-0.23	0.00	0.00	0.123	24.0	0.0	
05.06.2023	65.17	42.69	22.48	5.95	6.12	-2.72	5.84	6.07	-3.87	-0.23	0.00	0.00	0.131	24.0	0.0	
06.06.2023	65.67	43.52	22.15	5.49	5.64	-2.68	5.38	5.59	-3.79	-0.21	0.00	0.00	0.119	24.0	0.0	
07.06.2023	67.87	43.22	24.65	5.94	6.41	-7.61	5.82	6.35	-8.81	-0.54	0.00	0.00	0.143	24.0	0.0	
08.06.2023	65.54	43.54	22.00	6.08	6.27	-2.96	5.96	6.21	-4.01	-0.24	0.00	0.00	0.131	24.0	0.0	
09.06.2023	66.91	43.00	23.91	5.55	5.72	-2.89	5.44	5.67	-4.07	-0.23	0.00	0.00	0.130	24.0	0.0	
10.06.2023	66.61	43.64	22.97	5.72	5.86	-2.52	5.60	5.81	-3.68	-0.21	0.00	0.00	0.128	24.0	0.0	
11.06.2023	65.72	43.74	21.98	5.15	5.22	-1.37	5.05	5.17	-2.43	-0.12	0.00	0.00	0.111	24.0	0.0	
12.06.2023	66.68	42.40	24.28	6.38	6.53	-2.42	6.25	6.48	-3.50	-0.22	0.00	0.00	0.151	24.0	0.0	
13.06.2023	67.53	41.92	25.61	6.12	6.33	-3.39	5.99	6.28	-4.71	-0.29	0.00	0.00	0.153	24.0	0.0	
14.06.2023	67.50	42.69	24.81	6.23	6.46	-3.53	6.10	6.40	-4.72	-0.30	0.00	0.00	0.151	24.0	0.0	
15.06.2023	66.04	42.62	23.42	5.58	5.71	-2.34	5.46	5.66	-3.49	-0.19	0.00	0.00	0.128	24.0	0.0	
16.06.2023	66.66	44.06	22.60	5.83	6.03	-3.29	5.71	5.97	-4.38	-0.26	0.00	0.00	0.129	24.0	0.0	
17.06.2023	66.91	44.48	22.43	5.71	5.91	-3.48	5.59	5.85	-4.58	-0.26	0.00	0.00	0.125	24.0	0.0	
18.06.2023	66.24	44.76	21.48	5.50	5.68	-3.10	5.39	5.62	-4.10	-0.23	0.00	0.00	0.116	24.0	0.0	
19.06.2023	66.54	43.61	22.93	6.09	6.27	-2.96	5.97	6.21	-4.02	-0.25	0.00	0.00	0.137	24.0	0.0	
20.06.2023	66.17	43.90	22.27	5.82	5.93	-1.91	5.70	5.87	-2.99	-0.17	0.00	0.00	0.127	24.0	0.0	
21.06.2023	65.44	41.90	23.54	6.14	6.29	-2.41	6.02	6.24	-3.51	-0.22	0.00	0.00	0.141	24.0	0.0	
22.06.2023	66.43	42.34	24.09	5.17	5.29	-2.29	5.07	5.24	-3.35	-0.17	0.00	0.00	0.122	24.0	0.0	
23.06.2023	66.64	41.71	24.93	5.39	5.50	-2.06	5.28	5.45	-3.22	-0.17	0.00	0.00	0.132	24.0	0.0	
24.06.2023	65.97	42.40	23.57	5.36	5.48	-2.21	5.25	5.43	-3.35	-0.18	0.00	0.00	0.124	24.0	0.0	
25.06.2023	65.70	42.39	23.31	5.26	5.36	-1.89	5.15	5.31	-3.00	-0.16	0.00	0.00	0.120	24.0	0.0	
26.06.2023	65.05	41.74	23.31	5.88	6.03	-2.47	5.77	5.98	-3.58	-0.21	0.00	0.00	0.134	24.0	0.0	
27.06.2023	66.28	41.41	24.87	5.66	5.83	-2.98	5.54	5.78	-4.13	-0.23	0.00	0.00	0.138	24.0	0.0	
28.06.2023	66.30	41.87	24.43	5.30	5.47	-3.23	5.19	5.42	-4.32	-0.23	0.00	0.00	0.127	24.0	0.0	
29.06.2023	66.57	42.77	23.80	5.80	5.97	-2.80	5.68	5.91	-3.95	-0.23	0.00	0.00	0.135	24.0	0.0	
30.06.2023	69.03	44.56	24.47	5.72	5.96	-4.11	5.59	5.90	-5.39	-0.31	0.00	0.00	0.136	24.0	0.0	
Средние:	66.40	42.91	23.49	---	---	-2.92	---	---	-4.05	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	172.49	177.65	---	169.02	176.05	---	-7.04	---	---	3.968	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	63800.87	58332.01	61072.15	57173.31	3898.84	2095.666	10667.0	1790.0
30.06.2023	63973.36	58509.66	61241.17	57349.36	3891.81	2099.634	11387.0	1790.0
Итого:	172.49	177.65	169.02	176.05	-7.04	3.968	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации