

Отчет о суточных параметрах  
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сивкова ул, д. 25 (2.1 МКД (ООО "ПРОФКОМ"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115462

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 325571

Подача:

ПРЭМ SN 325327

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 23295г

КТСП-Н SN 23295х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2023	71.84	65.42	6.42	57.23	56.94	0.50	55.89	55.82	0.12	0.07	0.00	0.00	0.359	24.0	0.0	
02.05.2023	72.29	67.19	5.10	67.94	67.60	0.49	66.33	66.21	0.19	0.13	0.00	0.00	0.339	24.0	0.0	
03.05.2023	68.26	62.23	6.03	52.95	52.63	0.61	51.82	51.68	0.27	0.14	0.00	0.00	0.313	24.0	0.0	
04.05.2023	67.96	61.32	6.64	46.06	45.76	0.65	45.09	44.96	0.29	0.13	0.00	0.00	0.300	24.0	0.0	
05.05.2023	69.55	64.00	5.55	50.95	50.74	0.42	49.83	49.78	0.11	0.06	0.00	0.00	0.277	24.0	0.0	
06.05.2023	67.04	60.50	6.54	43.13	43.00	0.32	42.25	42.26	-0.03	-0.01	0.00	0.00	0.277	24.0	0.0	
07.05.2023	70.24	64.55	5.69	52.69	52.56	0.25	51.51	51.55	-0.07	-0.04	0.00	0.00	0.294	24.0	0.0	
08.05.2023	68.49	61.97	6.52	44.29	44.09	0.46	43.34	43.30	0.09	0.04	0.00	0.00	0.283	24.0	0.0	
09.05.2023	68.92	60.50	8.42	46.23	45.91	0.70	45.23	45.12	0.25	0.11	0.00	0.00	0.382	24.0	0.0	
10.05.2023	67.57	61.35	6.22	44.45	44.18	0.62	43.52	43.40	0.28	0.12	0.00	0.00	0.271	24.0	0.0	
11.05.2023	70.87	64.95	5.92	52.77	52.43	0.65	51.58	51.41	0.31	0.16	0.00	0.00	0.306	24.0	0.0	
12.05.2023	70.09	63.73	6.36	50.99	50.65	0.67	49.85	49.70	0.30	0.15	0.00	0.00	0.318	24.0	0.0	
13.05.2023	69.66	63.20	6.46	45.15	44.86	0.65	44.16	44.03	0.29	0.13	0.00	0.00	0.285	24.0	0.0	
14.05.2023	69.41	61.34	8.07	42.57	42.27	0.71	41.64	41.53	0.27	0.11	0.00	0.00	0.336	24.0	0.0	
15.05.2023	70.24	63.59	6.65	45.34	45.05	0.64	44.33	44.21	0.26	0.12	0.00	0.00	0.295	24.0	0.0	
16.05.2023	71.13	64.93	6.20	48.48	48.18	0.63	47.38	47.24	0.28	0.13	0.00	0.00	0.294	24.0	0.0	
17.05.2023	70.62	64.77	5.85	48.05	47.76	0.60	46.96	46.84	0.27	0.13	0.00	0.00	0.275	24.0	0.0	
18.05.2023	71.35	65.97	5.38	51.40	51.08	0.63	50.22	50.06	0.32	0.16	0.00	0.00	0.270	24.0	0.0	
19.05.2023	69.45	63.58	5.87	44.21	43.91	0.70	43.24	43.08	0.37	0.16	0.00	0.00	0.254	24.0	0.0	
20.05.2023	71.26	65.68	5.58	50.91	50.59	0.63	49.74	49.58	0.31	0.16	0.00	0.00	0.278	24.0	0.0	
21.05.2023	71.13	65.50	5.63	50.58	50.41	0.33	49.42	49.41	0.01	0.00	0.00	0.00	0.279	24.0	0.0	
22.05.2023	71.09	65.77	5.32	55.59	55.46	0.24	54.32	54.36	-0.06	-0.04	0.00	0.00	0.289	24.0	0.0	
23.05.2023	71.73	66.16	5.57	58.51	58.39	0.21	57.16	57.21	-0.10	-0.06	0.00	0.00	0.319	24.0	0.0	
24.05.2023	71.00	65.48	5.52	60.17	60.04	0.21	58.80	58.86	-0.11	-0.06	0.00	0.00	0.325	24.0	0.0	
25.05.2023	70.14	65.06	5.08	53.83	53.69	0.25	52.63	52.65	-0.04	-0.02	0.00	0.00	0.268	24.0	0.0	
26.05.2023	70.18	64.00	6.18	54.65	54.48	0.30	53.43	53.45	-0.05	-0.03	0.00	0.00	0.330	24.0	0.0	
27.05.2023	69.14	64.46	4.68	52.85	52.71	0.26	51.70	51.70	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.243	24.0	0.0	
28.05.2023	69.81	65.08	4.73	52.70	52.54	0.31	51.53	51.51	0.04	0.02	0.00	0.00	0.244	24.0	0.0	
29.05.2023	69.87	64.45	5.42	55.98	55.66	0.56	54.74	54.60	0.26	0.14	0.00	0.00	0.297	24.0	0.0	
30.05.2023	70.24	64.66	5.58	57.31	56.98	0.57	56.02	55.88	0.26	0.14	0.00	0.00	0.313	24.0	0.0	
31.05.2023	69.84	65.53	4.31	57.86	57.58	0.49	56.58	56.44	0.24	0.14	0.00	0.00	0.244	24.0	0.0	
Средние:	70.01	64.09	5.92	---	---	0.49	---	---	0.16	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1595.81	1588.13	---	1560.22	1557.83	---	2.39	---	---	9.156	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	15090.85	14717.02	14623.18	14527.75	95.43	470.961	6291.0	6.0
31.05.2023	16686.66	16305.15	16183.40	16085.58	97.82	480.117	7035.0	6.0
Итого:	1595.81	1588.13	1560.22	1557.83	2.39	9.156	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сивкова ул, д. 25 (2.1 МКД (ООО "ПРОФКОМ"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115462

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 325571

Подача:

ПРЭМ SN 325327

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 23295г

КТСП-Н SN 23295х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2023	69.83	64.54	5.29	57.37	56.96	0.71	56.10	55.87	0.42	0.23	0.00	0.00	0.297	24.0	0.0	
02.06.2023	69.66	65.11	4.55	52.58	52.25	0.62	51.42	51.23	0.36	0.19	0.00	0.00	0.234	24.0	0.0	
03.06.2023	69.73	65.43	4.30	54.24	53.98	0.48	53.04	52.91	0.23	0.12	0.00	0.00	0.229	24.0	0.0	
04.06.2023	69.78	64.88	4.90	53.51	53.22	0.55	52.33	52.18	0.27	0.14	0.00	0.00	0.257	24.0	0.0	
05.06.2023	68.32	63.38	4.94	46.56	46.36	0.43	45.57	45.49	0.17	0.08	0.00	0.00	0.225	24.0	0.0	
06.06.2023	69.34	63.47	5.87	49.18	48.95	0.47	48.10	48.04	0.14	0.07	0.00	0.00	0.283	24.0	0.0	
07.06.2023	71.52	67.70	3.82	65.20	64.96	0.37	63.69	63.60	0.15	0.09	0.00	0.00	0.244	24.0	0.0	
08.06.2023	68.94	63.13	5.81	51.22	50.87	0.68	50.11	49.93	0.35	0.18	0.00	0.00	0.291	24.0	0.0	
09.06.2023	70.96	66.07	4.89	57.37	56.94	0.75	56.06	55.80	0.46	0.26	0.00	0.00	0.275	24.0	0.0	
10.06.2023	70.31	65.51	4.80	55.42	54.99	0.78	54.18	53.90	0.52	0.28	0.00	0.00	0.260	24.0	0.0	
11.06.2023	69.99	64.47	5.52	52.94	52.50	0.85	51.77	51.49	0.55	0.28	0.00	0.00	0.286	24.0	0.0	
12.06.2023	69.94	64.81	5.13	51.97	51.53	0.84	50.82	50.54	0.55	0.28	0.00	0.00	0.261	24.0	0.0	
13.06.2023	71.24	66.97	4.27	55.16	54.71	0.82	53.89	53.59	0.57	0.31	0.00	0.00	0.230	24.0	0.0	
14.06.2023	70.82	66.05	4.77	57.72	57.23	0.85	56.40	56.08	0.57	0.32	0.00	0.00	0.269	24.0	0.0	
15.06.2023	69.69	64.93	4.76	52.61	52.17	0.84	51.45	51.16	0.57	0.29	0.00	0.00	0.245	24.0	0.0	
16.06.2023	70.15	66.17	3.98	57.92	57.49	0.76	56.63	56.33	0.53	0.30	0.00	0.00	0.226	24.0	0.0	
17.06.2023	70.41	65.74	4.67	59.27	58.81	0.77	57.93	57.64	0.51	0.29	0.00	0.00	0.271	24.0	0.0	
18.06.2023	70.24	65.36	4.88	58.48	58.15	0.58	57.18	57.00	0.31	0.18	0.00	0.00	0.279	24.0	0.0	
19.06.2023	69.73	64.53	5.20	51.88	51.53	0.67	50.73	50.54	0.38	0.19	0.00	0.00	0.264	24.0	0.0	
20.06.2023	69.82	62.70	7.12	41.20	40.83	0.89	40.29	40.08	0.50	0.20	0.00	0.00	0.288	24.0	0.0	*
21.06.2023	68.83	57.70	11.13	12.32	12.11	1.77	12.06	11.92	1.17	0.14	0.00	0.00	0.137	24.0	0.0	*
22.06.2023	70.41	65.10	5.31	40.20	39.88	0.80	39.29	39.10	0.49	0.19	0.00	0.00	0.209	24.0	0.0	
23.06.2023	70.33	64.66	5.67	39.74	39.41	0.84	38.85	38.65	0.52	0.20	0.00	0.00	0.221	24.0	0.0	
24.06.2023	69.56	63.19	6.37	37.67	37.34	0.87	36.84	36.65	0.51	0.19	0.00	0.00	0.235	24.0	0.0	
25.06.2023	69.89	62.41	7.48	38.68	38.36	0.83	37.82	37.66	0.41	0.16	0.00	0.00	0.283	24.0	0.0	
26.06.2023	68.42	61.73	6.69	37.10	36.88	0.58	36.30	36.23	0.21	0.08	0.00	0.00	0.243	24.0	0.0	
27.06.2023	69.60	63.09	6.51	37.38	37.14	0.64	36.55	36.45	0.27	0.10	0.00	0.00	0.238	24.0	0.0	
28.06.2023	69.93	63.23	6.70	38.87	38.62	0.64	38.01	37.91	0.26	0.10	0.00	0.00	0.255	24.0	0.0	
29.06.2023	70.60	65.40	5.20	46.18	45.79	0.86	45.14	44.88	0.57	0.26	0.00	0.00	0.235	24.0	0.0	
30.06.2023	72.52	68.25	4.27	59.30	58.96	0.56	57.89	57.71	0.31	0.18	0.00	0.00	0.248	24.0	0.0	
Средние:	70.02	64.52	5.49	---	---	0.74	---	---	0.43	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1469.20	1458.89	---	1436.43	1430.56	---	5.87	---	---	7.515	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	16686.66	16305.15	16183.40	16085.58	97.82	480.117	7035.0	6.0
30.06.2023	18155.87	17764.03	17619.82	17516.14	103.68	487.632	7755.0	6.0
Итого:	1469.20	1458.89	1436.43	1430.56	5.87	7.515	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации