

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Танкистов ул, д. 36 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 115464
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 411294
Обратка: ПРЭМ SN 334494

Датчик температуры: КТСП-Н SN 32101г
КТСП-Н SN 32101х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2023	68.81	60.83	7.98	20.27	20.26	0.04	19.83	19.91	-0.40	-0.08	0.00	0.00	0.158	24.0	0.0	
02.05.2023	69.69	62.99	6.70	24.14	24.18	-0.16	23.61	23.73	-0.52	-0.12	0.00	0.00	0.158	24.0	0.0	
03.05.2023	65.47	58.34	7.13	18.87	18.89	-0.11	18.49	18.58	-0.49	-0.09	0.00	0.00	0.132	24.0	0.0	
04.05.2023	64.76	56.74	8.02	16.38	16.38	0.05	16.07	16.13	-0.35	-0.06	0.00	0.00	0.129	24.0	0.0	
05.05.2023	66.39	59.05	7.34	18.09	18.08	0.05	17.72	17.78	-0.34	-0.06	0.00	0.00	0.130	24.0	0.0	
06.05.2023	63.52	55.73	7.79	15.37	15.36	0.08	15.08	15.13	-0.33	-0.05	0.00	0.00	0.118	24.0	0.0	
07.05.2023	67.25	60.23	7.02	18.62	18.60	0.11	18.23	18.28	-0.26	-0.05	0.00	0.00	0.128	24.0	0.0	
08.05.2023	65.06	56.14	8.92	15.60	15.58	0.13	15.30	15.35	-0.37	-0.06	0.00	0.00	0.136	24.0	0.0	
09.05.2023	65.56	56.20	9.36	16.25	16.23	0.11	15.93	15.99	-0.36	-0.06	0.00	0.00	0.149	24.0	0.0	
10.05.2023	64.03	54.53	9.50	15.70	15.69	0.09	15.41	15.46	-0.37	-0.06	0.00	0.00	0.146	24.0	0.0	
11.05.2023	67.60	58.54	9.06	18.63	18.61	0.08	18.24	18.31	-0.40	-0.07	0.00	0.00	0.165	24.0	0.0	
12.05.2023	66.88	58.44	8.44	18.00	18.00	0.03	17.63	17.71	-0.43	-0.08	0.00	0.00	0.149	24.0	0.0	
13.05.2023	66.19	58.82	7.37	15.95	15.94	0.06	15.63	15.68	-0.33	-0.05	0.00	0.00	0.115	24.0	0.0	
14.05.2023	65.77	54.93	10.84	15.03	15.00	0.19	14.73	14.79	-0.39	-0.06	0.00	0.00	0.160	24.0	0.0	
15.05.2023	66.65	56.68	9.97	16.01	15.99	0.13	15.68	15.74	-0.38	-0.06	0.00	0.00	0.156	24.0	0.0	
16.05.2023	67.79	57.90	9.89	17.19	17.17	0.13	16.83	16.90	-0.40	-0.07	0.00	0.00	0.166	24.0	0.0	
17.05.2023	67.28	57.86	9.42	17.22	17.20	0.09	16.86	16.93	-0.41	-0.07	0.00	0.00	0.159	24.0	0.0	
18.05.2023	68.23	60.05	8.18	18.53	18.53	0.02	18.14	18.22	-0.43	-0.08	0.00	0.00	0.148	24.0	0.0	
19.05.2023	65.89	55.52	10.37	15.97	15.96	0.09	15.66	15.73	-0.45	-0.07	0.00	0.00	0.162	24.0	0.0	
20.05.2023	68.05	60.33	7.72	18.35	18.35	-0.03	17.96	18.04	-0.47	-0.08	0.00	0.00	0.139	24.0	0.0	
21.05.2023	67.97	59.42	8.55	18.27	18.24	0.13	17.88	17.94	-0.31	-0.06	0.00	0.00	0.153	24.0	0.0	
22.05.2023	68.13	60.71	7.42	19.91	19.89	0.11	19.49	19.55	-0.29	-0.06	0.00	0.00	0.144	24.0	0.0	
23.05.2023	68.85	61.13	7.72	20.83	20.81	0.10	20.38	20.45	-0.35	-0.07	0.00	0.00	0.157	24.0	0.0	
24.05.2023	68.48	60.98	7.50	21.47	21.44	0.10	21.01	21.07	-0.31	-0.07	0.00	0.00	0.158	24.0	0.0	
25.05.2023	67.25	58.48	8.77	19.20	19.16	0.21	18.80	18.85	-0.28	-0.05	0.00	0.00	0.165	24.0	0.0	
26.05.2023	67.37	59.52	7.85	19.51	19.49	0.11	19.11	19.16	-0.31	-0.06	0.00	0.00	0.150	24.0	0.0	
27.05.2023	66.46	58.18	8.28	18.92	18.89	0.17	18.54	18.59	-0.27	-0.05	0.00	0.00	0.154	24.0	0.0	
28.05.2023	66.88	60.11	6.77	18.85	18.82	0.13	18.46	18.51	-0.24	-0.04	0.00	0.00	0.125	24.0	0.0	
29.05.2023	67.20	59.79	7.41	19.98	19.94	0.20	19.57	19.61	-0.21	-0.04	0.00	0.00	0.145	24.0	0.0	
30.05.2023	67.61	60.37	7.24	20.53	20.49	0.20	20.10	20.14	-0.18	-0.04	0.00	0.00	0.146	24.0	0.0	
31.05.2023	67.23	59.62	7.61	20.81	20.77	0.20	20.38	20.42	-0.21	-0.04	0.00	0.00	0.155	24.0	0.0	
Средние:	66.91	58.65	8.26	---	---	0.09	---	---	-0.35	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	568.42	567.91	---	556.73	558.67	---	-1.94	---	---	4.557	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	1002.84	993.33	981.86	985.93	-4.07	28.324	997.0	0.0
31.05.2023	1571.27	1561.23	1538.59	1544.60	-6.01	32.881	1741.0	0.0
Итого:	568.42	567.91	556.73	558.67	-1.94	4.557	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Танкистов ул, д. 36 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 115464
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 411294
Обратка: ПРЭМ SN 334494

Датчик температуры: КТСП-Н SN 32101г
КТСП-Н SN 32101х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2023	67.27	59.92	7.35	20.58	20.53	0.24	20.15	20.19	-0.15	-0.03	0.00	0.00	0.148	24.0	0.0	
02.06.2023	66.87	59.29	7.58	18.87	18.82	0.25	18.48	18.51	-0.16	-0.03	0.00	0.00	0.140	24.0	0.0	
03.06.2023	67.00	59.28	7.72	19.46	19.42	0.23	19.07	19.10	-0.17	-0.03	0.00	0.00	0.147	24.0	0.0	
04.06.2023	67.06	59.12	7.94	19.20	19.16	0.23	18.81	18.84	-0.20	-0.04	0.00	0.00	0.149	24.0	0.0	
05.06.2023	65.20	56.17	9.03	16.81	16.76	0.27	16.48	16.52	-0.22	-0.04	0.00	0.00	0.149	24.0	0.0	
06.06.2023	66.31	58.06	8.25	17.77	17.73	0.23	17.42	17.45	-0.21	-0.04	0.00	0.00	0.144	24.0	0.0	
07.06.2023	69.11	61.88	7.23	23.52	23.49	0.12	23.01	23.07	-0.28	-0.06	0.00	0.00	0.166	24.0	0.0	
08.06.2023	65.69	56.48	9.21	18.46	18.43	0.18	18.09	18.15	-0.30	-0.06	0.00	0.00	0.167	24.0	0.0	
09.06.2023	68.11	60.33	7.78	20.58	20.56	0.11	20.14	20.21	-0.34	-0.07	0.00	0.00	0.157	24.0	0.0	
10.06.2023	67.60	59.42	8.18	19.91	19.88	0.12	19.49	19.55	-0.31	-0.06	0.00	0.00	0.160	24.0	0.0	
11.06.2023	67.16	59.04	8.12	19.02	19.00	0.13	18.63	18.69	-0.31	-0.06	0.00	0.00	0.151	24.0	0.0	
12.06.2023	66.95	58.08	8.87	18.67	18.64	0.16	18.28	18.34	-0.32	-0.06	0.00	0.00	0.162	24.0	0.0	
13.06.2023	68.28	60.20	8.08	19.75	19.72	0.13	19.33	19.39	-0.32	-0.06	0.00	0.00	0.156	24.0	0.0	
14.06.2023	68.18	59.90	8.28	20.67	20.64	0.12	20.23	20.30	-0.34	-0.07	0.00	0.00	0.168	24.0	0.0	
15.06.2023	66.86	58.91	7.95	18.67	18.65	0.10	18.29	18.35	-0.34	-0.06	0.00	0.00	0.145	24.0	0.0	
16.06.2023	67.46	59.51	7.95	20.38	20.36	0.09	19.95	20.02	-0.34	-0.07	0.00	0.00	0.159	24.0	0.0	
17.06.2023	67.80	60.81	6.99	20.88	20.86	0.07	20.44	20.50	-0.29	-0.06	0.00	0.00	0.143	24.0	0.0	
18.06.2023	67.58	60.36	7.22	20.65	20.61	0.19	20.22	20.26	-0.19	-0.04	0.00	0.00	0.146	24.0	0.0	
19.06.2023	66.59	58.29	8.30	18.34	18.31	0.20	17.97	18.01	-0.27	-0.05	0.00	0.00	0.149	24.0	0.0	
20.06.2023	66.47	57.79	8.68	17.21	17.18	0.18	16.86	16.91	-0.29	-0.05	0.00	0.00	0.146	24.0	0.0	
21.06.2023	65.47	53.70	11.77	8.07	8.04	0.31	7.91	7.93	-0.29	-0.02	0.00	0.00	0.093	14.0	10.0	*
22.06.2023	66.78	56.40	10.38	7.76	7.74	0.28	7.60	7.62	-0.25	-0.02	0.00	0.00	0.079	14.0	10.0	*
23.06.2023	66.49	54.87	11.62	13.24	13.20	0.28	12.98	13.02	-0.31	-0.04	0.00	0.00	0.151	24.0	0.0	
24.06.2023	65.61	53.59	12.02	12.54	12.51	0.23	12.29	12.34	-0.38	-0.05	0.00	0.00	0.147	24.0	0.0	
25.06.2023	66.02	55.78	10.24	12.90	12.88	0.22	12.65	12.68	-0.30	-0.04	0.00	0.00	0.130	24.0	0.0	
26.06.2023	64.49	54.18	10.31	12.35	12.32	0.20	12.11	12.15	-0.35	-0.04	0.00	0.00	0.125	24.0	0.0	
27.06.2023	65.56	54.31	11.25	12.43	12.40	0.27	12.18	12.22	-0.34	-0.04	0.00	0.00	0.137	24.0	0.0	
28.06.2023	66.06	55.91	10.15	12.92	12.89	0.27	12.66	12.70	-0.28	-0.04	0.00	0.00	0.128	24.0	0.0	
29.06.2023	67.23	57.39	9.84	15.34	15.29	0.29	15.02	15.06	-0.25	-0.04	0.00	0.00	0.148	24.0	0.0	
30.06.2023	69.81	62.38	7.43	19.91	19.89	0.08	19.47	19.54	-0.34	-0.07	0.00	0.00	0.145	24.0	0.0	
Средние:	66.90	58.05	8.86	---	---	0.19	---	---	-0.28	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	516.86	515.92	---	506.20	507.61	---	-1.42	---	---	4.333	700.0	20.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	1571.27	1561.23	1538.59	1544.60	-6.01	32.881	1741.0	0.0
30.06.2023	2088.12	2077.15	2044.78	2052.21	-7.43	37.214	2441.0	20.0
Итого:	516.86	515.92	506.20	507.61	-1.42	4.333	700.0	20.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации