

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (МКД УК "профком")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 504426
Обратка: ПРИМ SN 502702

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 100563

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 8397
КТПТР-05 SN 8397А

Подача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1	T2	T3	T4	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	P1	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1
	°C	°C	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.05.2023	64.70	53.99	63.95	62.49	10.71	0.91	0.87	21.49	20.68	0.43	0.225	0.031	0.194	24.0	24.0
02.05.2023	63.38	50.11	62.58	61.05	13.26	0.85	0.81	20.11	19.31	0.43	0.263	0.031	0.233	24.0	24.0
03.05.2023	64.63	53.34	63.91	62.53	11.29	0.97	0.93	22.86	22.06	0.45	0.256	0.031	0.225	24.0	24.0
04.05.2023	65.03	53.37	64.37	63.10	11.66	1.07	1.03	25.21	24.33	0.46	0.286	0.032	0.254	24.0	24.0
05.05.2023	65.10	53.11	64.44	63.15	11.99	1.07	1.02	25.11	24.19	0.46	0.297	0.032	0.265	24.0	24.0
06.05.2023	64.91	53.63	64.26	62.99	11.28	1.08	1.03	25.42	24.50	0.46	0.277	0.032	0.245	24.0	24.0
07.05.2023	66.32	56.78	65.68	64.43	9.54	1.13	1.08	26.59	25.61	0.46	0.258	0.033	0.225	24.0	24.0
08.05.2023	64.83	55.15	64.10	62.70	9.67	1.02	0.98	24.06	23.09	0.45	0.227	0.033	0.193	24.0	24.0
09.05.2023	65.30	54.53	64.55	63.09	10.77	1.02	0.97	23.90	22.85	0.46	0.255	0.035	0.220	24.0	24.0
10.05.2023	64.32	50.27	63.55	62.06	14.05	0.94	0.89	22.07	21.14	0.44	0.307	0.033	0.274	24.0	24.0
11.05.2023	64.94	53.94	64.25	62.93	11.01	1.04	1.00	24.58	23.61	0.45	0.269	0.033	0.237	24.0	24.0
12.05.2023	65.38	53.67	64.71	63.42	11.71	1.09	1.05	25.75	24.77	0.48	0.297	0.033	0.263	24.0	24.0
13.05.2023	68.12	57.31	67.40	66.06	10.81	1.12	1.07	26.33	25.37	0.51	0.286	0.035	0.251	24.0	24.0
14.05.2023	66.31	56.74	65.65	64.39	9.57	1.11	1.06	26.10	25.15	0.49	0.245	0.033	0.212	23.6	24.0
15.05.2023	65.66	53.69	64.97	63.63	11.97	1.05	1.00	24.66	23.72	0.48	0.297	0.033	0.264	24.0	24.0
16.05.2023	66.11	55.08	65.46	64.20	11.04	1.13	1.08	26.60	25.63	0.51	0.296	0.033	0.262	24.0	24.0
17.05.2023	66.13	56.72	65.50	64.29	9.41	1.15	1.11	27.11	26.13	0.51	0.254	0.033	0.222	24.0	24.0
18.05.2023	66.07	56.75	65.44	64.24	9.32	1.14	1.09	26.79	25.82	0.50	0.248	0.032	0.216	24.0	24.0
19.05.2023	66.06	57.02	65.44	64.26	9.04	1.15	1.10	27.04	26.01	0.50	0.245	0.032	0.213	24.0	24.0
20.05.2023	66.29	56.46	65.64	64.38	9.83	1.08	1.04	25.48	24.47	0.49	0.251	0.032	0.219	24.0	24.0
21.05.2023	68.12	60.05	67.51	66.35	8.07	1.27	1.22	29.75	28.73	0.49	0.240	0.034	0.206	24.0	24.0
22.05.2023	72.04	64.39	71.51	70.49	7.65	1.60	1.55	37.58	36.56	0.49	0.287	0.039	0.248	24.0	24.0
23.05.2023	68.82	60.67	68.32	67.35	8.15	1.52	1.47	35.72	34.73	0.48	0.287	0.035	0.252	24.0	24.0
24.05.2023	66.87	57.83	66.30	65.19	9.04	1.26	1.21	29.65	28.70	0.48	0.247	0.032	0.215	24.0	24.0
25.05.2023	67.35	55.76	66.65	65.31	11.60	0.99	0.95	23.30	22.44	0.48	0.263	0.031	0.232	24.0	24.0
26.05.2023	63.51	50.86	62.77	61.36	12.65	0.79	0.75	18.65	17.76	0.45	0.228	0.026	0.202	24.0	24.0
27.05.2023	61.28	48.73	60.47	58.99	12.56	0.69	0.65	16.28	15.38	0.43	0.201	0.024	0.177	24.0	24.0
28.05.2023	64.73	54.37	63.93	62.45	10.36	0.81	0.77	18.99	18.20	0.46	0.198	0.028	0.170	24.0	24.0
29.05.2023	67.61	55.41	66.83	65.36	12.19	0.88	0.85	20.79	20.16	0.48	0.248	0.031	0.217	24.0	24.0
30.05.2023	61.41	49.56	60.71	59.33	11.84	0.74	0.71	17.38	16.78	0.47	0.200	0.024	0.176	24.0	24.0
31.05.2023	58.28	42.13	57.33	55.68	16.15	0.55	0.52	13.02	12.25	0.43	0.211	0.021	0.189	24.0	24.0
Средние:	65.47	54.56	64.78	63.46	10.91	1.04	1.00	---	---	0.47	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	758.38	730.14	---	7.948	0.976	6.971	743.6	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	Qt_itog2	dQt_itog	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2023	115768.61	141514.42	4142.277	3107.477	1034.800	54487.9	56046.8
31.05.2023	116526.98	142244.56	4150.225	3108.454	1041.771	55231.5	56790.8
Итого:	758.38	730.14	7.948	0.976	6.971	743.6	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (МКД УК "профком")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 504426
Обратка: ПРИМ SN 502702

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 100563

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 8397
КТПТР-05 SN 8397А

Подача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1	T2	T3	T4	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	P1	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1
	°C	°C	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.06.2023	49.82	42.81	40.95	40.11	7.01	0.39	0.33	11.30	7.94	0.37	0.095	0.014	0.082	19.9	24.0
02.06.2023	24.78	25.35	17.50	17.64	-0.57	0.11	0.00	7.18	0.00	0.14	0.000	0.001	-0.001	0.0	24.0
03.06.2023	23.48	23.78	22.71	22.32	-0.30	0.11	0.00	7.18	0.00	0.03	0.000	0.003	-0.003	0.0	24.0
04.06.2023	22.83	23.03	22.19	21.90	-0.19	0.11	0.00	7.18	0.00	0.03	0.000	0.002	-0.002	0.0	24.0
05.06.2023	22.31	22.45	21.70	21.45	-0.14	0.11	0.00	7.18	0.00	0.03	0.000	0.002	-0.002	0.0	24.0
06.06.2023	20.88	21.04	20.61	20.32	-0.16	0.12	0.00	7.19	0.00	0.03	0.000	0.002	-0.002	0.0	24.0
07.06.2023	20.51	20.68	19.75	19.86	-0.17	0.12	0.00	7.19	0.00	0.05	0.000	0.001	-0.001	0.1	24.0
08.06.2023	20.25	20.38	18.75	19.28	-0.13	0.12	0.00	7.19	0.00	0.36	0.000	0.001	-0.001	0.0	24.0
09.06.2023	19.41	19.62	19.50	19.18	-0.21	0.12	0.00	7.19	0.00	0.47	0.000	0.002	-0.002	0.0	24.0
10.06.2023	19.02	19.25	19.31	18.69	-0.23	0.12	0.00	6.88	0.00	0.33	0.000	0.004	-0.004	0.3	24.0
11.06.2023	19.00	19.18	19.08	18.58	-0.18	0.10	0.00	7.19	0.00	0.31	0.000	0.004	-0.004	0.0	24.0
12.06.2023	17.76	17.92	18.12	17.72	-0.16	0.10	0.00	7.19	0.00	0.30	0.000	0.003	-0.003	0.0	24.0
13.06.2023	17.58	17.68	17.78	17.46	-0.10	0.10	0.00	7.19	0.00	0.30	0.000	0.002	-0.002	0.0	24.0
14.06.2023	17.88	17.96	17.85	17.63	-0.08	0.10	0.00	7.19	0.00	0.30	0.000	0.002	-0.002	0.0	24.0
15.06.2023	26.34	25.99	26.07	25.72	0.35	0.85	0.76	23.05	18.03	0.35	0.044	0.013	0.032	5.9	24.0
16.06.2023	60.19	59.97	58.64	58.05	0.22	2.55	2.50	60.66	59.01	0.44	0.169	0.044	0.125	19.5	24.0
17.06.2023	63.79	59.77	63.35	62.47	4.03	2.53	2.50	59.54	58.99	0.45	0.207	0.050	0.157	24.0	24.0
18.06.2023	64.32	61.24	63.82	62.83	3.08	2.39	2.36	56.31	55.57	0.45	0.170	0.054	0.116	24.0	24.0
19.06.2023	66.94	64.10	66.52	65.67	2.84	2.99	2.93	70.27	69.05	0.45	0.197	0.060	0.137	24.0	24.0
20.06.2023	66.16	62.78	65.67	64.81	3.37	2.85	2.78	67.03	65.42	0.45	0.228	0.058	0.171	24.0	24.0
21.06.2023	65.29	61.86	64.87	64.01	3.43	2.77	2.70	65.22	63.65	0.45	0.223	0.057	0.167	23.8	24.0
22.06.2023	67.30	63.70	66.85	65.93	3.60	2.66	2.59	62.50	60.97	0.45	0.224	0.058	0.166	24.0	24.0
23.06.2023	67.93	64.64	67.50	66.60	3.29	2.75	2.68	64.60	63.08	0.44	0.213	0.057	0.156	24.0	24.0
24.06.2023	68.64	65.34	68.22	67.37	3.30	2.88	2.80	67.59	66.02	0.44	0.223	0.058	0.165	24.0	24.0
25.06.2023	68.85	65.23	68.41	67.51	3.61	2.63	2.57	61.86	60.41	0.43	0.222	0.056	0.166	24.0	24.0
26.06.2023	68.98	65.10	68.54	67.65	3.88	2.62	2.55	61.56	60.10	0.43	0.235	0.055	0.180	24.0	24.0
27.06.2023	67.52	63.39	67.08	66.16	4.13	2.44	2.38	57.46	56.03	0.43	0.236	0.052	0.183	24.0	24.0
28.06.2023	68.36	64.42	67.92	67.01	3.94	2.48	2.41	58.29	56.87	0.42	0.228	0.053	0.175	24.0	24.0
29.06.2023	68.09	64.04	67.66	66.76	4.05	2.45	2.39	57.67	56.27	0.44	0.231	0.052	0.179	24.0	24.0
30.06.2023	67.98	64.48	67.57	66.71	3.51	2.54	2.47	59.61	58.13	0.44	0.206	0.051	0.155	24.0	24.0
Средние:	44.74	42.91	43.82	43.25	1.83	1.41	1.32	---	---	0.33	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	1057.64	935.54	---	3.351	0.868	2.483	381.6	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	Qt_itog2	dQt_itog	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.05.2023	116526.98	142244.56	4150.225	3108.454	1041.771	55231.5	56790.8
30.06.2023	117584.63	143180.09	4153.576	3109.321	1044.254	55613.1	57510.8
Итого:	1057.65	935.53	3.351	0.868	2.483	381.6	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации