

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Формовщиков ул, д. 38 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130364
Точка измерения: ТВ1 (ПУ в поверке); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 330316
Обратка: ПРЭМ SN 344405

Датчик температуры:
КТСП-Н SN 9230Г
КТСП-Н SN 9230х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t2	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2023	---	7.00	7.00	14748.36	0.0	24.0	*
02.05.2023	---	7.00	7.00	14748.36	0.0	24.0	*
03.05.2023	---	7.00	7.00	14748.36	0.0	24.0	*
04.05.2023	---	7.00	7.00	14748.36	0.0	24.0	*
05.05.2023	---	7.00	7.00	14748.36	0.0	24.0	*
06.05.2023	---	7.00	7.00	14748.36	0.0	24.0	*
07.05.2023	---	7.00	7.00	14748.36	0.0	24.0	*
08.05.2023	---	7.00	7.00	14748.36	0.0	24.0	*
09.05.2023	---	7.00	7.00	14748.36	0.0	24.0	*
10.05.2023	22.21	7.00	7.00	14748.36	0.0	24.0	*
11.05.2023	102.26	7.00	7.00	14748.36	0.0	24.0	*
12.05.2023	106.42	7.00	7.00	14748.36	0.0	24.0	*
13.05.2023	---	7.00	7.00	14748.36	0.0	24.0	*
14.05.2023	---	---	---	---	---	---	
15.05.2023	---	---	---	---	---	---	
16.05.2023	---	---	---	---	---	---	
17.05.2023	---	---	---	---	---	---	
18.05.2023	---	---	---	---	---	---	
19.05.2023	---	---	---	---	---	---	
20.05.2023	---	---	---	---	---	---	
21.05.2023	---	---	---	---	---	---	
22.05.2023	---	---	---	---	---	---	
23.05.2023	---	---	---	---	---	---	
24.05.2023	---	---	---	---	---	---	
25.05.2023	---	---	---	---	---	---	
26.05.2023	---	---	---	---	---	---	
27.05.2023	---	---	---	---	---	---	
28.05.2023	---	---	---	---	---	---	
29.05.2023	---	---	---	---	---	---	
30.05.2023	---	---	---	---	---	---	
31.05.2023	---	---	---	---	---	---	
Средние:	76.96	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	791728.7	0.0	312.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	13091.21	13071.40	12738.24	12895.94	-157.70	-1073432.553	7100.0	424.0
13.05.2023	13091.21	13071.40	12738.24	12895.94	-157.70	-3865161.296	7100.0	736.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2791728.742	0.0	312.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Формовщиков ул, д. 38 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130364

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 330316

Обратка: ПРЭМ SN 344405

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9230Г

КТСП-Н SN 9230х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
02.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
03.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
04.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
05.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
06.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
07.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
08.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
09.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
10.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
11.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
12.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
13.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
14.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
15.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
16.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
17.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
18.06.2023	---	---	---	---	---		---	---		---	7.00	7.00	---	0.0	24.0	*
19.06.2023	61.72	54.49	7.23	12.58	12.32	2.06	12.36	12.15	1.68	0.21	7.00	7.00	0.090	13.0	11.0	*
20.06.2023	61.14	54.97	6.17	21.97	21.50	2.18	21.59	21.20	1.85	0.40	7.00	7.00	0.133	24.0	0.0	
21.06.2023	58.80	51.31	7.49	18.66	18.25	2.22	18.36	18.02	1.86	0.34	7.00	7.00	0.137	24.0	0.0	
22.06.2023	61.11	52.88	8.23	17.99	17.62	2.08	17.68	17.38	1.69	0.30	7.00	7.00	0.146	24.0	0.0	
23.06.2023	61.53	53.13	8.40	17.78	17.45	1.87	17.47	17.22	1.47	0.26	7.00	7.00	0.147	24.0	0.0	
24.06.2023	60.53	52.64	7.89	16.89	16.59	1.81	16.61	16.37	1.43	0.24	7.00	7.00	0.131	24.0	0.0	
25.06.2023	60.56	52.83	7.73	17.33	17.04	1.67	17.04	16.82	1.28	0.22	7.00	7.00	0.131	24.0	0.0	
26.06.2023	58.74	51.40	7.34	16.67	16.38	1.81	16.41	16.17	1.45	0.24	7.00	7.00	0.120	24.0	0.0	
27.06.2023	60.30	51.76	8.54	16.77	16.45	1.94	16.49	16.24	1.52	0.25	7.00	7.00	0.141	24.0	0.0	
28.06.2023	61.26	52.64	8.62	17.41	17.10	1.80	17.11	16.88	1.36	0.23	7.00	7.00	0.148	24.0	0.0	
29.06.2023	63.25	57.09	6.16	20.44	20.12	1.57	20.07	19.82	1.24	0.25	7.00	7.00	0.124	24.0	0.0	
30.06.2023	66.64	61.61	5.03	26.03	25.67	1.41	25.51	25.22	1.13	0.29	7.00	7.00	0.129	24.0	0.0	
Средние:	61.30	53.90	7.40	---	---	1.87	---	---	1.50	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	220.51	216.46	---	216.69	213.50	---	3.19	---	---	1.575	277.0	443.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	13091.21	13071.40	12738.24	12895.94	-157.70	309.271	7100.0	1168.0
30.06.2023	13311.71	13287.86	12954.93	13109.43	-154.50	310.846	7377.0	1611.0
Итого:	220.51	216.46	216.69	213.50	3.19	1.575	277.0	443.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации