

Отчет о суточных параметрах  
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Космонавтов ш, д. 121 (2.1 МКД УК "Профком")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 104502

Точка измерения: ТВ1 (МПИ 03.06.23); Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 306775

Обратка: ПРЭМ SN 307822

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 12083г

КТСП-Н SN 12083х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2023	67.06	54.21	12.85	49.48	48.88	1.22	48.49	48.21	0.58	0.28	0.00	0.00	0.624	24.0	0.0	
02.05.2023	68.27	57.45	10.82	59.35	58.65	1.19	58.07	57.75	0.55	0.32	0.00	0.00	0.628	24.0	0.0	
03.05.2023	64.47	51.19	13.28	46.57	46.08	1.06	45.66	45.49	0.37	0.17	0.00	0.00	0.607	24.0	0.0	
04.05.2023	62.77	48.39	14.38	39.58	39.23	0.89	38.87	38.81	0.15	0.06	0.00	0.00	0.559	24.0	0.0	
05.05.2023	64.77	50.68	14.09	42.89	42.48	0.96	42.06	41.94	0.29	0.12	0.00	0.00	0.593	24.0	0.0	
06.05.2023	62.02	48.90	13.12	36.53	36.29	0.66	35.85	35.88	-0.08	-0.03	0.00	0.00	0.468	24.0	0.0	
07.05.2023	66.33	54.82	11.51	44.45	44.07	0.86	43.52	43.44	0.18	0.08	0.00	0.00	0.502	24.0	0.0	
08.05.2023	63.19	48.24	14.95	36.66	36.38	0.77	35.94	35.95	-0.03	-0.01	0.00	0.00	0.538	24.0	0.0	
09.05.2023	63.78	47.23	16.55	38.12	37.79	0.87	37.38	37.37	0.03	0.01	0.00	0.00	0.621	24.0	0.0	
10.05.2023	62.06	46.11	15.95	36.62	36.35	0.74	35.97	35.99	-0.06	-0.02	0.00	0.00	0.574	24.0	0.0	
11.05.2023	65.71	51.96	13.75	43.41	43.04	0.86	42.54	42.49	0.12	0.05	0.00	0.00	0.586	24.0	0.0	
12.05.2023	65.32	51.17	14.15	42.11	41.76	0.83	41.32	41.24	0.19	0.08	0.00	0.00	0.584	24.0	0.0	
13.05.2023	64.36	49.94	14.42	37.32	37.05	0.73	36.63	36.61	0.05	0.02	0.00	0.00	0.528	24.0	0.0	
14.05.2023	63.66	47.08	16.58	34.98	34.71	0.77	34.30	34.32	-0.06	-0.02	0.00	0.00	0.569	24.0	0.0	
15.05.2023	64.40	37.90	26.50	35.34	34.80	1.54	34.67	34.52	0.43	0.15	0.00	0.00	0.923	24.0	0.0	*
16.05.2023	66.03	52.12	13.91	41.50	41.18	0.77	40.67	40.62	0.12	0.05	0.00	0.00	0.567	24.0	0.0	
17.05.2023	65.52	51.76	13.76	41.19	40.94	0.61	40.37	40.40	-0.07	-0.03	0.00	0.00	0.556	24.0	0.0	
18.05.2023	66.62	55.04	11.58	43.62	43.36	0.60	42.76	42.73	0.07	0.03	0.00	0.00	0.494	24.0	0.0	
19.05.2023	63.82	49.96	13.86	37.06	36.88	0.49	36.37	36.44	-0.19	-0.07	0.00	0.00	0.505	24.0	0.0	
20.05.2023	66.19	53.95	12.24	43.12	42.82	0.70	42.26	42.23	0.07	0.03	0.00	0.00	0.517	24.0	0.0	
21.05.2023	66.13	53.67	12.46	42.70	42.32	0.89	41.82	41.73	0.22	0.09	0.00	0.00	0.520	24.0	0.0	
22.05.2023	66.31	53.77	12.54	47.21	46.70	1.09	46.27	46.05	0.48	0.22	0.00	0.00	0.582	24.0	0.0	
23.05.2023	66.38	57.07	9.31	58.80	58.09	1.21	57.62	57.20	0.73	0.42	0.00	0.00	0.537	24.0	0.0	
24.05.2023	67.93	59.70	8.23	71.94	71.01	1.30	70.42	69.81	0.87	0.61	0.00	0.00	0.578	24.0	0.0	
25.05.2023	67.42	59.72	7.70	67.09	66.29	1.20	65.72	65.18	0.83	0.54	0.00	0.00	0.506	24.0	0.0	
26.05.2023	67.24	59.67	7.57	66.58	65.82	1.15	65.18	64.75	0.66	0.43	0.00	0.00	0.494	24.0	0.0	
27.05.2023	66.32	58.37	7.95	66.04	65.28	1.16	64.70	64.23	0.73	0.47	0.00	0.00	0.515	24.0	0.0	
28.05.2023	66.56	58.47	8.09	65.73	64.98	1.15	64.38	63.94	0.69	0.44	0.00	0.00	0.522	24.0	0.0	
29.05.2023	67.03	59.56	7.47	68.66	67.85	1.19	67.22	66.70	0.78	0.52	0.00	0.00	0.502	24.0	0.0	
30.05.2023	67.74	62.03	5.71	30.77	30.21	1.84	30.13	29.67	1.54	0.46	0.00	0.00	0.178	24.0	0.0	*
31.05.2023	24.88	23.43	1.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	64.20	52.05	12.15	---	---	0.94	---	---	0.33	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1415.42	1401.29	---	1387.16	1381.69	---	5.47	---	---	16.477	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	33440.64	32289.96	32571.66	31970.85	600.81	1014.065	11006.0	0.0
31.05.2023	34856.06	33691.25	33958.82	33352.54	606.28	1030.542	11750.0	0.0
Итого:	1415.42	1401.29	1387.16	1381.69	5.47	16.477	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Космонавтов ш, д. 121 (2.1 МКД УК "Профком")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 104502

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 306775

Обратка: ПРЭМ SN 307822

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 12083г

КТСП-Н SN 12083х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2023	65.59	55.94	9.65	45.53	44.73	1.77	44.63	44.06	1.29	0.57	0.00	0.00	0.432	24.0	0.0	*
02.06.2023	67.32	60.83	6.49	78.96	77.90	1.35	77.34	76.53	1.05	0.81	0.00	0.00	0.501	24.0	0.0	
03.06.2023	67.37	61.45	5.92	79.91	78.83	1.36	78.26	77.46	1.03	0.80	0.00	0.00	0.465	24.0	0.0	
04.06.2023	67.64	61.89	5.75	84.58	83.35	1.46	82.80	81.87	1.13	0.93	0.00	0.00	0.476	24.0	0.0	
05.06.2023	65.14	57.10	8.04	60.95	60.09	1.42	59.77	59.17	1.01	0.60	0.00	0.00	0.480	24.0	0.0	
06.06.2023	65.23	54.10	11.13	46.26	45.63	1.37	45.35	45.00	0.77	0.35	0.00	0.00	0.508	24.0	0.0	
07.06.2023	68.43	58.83	9.60	62.41	61.56	1.37	61.07	60.56	0.84	0.51	0.00	0.00	0.586	24.0	0.0	
08.06.2023	65.21	55.29	9.92	49.32	48.74	1.18	48.32	48.04	0.58	0.28	0.00	0.00	0.478	24.0	0.0	
09.06.2023	66.95	58.54	8.41	53.77	53.16	1.14	52.69	52.31	0.72	0.38	0.00	0.00	0.443	24.0	0.0	
10.06.2023	66.61	57.23	9.38	52.16	51.60	1.08	51.12	50.79	0.65	0.33	0.00	0.00	0.481	24.0	0.0	
11.06.2023	66.24	56.60	9.64	50.31	49.79	1.04	49.29	49.07	0.45	0.22	0.00	0.00	0.476	24.0	0.0	
12.06.2023	66.01	54.14	11.87	48.90	48.33	1.17	47.94	47.64	0.63	0.30	0.00	0.00	0.571	24.0	0.0	
13.06.2023	66.92	56.48	10.44	52.54	51.97	1.09	51.49	51.19	0.58	0.30	0.00	0.00	0.537	24.0	0.0	
14.06.2023	67.06	58.26	8.80	55.05	54.49	1.02	53.94	53.60	0.63	0.34	0.00	0.00	0.474	24.0	0.0	
15.06.2023	65.19	53.77	11.42	45.07	44.59	1.07	44.19	44.00	0.43	0.19	0.00	0.00	0.505	24.0	0.0	
16.06.2023	63.79	52.88	10.91	40.89	40.54	0.86	40.11	40.02	0.22	0.09	0.00	0.00	0.440	24.0	0.0	
17.06.2023	64.61	53.12	11.49	42.26	41.87	0.93	41.44	41.29	0.36	0.15	0.00	0.00	0.476	24.0	0.0	
18.06.2023	64.46	52.28	12.18	40.90	40.48	1.03	40.10	39.94	0.40	0.16	0.00	0.00	0.492	24.0	0.0	
19.06.2023	60.20	51.34	8.86	16.52	16.22	1.83	16.25	16.02	1.43	0.23	0.00	0.00	0.157	24.0	0.0	*
20.06.2023	21.71	21.41	0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2023	19.82	19.61	0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2023	19.26	19.19	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2023	18.96	18.84	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2023	18.79	18.63	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2023	18.72	18.61	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2023	18.35	18.22	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2023	18.32	18.13	0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
28.06.2023	18.69	18.55	0.14	0.96	0.76	23.26	0.96	0.76	23.26	0.20	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
29.06.2023	18.61	17.64	0.97	1.44	1.16	21.54	1.44	1.16	21.54	0.28	0.00	0.00	0.001	24.0	0.0	*
30.06.2023	19.00	18.77	0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	48.67	42.59	6.08	---	---	2.28	---	---	1.97	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1008.69	995.79	---	988.50	980.48	---	8.02	---	---	8.979	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	34856.06	33691.25	33958.82	33352.54	606.28	1030.542	11750.0	0.0
30.06.2023	35864.75	34687.04	34947.32	34333.02	614.30	1039.521	12470.0	0.0
Итого:	1008.69	995.79	988.50	980.48	8.02	8.979	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации