

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Кавалерийская ул, д. 51 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00104501

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 350095

Подача:

ПРЭМ SN 290672

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9262

КТСП-Н SN 9262a

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	15.52	15.47	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2023	15.42	15.33	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2023	15.49	15.43	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2023	15.55	15.49	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2023	15.54	15.85	-0.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2023	15.67	16.64	-0.97	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2023	15.75	16.38	-0.63	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2023	15.57	15.55	0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2023	15.67	15.66	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2023	15.54	15.51	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2023	15.44	15.39	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2023	15.41	15.37	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2023	15.45	15.40	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2023	15.48	15.43	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2023	15.56	15.50	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2023	15.69	15.63	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2023	15.68	15.61	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2023	15.63	15.54	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2023	15.28	14.79	0.49	0.01	0.00	200.00	0.01	0.00	200.00	0.01	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2023	14.42	14.28	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2023	14.58	14.51	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2023	15.00	14.96	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2023	14.94	14.86	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2023	15.21	15.15	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2023	15.36	15.28	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2023	15.15	15.05	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
27.09.2023	53.22	49.10	4.12	252.94	241.20	4.75	249.54	238.40	4.57	11.14	0.00	0.00	1.024	24.0	0.0	
28.09.2023	45.16	42.66	2.50	241.94	230.78	4.72	239.50	228.72	4.60	10.78	0.00	0.00	0.599	24.0	0.0	
29.09.2023	36.62	34.91	1.71	220.31	210.32	4.64	218.86	209.10	4.56	9.76	0.00	0.00	0.373	24.0	0.0	
30.09.2023	39.48	37.30	2.18	220.07	210.10	4.64	218.41	208.69	4.55	9.72	0.00	0.00	0.479	24.0	0.0	
Средние:	19.15	18.80	0.35	---	---	7.29	---	---	7.28	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	935.27	892.40	---	926.32	884.91	---	41.41	---	---	2.475	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	22265.91	21671.84	21909.50	21403.70	505.80	160.222	6468.0	2444.0
30.09.2023	23201.18	22564.24	22835.82	22288.61	547.21	162.697	7188.0	2444.0
Итого:	935.27	892.40	926.32	884.91	41.41	2.475	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации