

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Карпинского ул, д. 104 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 197

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:

Подача: КТСП-Н SN 49403г

Обратка: КТСП-Н SN 49403х

Холодная вода:

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3	м3	т	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.09.2023	17.60	17.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2023	17.69	17.40	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2023	17.79	17.49	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2023	17.90	17.60	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2023	17.97	17.67	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2023	18.01	17.71	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2023	18.01	17.71	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2023	18.03	17.74	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2023	18.17	17.83	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2023	18.04	17.68	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2023	18.01	17.65	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2023	18.04	17.70	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2023	18.11	17.78	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2023	18.20	17.87	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2023	18.36	18.09	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2023	18.44	18.19	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2023	18.20	17.92	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2023	18.05	17.77	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2023	17.61	17.33	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	22.0	2.0	*
20.09.2023	16.96	16.67	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2023	16.85	16.55	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2023	17.32	17.03	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2023	16.78	16.49	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2023	17.25	16.97	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2023	17.45	17.16	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2023	17.32	17.08	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
27.09.2023	16.82	16.54	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
28.09.2023	16.68	16.41	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
29.09.2023	16.70	16.44	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
30.09.2023	16.28	16.01	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	6.12	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	17.62	17.33	0.30	---	---	---	---	---	---	6.67	---	6.12	6.12	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	718.0	2.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2023	62628.03	62102.19	0.27	61678.31	61399.64	0.00	278.67	508.905	0.000	0.000	21868.0	820.0
30.09.2023	62628.03	62102.19	0.27	61678.31	61399.64	0.00	278.67	508.905	0.000	0.000	22586.0	822.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	718.0	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации