

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Нефтяников ул, д. 18 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ" )

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00110332

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 335086

Подача:

ПРЭМ SN 334917

Обратка:

Датчик температуры:

КТС-Б SN 22755

КТС-Б SN 22755a

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	16.95	16.62	0.33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2023	16.25	15.73	0.52	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2023	16.71	16.35	0.36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2023	17.26	16.96	0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2023	17.27	16.81	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2023	17.21	16.72	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2023	17.88	17.46	0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2023	17.68	17.15	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2023	17.51	17.17	0.34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2023	17.20	16.80	0.40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2023	16.99	16.50	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2023	17.24	16.81	0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2023	17.41	16.90	0.51	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2023	17.03	16.49	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2023	17.11	16.68	0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2023	17.25	16.77	0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2023	16.98	16.50	0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2023	16.78	16.24	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2023	15.97	15.14	0.83	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2023	14.48	13.78	0.70	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2023	15.89	15.64	0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2023	17.08	16.82	0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2023	16.60	16.07	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2023	17.36	17.11	0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2023	17.69	17.39	0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2023	16.92	16.32	0.60	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
27.09.2023	16.41	15.71	0.70	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
28.09.2023	16.64	16.14	0.50	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
29.09.2023	35.31	22.86	12.45	3.15	3.11	1.28	3.06	3.11	-1.62	-0.05	0.00	0.00	0.087	24.0	0.0	*
30.09.2023	64.15	37.69	26.46	9.42	9.33	0.96	9.18	9.33	-1.62	-0.15	0.00	0.00	0.242	24.0	0.0	
Средние:	19.11	17.38	1.73	---	---	0.07	---	---	-0.11	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	12.57	12.44	---	12.24	12.44	---	-0.20	---	---	0.329	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	6511.69	8092.59	6335.16	8054.73	-1719.57	231.915	38299.0	3902.0
30.09.2023	6524.26	8105.03	6347.40	8067.17	-1719.77	232.244	39019.0	3902.0
Итого:	12.57	12.44	12.24	12.44	-0.20	0.329	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации