

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сивкова ул, д. 25 (2.1 МКД (ООО "ПРОФКОМ"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115462

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 325571

Подача:

ПРЭМ SN 325327

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 23295г

КТСП-Н SN 23295х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	63.64	45.66	17.98	13.13	12.90	1.82	12.89	12.76	0.97	0.13	0.00	0.00	0.232	24.0	0.0	
02.09.2023	65.79	50.45	15.34	14.22	13.99	1.62	13.94	13.82	0.84	0.12	0.00	0.00	0.214	24.0	0.0	
03.09.2023	66.66	49.58	17.08	14.17	13.92	1.77	13.88	13.75	0.96	0.13	0.00	0.00	0.238	24.0	0.0	
04.09.2023	65.04	50.52	14.52	13.76	13.52	1.75	13.50	13.35	1.06	0.14	0.00	0.00	0.196	24.0	0.0	
05.09.2023	66.60	50.88	15.72	15.06	14.79	1.82	14.75	14.60	1.04	0.15	0.00	0.00	0.232	24.0	0.0	
06.09.2023	64.94	48.31	16.63	12.62	12.39	1.84	12.37	12.24	1.05	0.13	0.00	0.00	0.206	24.0	0.0	
07.09.2023	65.40	49.50	15.90	15.72	15.51	1.33	15.41	15.32	0.53	0.08	0.00	0.00	0.245	24.0	0.0	
08.09.2023	66.03	54.02	12.01	17.49	17.32	0.96	17.14	17.08	0.32	0.06	0.00	0.00	0.206	24.0	0.0	
09.09.2023	66.07	54.70	11.37	18.34	18.18	0.89	17.98	17.92	0.31	0.06	0.00	0.00	0.205	24.0	0.0	
10.09.2023	67.26	55.06	12.20	20.18	20.00	0.88	19.76	19.71	0.25	0.05	0.00	0.00	0.241	24.0	0.0	
11.09.2023	66.75	56.92	9.83	20.24	20.09	0.76	19.83	19.78	0.22	0.04	0.00	0.00	0.195	24.0	0.0	
12.09.2023	67.09	55.53	11.56	18.64	18.46	1.01	18.26	18.18	0.42	0.08	0.00	0.00	0.212	24.0	0.0	
13.09.2023	67.97	55.83	12.14	18.13	17.93	1.12	17.75	17.66	0.47	0.08	0.00	0.00	0.215	24.0	0.0	
14.09.2023	68.11	53.12	14.99	10.78	10.66	1.18	10.56	10.51	0.41	0.04	0.00	0.00	0.158	14.0	10.0	*
15.09.2023	67.37	54.64	12.73	13.00	12.87	1.00	12.73	12.68	0.37	0.05	0.00	0.00	0.162	16.0	8.0	*
16.09.2023	65.29	53.75	11.54	15.30	15.11	1.24	15.00	14.90	0.68	0.10	0.00	0.00	0.173	24.0	0.0	
17.09.2023	66.28	50.57	15.71	14.85	14.63	1.52	14.55	14.44	0.74	0.11	0.00	0.00	0.229	24.0	0.0	
18.09.2023	66.68	53.53	13.15	18.99	18.80	1.05	18.61	18.54	0.37	0.07	0.00	0.00	0.245	24.0	0.0	
19.09.2023	66.98	56.69	10.29	23.81	23.66	0.64	23.32	23.30	0.09	0.02	0.00	0.00	0.240	24.0	0.0	
20.09.2023	68.02	58.19	9.83	25.25	25.11	0.59	24.72	24.71	0.06	0.02	0.00	0.00	0.243	24.0	0.0	
21.09.2023	68.99	59.33	9.66	26.52	26.36	0.59	25.94	25.93	0.07	0.02	0.00	0.00	0.251	24.0	0.0	
22.09.2023	68.43	57.18	11.25	21.92	21.76	0.75	21.46	21.42	0.17	0.04	0.00	0.00	0.242	24.0	0.0	
23.09.2023	68.22	56.42	11.80	22.03	21.85	0.78	21.56	21.52	0.15	0.03	0.00	0.00	0.255	24.0	0.0	
24.09.2023	68.57	55.60	12.97	24.93	24.72	0.81	24.39	24.36	0.14	0.03	0.00	0.00	0.317	24.0	0.0	
25.09.2023	67.73	56.46	11.27	23.75	23.57	0.75	23.25	23.22	0.15	0.03	0.00	0.00	0.262	24.0	0.0	
26.09.2023	68.13	56.12	12.01	22.03	21.84	0.87	21.56	21.51	0.24	0.05	0.00	0.00	0.260	24.0	0.0	
27.09.2023	67.53	53.70	13.83	23.96	23.74	0.91	23.46	23.42	0.20	0.05	0.00	0.00	0.324	24.0	0.0	
28.09.2023	70.61	63.38	7.23	35.75	35.61	0.41	34.95	34.94	0.01	0.00	0.00	0.00	0.253	24.0	0.0	
29.09.2023	68.25	57.30	10.95	25.48	25.26	0.84	24.94	24.87	0.26	0.07	0.00	0.00	0.273	24.0	0.0	
30.09.2023	69.55	62.77	6.78	36.21	36.02	0.53	35.41	35.36	0.15	0.05	0.00	0.00	0.240	24.0	0.0	
Средние:	67.13	54.52	12.61	---	---	1.07	---	---	0.42	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	596.25	590.54	---	583.83	581.81	---	2.02	---	---	6.964	702.0	18.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	18692.24	18300.08	18144.18	18041.97	102.21	490.791	9241.0	8.0
30.09.2023	19288.48	18890.63	18728.01	18623.78	104.23	497.755	9943.0	26.0
Итого:	596.24	590.54	583.83	581.81	2.02	6.964	702.0	18.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации