

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Танкистов ул, д. 36 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 115464
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 411294
Обратка: ПРЭМ SN 334494

Датчик температуры: КТСП-Н SN 32101г
КТСП-Н SN 32101х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	59.75	46.41	13.34	9.78	9.77	0.13	9.62	9.67	-0.50	-0.05	0.00	0.00	0.128	24.0	0.0	
02.09.2023	63.06	49.66	13.40	11.26	11.23	0.27	11.06	11.10	-0.38	-0.04	0.00	0.00	0.148	24.0	0.0	
03.09.2023	62.40	51.29	11.11	11.66	11.65	0.05	11.45	11.51	-0.51	-0.06	0.00	0.00	0.127	24.0	0.0	
04.09.2023	61.09	47.51	13.58	11.48	11.49	-0.10	11.28	11.37	-0.79	-0.09	0.00	0.00	0.153	24.0	0.0	
05.09.2023	63.63	52.36	11.27	12.62	12.64	-0.15	12.38	12.47	-0.73	-0.09	0.00	0.00	0.139	24.0	0.0	
06.09.2023	61.71	49.34	12.37	10.35	10.35	-0.01	10.17	10.23	-0.60	-0.06	0.00	0.00	0.126	24.0	0.0	
07.09.2023	62.72	50.97	11.75	12.23	12.21	0.15	12.00	12.06	-0.47	-0.06	0.00	0.00	0.141	24.0	0.0	
08.09.2023	63.80	53.18	10.62	13.33	13.30	0.26	13.08	13.12	-0.29	-0.04	0.00	0.00	0.139	24.0	0.0	
09.09.2023	63.94	53.15	10.79	13.92	13.88	0.32	13.66	13.69	-0.22	-0.03	0.00	0.00	0.147	24.0	0.0	
10.09.2023	65.24	56.10	9.14	15.36	15.31	0.32	15.05	15.08	-0.15	-0.02	0.00	0.00	0.138	24.0	0.0	
11.09.2023	64.33	53.34	10.99	15.44	15.40	0.27	15.15	15.19	-0.30	-0.05	0.00	0.00	0.167	24.0	0.0	
12.09.2023	64.87	55.51	9.36	14.22	14.20	0.17	13.94	13.99	-0.32	-0.05	0.00	0.00	0.130	24.0	0.0	
13.09.2023	65.69	53.93	11.76	14.05	14.00	0.36	13.77	13.80	-0.25	-0.04	0.00	0.00	0.162	24.0	0.0	
14.09.2023	65.95	55.10	10.85	14.52	14.46	0.40	14.23	14.25	-0.18	-0.03	0.00	0.00	0.155	24.0	0.0	
15.09.2023	65.56	54.98	10.58	15.15	15.11	0.28	14.85	14.89	-0.27	-0.04	0.00	0.00	0.157	24.0	0.0	
16.09.2023	62.96	52.22	10.74	11.85	11.84	0.05	11.63	11.69	-0.50	-0.06	0.00	0.00	0.125	24.0	0.0	
17.09.2023	63.55	48.67	14.88	11.44	11.42	0.25	11.23	11.28	-0.47	-0.05	0.00	0.00	0.167	24.0	0.0	
18.09.2023	64.53	53.76	10.77	14.54	14.49	0.31	14.26	14.29	-0.26	-0.04	0.00	0.00	0.153	24.0	0.0	
19.09.2023	65.17	56.55	8.62	18.05	17.99	0.34	17.70	17.72	-0.11	-0.02	0.00	0.00	0.152	24.0	0.0	
20.09.2023	66.14	57.93	8.21	19.03	18.96	0.38	18.65	18.66	-0.05	-0.01	0.00	0.00	0.153	24.0	0.0	
21.09.2023	67.36	59.57	7.79	20.03	19.94	0.41	19.61	19.61	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.153	24.0	0.0	
22.09.2023	66.50	56.99	9.51	16.59	16.52	0.47	16.26	16.26	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.155	24.0	0.0	
23.09.2023	66.19	57.03	9.16	16.58	16.51	0.42	16.25	16.26	-0.07	-0.01	0.00	0.00	0.149	24.0	0.0	
24.09.2023	66.86	58.26	8.60	18.71	18.66	0.27	18.33	18.37	-0.21	-0.04	0.00	0.00	0.158	24.0	0.0	
25.09.2023	66.03	57.55	8.48	17.80	17.77	0.16	17.44	17.49	-0.28	-0.05	0.00	0.00	0.148	24.0	0.0	
26.09.2023	66.14	57.74	8.40	16.40	16.34	0.35	16.07	16.09	-0.09	-0.01	0.00	0.00	0.135	24.0	0.0	
27.09.2023	65.63	56.24	9.39	17.61	17.53	0.43	17.26	17.27	-0.07	-0.01	0.00	0.00	0.162	24.0	0.0	
28.09.2023	69.35	62.94	6.41	26.41	26.33	0.31	25.83	25.84	-0.04	-0.01	0.00	0.00	0.166	24.0	0.0	
29.09.2023	66.54	58.24	8.30	18.66	18.55	0.58	18.28	18.26	0.11	0.02	0.00	0.00	0.151	24.0	0.0	
30.09.2023	68.26	62.15	6.11	26.79	26.69	0.38	26.22	26.21	0.03	0.01	0.00	0.00	0.160	24.0	0.0	
Средние:	64.83	54.62	10.21	---	---	0.26	---	---	-0.27	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	465.85	464.53	---	456.69	457.71	---	-1.02	---	---	4.443	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	2748.60	2737.16	2691.07	2700.45	-9.38	41.608	3928.0	21.0
30.09.2023	3214.45	3201.69	3147.76	3158.16	-10.40	46.050	4648.0	21.0
Итого:	465.85	464.53	456.69	457.71	-1.02	4.443	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации