

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Танкистов ул, д. 58 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129840

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 348359

Обратка: ПРЭМ SN 357521

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 2329г

КТСП-Н SN 2329х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2023	16.86	16.77	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2023	16.71	16.51	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2023	16.81	16.66	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2023	17.04	16.99	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2023	17.01	16.92	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2023	17.00	16.86	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2023	17.17	17.09	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2023	17.06	16.87	0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2023	17.17	17.09	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2023	16.97	16.83	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2023	16.84	16.69	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2023	16.78	16.65	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2023	16.78	16.62	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2023	16.75	16.59	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2023	16.81	16.69	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2023	16.95	16.84	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2023	16.90	16.73	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2023	16.85	16.71	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2023	16.32	15.92	0.40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2023	66.69	60.35	6.34	2.68	3.65	-30.72	2.63	3.59	-31.01	-0.96	0.00	0.00	0.011	24.0	0.0	*
21.09.2023	68.00	55.28	12.72	38.68	37.48	3.15	37.87	36.94	2.48	0.93	0.00	0.00	0.482	24.0	0.0	
22.09.2023	67.38	46.01	21.37	32.41	31.14	3.99	31.73	30.82	2.93	0.92	0.00	0.00	0.678	24.0	0.0	
23.09.2023	67.21	41.07	26.14	33.02	31.72	4.00	32.33	31.46	2.74	0.87	0.00	0.00	0.844	24.0	0.0	
24.09.2023	67.64	43.28	24.36	37.18	35.69	4.07	36.40	35.37	2.87	1.03	0.00	0.00	0.886	24.0	0.0	
25.09.2023	67.29	43.00	24.29	35.33	33.88	4.20	34.60	33.58	3.00	1.02	0.00	0.00	0.839	24.0	0.0	
26.09.2023	68.14	42.18	25.96	33.06	31.80	3.87	32.36	31.53	2.60	0.83	0.00	0.00	0.839	24.0	0.0	
27.09.2023	66.89	40.67	26.22	30.99	29.94	3.46	30.35	29.69	2.20	0.66	0.00	0.00	0.795	24.0	0.0	
28.09.2023	69.39	40.97	28.42	30.54	29.50	3.44	29.87	29.26	2.05	0.61	0.00	0.00	0.848	24.0	0.0	
29.09.2023	67.69	39.41	28.28	28.35	27.35	3.59	27.76	27.15	2.24	0.62	0.00	0.00	0.784	24.0	0.0	
30.09.2023	68.43	42.00	26.43	38.12	36.82	3.48	37.31	36.50	2.18	0.81	0.00	0.00	0.985	24.0	0.0	
Средние:	35.52	27.08	8.44	---	---	0.22	---	---	-0.19	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	340.35	328.97	---	333.20	325.88	---	7.32	---	---	7.989	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2023	8846.64	8479.94	8583.00	8392.58	190.42	306.884	9919.0	6.0
30.09.2023	9186.99	8808.91	8916.21	8718.46	197.75	314.873	10639.0	6.0
Итого:	340.35	328.97	333.20	325.88	7.32	7.989	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации