

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (МКД УК "профком")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 504426
Обратка: ПРИМ SN 502702

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 100563

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 8397
КТПТР-05 SN 8397А

Подача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

| Дата | T1 | T2 | T3 | T4 | dt | Qo1 | Qo2 | Gm1 | Gm2 | P1 | Qt1 | Qt2 | dQt | tm1 | ts1 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | °C | °C | °C | °C | °C | м3/ч | м3/ч | т | т | МПа | Гкал | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 01.09.2023 | 66.30 | 59.64 | 65.82 | 65.08 | 6.66 | 1.52 | 1.46 | 35.75 | 34.50 | 0.43 | 0.228 | 0.027 | 0.202 | 24.0 | 24.0 |
| 02.09.2023 | 66.86 | 59.68 | 66.37 | 65.66 | 7.18 | 1.37 | 1.32 | 32.18 | 31.05 | 0.40 | 0.232 | 0.023 | 0.209 | 24.0 | 24.0 |
| 03.09.2023 | 66.48 | 59.52 | 65.98 | 65.23 | 6.96 | 1.38 | 1.33 | 32.40 | 31.40 | 0.38 | 0.214 | 0.024 | 0.190 | 24.0 | 24.0 |
| 04.09.2023 | 66.43 | 58.92 | 65.92 | 65.17 | 7.50 | 1.31 | 1.26 | 30.78 | 29.86 | 0.38 | 0.227 | 0.023 | 0.204 | 24.0 | 24.0 |
| 05.09.2023 | 66.17 | 58.95 | 65.65 | 64.83 | 7.22 | 1.31 | 1.26 | 30.72 | 29.82 | 0.39 | 0.216 | 0.025 | 0.191 | 24.0 | 24.0 |
| 06.09.2023 | 66.99 | 60.08 | 66.49 | 65.76 | 6.91 | 1.41 | 1.37 | 33.17 | 32.22 | 0.40 | 0.222 | 0.024 | 0.198 | 24.0 | 24.0 |
| 07.09.2023 | 66.65 | 60.25 | 66.16 | 65.44 | 6.41 | 1.37 | 1.33 | 32.28 | 31.37 | 0.41 | 0.205 | 0.023 | 0.181 | 24.0 | 24.0 |
| 08.09.2023 | 66.39 | 58.95 | 65.89 | 65.15 | 7.44 | 1.35 | 1.30 | 31.73 | 30.82 | 0.40 | 0.233 | 0.024 | 0.209 | 24.0 | 24.0 |
| 09.09.2023 | 66.35 | 59.33 | 65.85 | 65.08 | 7.02 | 1.39 | 1.34 | 32.65 | 31.71 | 0.39 | 0.220 | 0.025 | 0.194 | 24.0 | 24.0 |
| 10.09.2023 | 66.15 | 58.96 | 65.63 | 64.83 | 7.18 | 1.33 | 1.28 | 31.21 | 30.32 | 0.40 | 0.221 | 0.025 | 0.195 | 24.0 | 24.0 |
| 11.09.2023 | 66.59 | 58.75 | 66.07 | 65.28 | 7.84 | 1.31 | 1.26 | 30.74 | 29.85 | 0.40 | 0.238 | 0.024 | 0.213 | 24.0 | 24.0 |
| 12.09.2023 | 66.12 | 58.15 | 65.59 | 64.75 | 7.97 | 1.37 | 1.33 | 32.34 | 31.44 | 0.39 | 0.251 | 0.028 | 0.223 | 24.0 | 24.0 |
| 13.09.2023 | 66.27 | 58.19 | 65.74 | 64.90 | 8.09 | 1.32 | 1.27 | 30.95 | 30.08 | 0.40 | 0.246 | 0.026 | 0.220 | 24.0 | 24.0 |
| 14.09.2023 | 65.01 | 58.02 | 64.48 | 63.61 | 6.99 | 1.36 | 1.32 | 31.98 | 31.13 | 0.42 | 0.214 | 0.028 | 0.185 | 24.0 | 24.0 |
| 15.09.2023 | 67.72 | 60.72 | 67.21 | 66.44 | 7.01 | 1.44 | 1.39 | 33.76 | 32.78 | 0.44 | 0.229 | 0.027 | 0.202 | 24.0 | 24.0 |
| 16.09.2023 | 67.40 | 60.95 | 66.90 | 66.17 | 6.46 | 1.46 | 1.41 | 34.44 | 33.32 | 0.44 | 0.213 | 0.025 | 0.188 | 24.0 | 24.0 |
| 17.09.2023 | 67.07 | 60.47 | 66.61 | 65.97 | 6.60 | 1.30 | 1.26 | 30.65 | 29.65 | 0.43 | 0.200 | 0.020 | 0.181 | 24.0 | 24.0 |
| 18.09.2023 | 67.30 | 60.48 | 66.86 | 66.22 | 6.82 | 1.37 | 1.32 | 32.22 | 31.12 | 0.43 | 0.217 | 0.021 | 0.197 | 24.0 | 24.0 |
| 19.09.2023 | 67.41 | 59.42 | 66.95 | 66.30 | 7.99 | 1.37 | 1.32 | 32.28 | 31.17 | 0.43 | 0.249 | 0.021 | 0.228 | 24.0 | 24.0 |
| 20.09.2023 | 67.87 | 62.52 | 67.47 | 66.92 | 5.35 | 1.74 | 1.68 | 40.92 | 39.66 | 0.45 | 0.215 | 0.023 | 0.193 | 24.0 | 24.0 |
| 21.09.2023 | 68.67 | 63.83 | 68.32 | 67.90 | 4.84 | 2.00 | 1.94 | 46.94 | 45.63 | 0.48 | 0.227 | 0.020 | 0.207 | 24.0 | 24.0 |
| 22.09.2023 | 68.45 | 63.80 | 68.11 | 67.72 | 4.65 | 2.20 | 2.13 | 51.58 | 50.14 | 0.51 | 0.231 | 0.020 | 0.211 | 24.0 | 24.0 |
| 23.09.2023 | 68.24 | 62.82 | 64.89 | 66.47 | 5.42 | 1.94 | 1.87 | 45.51 | 44.06 | 0.51 | 0.203 | 0.016 | 0.187 | 24.0 | 24.0 |
| 24.09.2023 | 65.19 | 53.25 | 38.42 | 58.26 | 11.94 | 0.79 | 0.74 | 18.68 | 17.52 | 0.51 | 0.219 | 0.000 | 0.219 | 24.0 | 24.0 |
| 25.09.2023 | 65.36 | 54.47 | 38.30 | 58.99 | 10.88 | 0.93 | 0.88 | 22.04 | 20.82 | 0.51 | 0.216 | 0.000 | 0.216 | 24.0 | 24.0 |
| 26.09.2023 | 65.19 | 52.50 | 37.65 | 58.24 | 12.69 | 0.85 | 0.79 | 19.94 | 18.69 | 0.51 | 0.238 | 0.000 | 0.238 | 24.0 | 24.0 |
| 27.09.2023 | 65.35 | 53.75 | 37.46 | 58.65 | 11.60 | 0.90 | 0.84 | 21.14 | 19.93 | 0.49 | 0.229 | 0.000 | 0.229 | 24.0 | 24.0 |
| 28.09.2023 | 67.05 | 60.86 | 58.67 | 65.12 | 6.19 | 1.72 | 1.66 | 40.48 | 39.16 | 0.47 | 0.245 | 0.014 | 0.231 | 24.0 | 24.0 |
| 29.09.2023 | 68.69 | 63.75 | 68.16 | 67.61 | 4.94 | 2.05 | 1.95 | 48.18 | 46.05 | 0.44 | 0.226 | 0.025 | 0.201 | 24.0 | 24.0 |
| 30.09.2023 | 65.59 | 52.01 | 47.85 | 54.53 | 13.58 | 0.89 | 0.83 | 20.90 | 19.78 | 0.42 | 0.275 | 0.034 | 0.241 | 24.0 | 24.0 |
| Средние: | 66.71 | 59.10 | 61.72 | 64.41 | 7.61 | 1.40 | 1.35 | --- | --- | 0.44 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 988.54 | 955.06 | --- | 6.800 | 0.615 | 6.185 | 720.0 | 720.0 |

| Дата | Gm_itog1 | Gm_itog2 | Qt_itog1 | Qt_itog2 | dQt_itog | tm1_itog | ts1_itog |
|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | т | т | Гкал | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 31.08.2023 | 121605.34 | 147105.42 | 4166.201 | 3112.352 | 1053.849 | 57099.9 | 58998.8 |
| 30.09.2023 | 122593.88 | 148060.48 | 4173.001 | 3112.968 | 1060.034 | 57819.9 | 59718.8 |
| Итого: | 988.54 | 955.06 | 6.800 | 0.615 | 6.185 | 720.0 | 720.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации