

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2023 0:00:00 - 31.10.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Карпинского ул, д. 104 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ТВ7 Заводской номер: 197

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Датчик температуры:

Подача: КТСП-Н SN 49403г

Обратка: КТСП-Н SN 49403х

Холодная вода:

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 6)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | M3 | % | dM | P1 | P2 | Qтв | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|------|---------|---------|------|---------|---------|------|-------|--------|---------|---------|--------|-------|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | т | т | т | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | ГКал | ч | ч | |
| 01.10.2023 | 16.09 | 15.82 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.12 | 6.12 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.10.2023 | 16.24 | 15.98 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.12 | 6.12 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.10.2023 | 16.24 | 15.99 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.12 | 6.12 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.10.2023 | 15.89 | 15.62 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.12 | 6.12 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.10.2023 | 15.91 | 15.66 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.12 | 6.12 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.10.2023 | 15.74 | 15.48 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.12 | 6.12 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.10.2023 | 15.69 | 15.41 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.12 | 6.12 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.10.2023 | 15.76 | 15.49 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.12 | 6.12 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.10.2023 | 43.55 | 36.53 | 7.02 | 37.12 | 37.08 | 0.00 | 36.80 | 36.86 | 0.00 | -0.17 | -0.06 | 6.12 | 6.12 | 0.259 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.10.2023 | 47.06 | 40.35 | 6.71 | 103.50 | 103.75 | 0.00 | 102.44 | 102.99 | 0.00 | -0.53 | -0.54 | 6.12 | 6.12 | 0.686 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.10.2023 | 47.34 | 41.07 | 6.27 | 109.96 | 110.27 | 0.00 | 108.82 | 109.43 | 0.00 | -0.56 | -0.61 | 6.12 | 6.12 | 0.682 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.10.2023 | 47.96 | 42.17 | 5.79 | 44.80 | 44.23 | 0.00 | 44.32 | 43.88 | 0.00 | 1.02 | 0.45 | 6.12 | 6.12 | 0.265 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.10.2023 | 39.94 | 35.94 | 4.00 | 43.46 | 43.44 | 0.00 | 43.14 | 43.20 | 0.00 | -0.12 | -0.05 | 6.12 | 6.12 | 0.175 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.10.2023 | 45.72 | 40.90 | 4.82 | 98.17 | 98.45 | 0.00 | 97.23 | 97.71 | 0.00 | -0.49 | -0.48 | 6.12 | 6.12 | 0.468 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.10.2023 | 45.72 | 40.47 | 5.26 | 98.84 | 99.12 | 0.00 | 97.89 | 98.39 | 0.00 | -0.51 | -0.50 | 6.12 | 6.12 | 0.514 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.10.2023 | 43.24 | 37.37 | 5.87 | 58.33 | 58.42 | 0.00 | 57.83 | 58.06 | 0.00 | -0.40 | -0.23 | 6.12 | 6.12 | 0.339 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.10.2023 | 44.25 | 36.63 | 7.62 | 45.40 | 47.70 | 0.00 | 45.00 | 47.42 | 0.00 | -5.24 | -2.42 | 6.12 | 6.12 | 0.342 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.10.2023 | 46.58 | 39.99 | 6.59 | 93.85 | 93.38 | 0.00 | 92.91 | 92.72 | 0.00 | 0.21 | 0.20 | 6.12 | 6.12 | 0.614 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.10.2023 | 46.92 | 40.98 | 5.94 | 84.25 | 83.65 | 0.00 | 83.39 | 83.01 | 0.00 | 0.46 | 0.38 | 6.12 | 6.12 | 0.524 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.10.2023 | 46.66 | 39.73 | 6.94 | 67.67 | 66.64 | 0.00 | 66.99 | 66.17 | 0.00 | 1.23 | 0.82 | 6.12 | 6.12 | 0.472 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.10.2023 | 51.03 | 45.10 | 5.93 | 103.71 | 104.21 | 0.00 | 102.46 | 103.23 | 0.00 | -0.76 | -0.78 | 6.12 | 6.12 | 0.607 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.10.2023 | 54.44 | 47.66 | 6.78 | 126.28 | 126.70 | 0.00 | 124.55 | 125.38 | 0.00 | -0.66 | -0.83 | 6.12 | 6.12 | 0.844 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.10.2023 | 53.03 | 45.13 | 7.90 | 104.66 | 105.21 | 0.00 | 103.30 | 104.23 | 0.00 | -0.90 | -0.93 | 6.12 | 6.12 | 0.813 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.10.2023 | 50.78 | 42.62 | 8.16 | 97.91 | 98.26 | 0.00 | 96.75 | 97.45 | 0.00 | -0.72 | -0.70 | 6.12 | 6.12 | 0.789 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.10.2023 | 53.17 | 46.25 | 6.92 | 135.03 | 135.39 | 0.00 | 133.26 | 134.06 | 0.00 | -0.60 | -0.80 | 6.12 | 6.12 | 0.921 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.10.2023 | 53.25 | 46.52 | 6.73 | 139.64 | 139.91 | 0.00 | 137.80 | 138.52 | 0.00 | -0.52 | -0.72 | 6.12 | 6.12 | 0.927 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.10.2023 | 51.95 | 45.61 | 6.34 | 137.90 | 138.09 | 0.00 | 136.18 | 136.75 | 0.00 | -0.42 | -0.57 | 6.12 | 6.12 | 0.864 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.10.2023 | 50.75 | 44.22 | 6.53 | 133.50 | 133.64 | 0.00 | 131.91 | 132.45 | 0.00 | -0.40 | -0.53 | 6.12 | 6.12 | 0.861 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.10.2023 | 52.05 | 45.39 | 6.66 | 132.95 | 133.12 | 0.00 | 131.28 | 131.86 | 0.00 | -0.44 | -0.58 | 6.12 | 6.12 | 0.874 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.10.2023 | 51.95 | 45.31 | 6.63 | 115.63 | 120.29 | 0.00 | 114.17 | 114.67 | 0.00 | -0.43 | -0.49 | 6.12 | 6.12 | 0.757 | 21.0 | 3.0 | * |
| 31.10.2023 | 51.34 | 44.66 | 6.69 | 128.81 | 128.95 | 0.00 | 127.24 | 127.78 | 0.00 | -0.42 | -0.54 | 6.12 | 6.12 | 0.850 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 40.20 | 35.36 | 4.85 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -0.37 | --- | 6.12 | 6.12 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 2241.35 | 2249.91 | 0.00 | 2215.66 | 2226.20 | 0.00 | --- | -10.54 | --- | --- | 14.446 | 741.0 | 3.0 | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | M3 | dM | Qтв | Q12 | Qг | ВНР | ВОС |
|------------|----------|----------|------|----------|----------|------|--------|---------|-------|-------|---------|-------|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | т | ГКал | ГКал | ГКал | ч | ч |
| 30.09.2023 | 62628.03 | 62102.19 | 0.27 | 61678.31 | 61399.64 | 0.00 | 278.67 | 508.905 | 0.000 | 0.000 | 22586.0 | 822.0 |
| 31.10.2023 | 64869.38 | 64352.10 | 0.27 | 63893.97 | 63625.84 | 0.00 | 268.13 | 523.351 | 0.000 | 0.000 | 23327.0 | 825.0 |
| Итого: | 2241.35 | 2249.91 | 0.00 | 2215.66 | 2226.20 | 0.00 | -10.54 | 14.446 | 0.000 | 0.000 | 741.0 | 3.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации