

Отчет о суточных параметрах  
(01.10.2023 0:00:00 - 31.10.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Подводников ул, д. 3 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129863

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 278581

Подача:

ПРЭМ SN 275800

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9287г

КТСП-Н SN 9287х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2023	39.43	36.80	2.63	87.05	87.13	-0.09	86.41	86.57	-0.18	-0.16	6.00	5.00	0.228	24.0	0.0	
02.10.2023	38.74	36.25	2.49	86.86	86.94	-0.10	86.25	86.41	-0.19	-0.16	6.00	5.00	0.216	24.0	0.0	
03.10.2023	37.57	35.27	2.30	86.86	86.98	-0.13	86.29	86.47	-0.22	-0.19	6.00	5.00	0.200	24.0	0.0	
04.10.2023	36.24	34.07	2.17	85.87	85.99	-0.14	85.34	85.52	-0.21	-0.18	6.00	5.00	0.187	24.0	0.0	
05.10.2023	36.38	34.15	2.23	82.45	82.55	-0.13	81.94	82.10	-0.20	-0.17	6.00	5.00	0.184	24.0	0.0	
06.10.2023	42.98	39.41	3.57	80.80	80.85	-0.06	80.09	80.25	-0.21	-0.17	6.00	5.00	0.287	24.0	0.0	
07.10.2023	48.14	43.90	4.24	80.67	80.69	-0.03	79.79	79.96	-0.21	-0.17	6.00	5.00	0.339	24.0	0.0	
08.10.2023	48.53	44.24	4.29	80.52	80.54	-0.03	79.63	79.80	-0.21	-0.17	6.00	5.00	0.343	24.0	0.0	
09.10.2023	45.81	41.94	3.87	80.40	80.45	-0.06	79.61	79.78	-0.21	-0.17	6.00	5.00	0.309	24.0	0.0	
10.10.2023	48.38	43.89	4.49	80.29	80.30	-0.01	79.41	79.56	-0.20	-0.16	6.00	5.00	0.357	24.0	0.0	
11.10.2023	49.97	45.24	4.73	80.18	80.20	-0.03	79.24	79.42	-0.23	-0.18	6.00	5.00	0.376	24.0	0.0	
12.10.2023	48.45	43.72	4.73	80.03	80.04	-0.01	79.15	79.32	-0.21	-0.17	6.00	5.00	0.376	24.0	0.0	
13.10.2023	43.57	39.89	3.68	81.26	81.39	-0.16	80.52	80.77	-0.31	-0.25	6.00	5.00	0.297	24.0	0.0	
14.10.2023	45.05	41.34	3.71	88.48	88.81	-0.37	87.64	88.09	-0.52	-0.46	6.00	5.00	0.326	24.0	0.0	
15.10.2023	43.44	40.00	3.44	88.18	88.53	-0.39	87.40	87.86	-0.52	-0.46	6.00	5.00	0.302	24.0	0.0	
16.10.2023	45.72	42.01	3.71	88.02	88.36	-0.39	87.16	87.62	-0.53	-0.47	6.00	5.00	0.324	24.0	0.0	
17.10.2023	46.50	42.66	3.84	87.79	88.15	-0.42	86.90	87.39	-0.57	-0.50	6.00	5.00	0.335	24.0	0.0	
18.10.2023	45.62	41.89	3.73	87.59	87.95	-0.41	86.73	87.22	-0.56	-0.49	6.00	5.00	0.325	24.0	0.0	
19.10.2023	44.06	40.53	3.53	87.45	87.84	-0.43	86.65	87.16	-0.58	-0.50	6.00	5.00	0.307	24.0	0.0	
20.10.2023	47.13	43.07	4.06	87.49	87.85	-0.41	86.57	87.08	-0.58	-0.51	6.00	5.00	0.353	24.0	0.0	
21.10.2023	42.85	39.47	3.38	87.26	87.67	-0.48	86.50	87.03	-0.61	-0.53	6.00	5.00	0.294	24.0	0.0	
22.10.2023	41.66	38.32	3.34	87.13	87.59	-0.52	86.42	86.98	-0.64	-0.56	6.00	5.00	0.289	24.0	0.0	
23.10.2023	44.54	40.53	4.01	87.28	87.66	-0.44	86.47	86.99	-0.60	-0.52	6.00	5.00	0.347	24.0	0.0	
24.10.2023	47.26	42.80	4.46	87.41	87.74	-0.37	86.49	86.98	-0.56	-0.49	6.00	5.00	0.386	24.0	0.0	
25.10.2023	51.58	46.29	5.29	87.56	87.80	-0.28	86.47	86.92	-0.52	-0.45	6.00	5.00	0.458	24.0	0.0	
26.10.2023	49.78	44.88	4.90	87.41	87.67	-0.29	86.40	86.84	-0.50	-0.44	6.00	5.00	0.425	24.0	0.0	
27.10.2023	47.82	43.28	4.54	87.34	87.59	-0.29	86.40	86.81	-0.48	-0.41	6.00	5.00	0.393	24.0	0.0	
28.10.2023	48.55	43.53	5.02	87.35	87.57	-0.26	86.37	86.78	-0.47	-0.41	6.00	5.00	0.434	24.0	0.0	
29.10.2023	54.87	49.03	5.84	87.48	87.66	-0.20	86.25	86.66	-0.47	-0.41	6.00	5.00	0.504	24.0	0.0	
30.10.2023	48.93	43.97	4.96	77.95	78.17	-0.29	77.07	77.46	-0.50	-0.39	6.00	5.00	0.383	24.0	0.0	*
31.10.2023	47.18	42.66	4.52	88.11	88.24	-0.16	87.19	87.49	-0.35	-0.30	6.00	5.00	0.394	24.0	0.0	
Средние:	45.38	41.45	3.93	---	---	-0.24	---	---	-0.40	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2640.49	2646.91	---	2614.73	2625.28	---	-10.55	---	---	10.276	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2023	62221.72	60344.95	59682.89	59700.29	-17.40	399.898	31779.0	2096.0
31.10.2023	64862.21	62991.86	62297.62	62325.56	-27.94	410.174	32523.0	2096.0
Итого:	2640.49	2646.91	2614.73	2625.28	-10.55	10.276	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации