

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2023 0:00:00 - 31.10.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сивкова ул, д. 25 (2.1 МКД (ООО "ПРОФКОМ"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115462

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 325571

Подача:

ПРЭМ SN 325327

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 23295г

КТСП-Н SN 23295х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2023	69.33	61.20	8.13	36.33	36.12	0.58	35.54	35.49	0.15	0.05	0.00	0.00	0.289	24.0	0.0	
02.10.2023	69.24	48.91	20.33	56.34	55.45	1.60	55.12	54.80	0.57	0.32	0.00	0.00	1.121	24.0	0.0	
03.10.2023	69.79	45.84	23.95	65.37	64.52	1.31	63.93	63.87	0.09	0.06	0.00	0.00	1.530	24.0	0.0	
04.10.2023	69.30	34.71	34.59	29.20	28.67	1.84	28.56	28.50	0.23	0.07	0.00	0.00	0.986	24.0	0.0	
05.10.2023	69.23	35.99	33.24	30.69	30.14	1.80	30.02	29.95	0.24	0.07	0.00	0.00	0.996	24.0	0.0	
06.10.2023	69.48	36.39	33.09	32.10	31.51	1.86	31.40	31.31	0.29	0.09	0.00	0.00	1.037	24.0	0.0	
07.10.2023	69.05	35.86	33.19	31.77	31.16	1.93	31.08	30.97	0.36	0.11	0.00	0.00	1.030	24.0	0.0	
08.10.2023	69.29	35.07	34.22	32.32	31.69	1.97	31.61	31.50	0.37	0.12	0.00	0.00	1.081	24.0	0.0	
09.10.2023	68.65	34.05	34.60	29.59	29.06	1.81	28.95	28.90	0.20	0.06	0.00	0.00	1.001	24.0	0.0	
10.10.2023	68.57	33.10	35.47	27.36	26.86	1.86	26.77	26.71	0.22	0.06	0.00	0.00	0.948	24.0	0.0	
11.10.2023	69.47	41.56	27.91	52.05	51.35	1.36	50.91	50.92	-0.02	-0.01	0.00	0.00	1.420	24.0	0.0	
12.10.2023	69.55	44.77	24.78	68.54	67.62	1.36	67.04	66.96	0.11	0.08	0.00	0.00	1.660	24.0	0.0	
13.10.2023	69.62	45.77	23.85	69.69	68.72	1.41	68.14	68.02	0.19	0.13	0.00	0.00	1.623	24.0	0.0	
14.10.2023	71.14	50.03	21.11	91.63	90.49	1.25	89.54	89.41	0.14	0.13	0.00	0.00	1.889	24.0	0.0	
15.10.2023	70.36	48.71	21.65	86.47	85.33	1.32	84.53	84.36	0.20	0.17	0.00	0.00	1.829	24.0	0.0	
16.10.2023	70.50	56.40	14.10	93.53	92.63	0.97	91.43	91.24	0.21	0.19	0.00	0.00	1.289	24.0	0.0	
17.10.2023	70.91	59.38	11.53	96.61	95.70	0.95	94.41	94.12	0.31	0.29	0.00	0.00	1.088	24.0	0.0	
18.10.2023	70.58	57.03	13.55	91.57	90.65	1.01	89.50	89.26	0.27	0.24	0.00	0.00	1.212	24.0	0.0	
19.10.2023	69.32	50.24	19.08	83.49	83.08	0.49	81.66	82.07	-0.49	-0.41	0.00	0.00	1.556	24.0	0.0	
20.10.2023	73.02	51.67	21.35	95.75	94.56	1.25	93.45	93.36	0.10	0.09	0.00	0.00	1.994	24.0	0.0	
21.10.2023	68.93	46.59	22.34	79.59	78.66	1.18	77.87	77.84	0.04	0.03	0.00	0.00	1.738	24.0	0.0	
22.10.2023	69.19	45.17	24.02	75.09	74.11	1.31	73.45	73.38	0.10	0.07	0.00	0.00	1.763	24.0	0.0	
23.10.2023	70.63	45.42	25.21	74.38	73.25	1.53	72.70	72.52	0.25	0.18	0.00	0.00	1.831	24.0	0.0	
24.10.2023	71.43	46.56	24.87	75.52	74.43	1.46	73.78	73.65	0.18	0.13	0.00	0.00	1.833	24.0	0.0	
25.10.2023	76.15	50.31	25.84	82.63	81.29	1.63	80.50	80.31	0.24	0.19	0.00	0.00	2.079	24.0	0.0	
26.10.2023	76.97	48.19	28.78	71.87	70.44	2.01	69.97	69.65	0.46	0.32	0.00	0.00	2.013	24.0	0.0	
27.10.2023	77.93	48.86	29.07	72.86	71.30	2.17	70.90	70.48	0.59	0.42	0.00	0.00	2.060	24.0	0.0	
28.10.2023	81.00	50.78	30.22	78.38	76.54	2.38	76.12	75.59	0.70	0.53	0.00	0.00	2.301	24.0	0.0	
29.10.2023	77.92	49.17	28.75	80.12	78.32	2.28	77.97	77.41	0.72	0.56	0.00	0.00	2.241	25.0	0.0	
30.10.2023	78.44	49.15	29.29	77.41	75.62	2.34	75.30	74.74	0.74	0.55	0.00	0.00	2.205	24.0	0.0	
31.10.2023	78.26	48.97	29.29	77.67	75.85	2.37	75.57	74.97	0.79	0.59	0.00	0.00	2.212	24.0	0.0	
Средние:	71.72	46.32	25.40	---	---	1.57	---	---	0.28	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2045.93	2015.10	---	1997.70	1992.23	---	5.48	---	---	47.851	745.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.09.2023	19288.48	18890.63	18728.01	18623.78	104.23	497.755	9943.0	26.0
31.10.2023	21334.41	20905.72	20725.71	20616.01	109.71	545.606	10688.0	26.0
Итого:	2045.93	2015.10	1997.70	1992.23	5.48	47.851	745.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации