

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Подводников ул, д. 3 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129863

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРЭМ SN 278581

Обратка: ПРЭМ SN 275800

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9287г

КТСП-Н SN 9287х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.11.2023	45.76	41.45	4.31	88.01	88.36	-0.40	87.14	87.64	-0.58	-0.50	6.00	5.00	0.376	24.0	0.0	
02.11.2023	49.11	44.04	5.07	78.24	78.50	-0.33	77.35	77.77	-0.54	-0.42	6.00	5.00	0.393	24.0	0.0	*
03.11.2023	51.93	46.81	5.12	88.53	88.74	-0.23	87.41	87.82	-0.46	-0.40	6.00	5.00	0.449	24.0	0.0	
04.11.2023	52.20	46.93	5.27	88.49	88.72	-0.26	87.37	87.80	-0.49	-0.43	6.00	5.00	0.462	24.0	0.0	
05.11.2023	52.47	47.18	5.29	88.45	88.68	-0.25	87.32	87.74	-0.49	-0.43	6.00	5.00	0.463	24.0	0.0	
06.11.2023	51.59	46.46	5.13	88.46	88.66	-0.23	87.37	87.76	-0.45	-0.40	6.00	5.00	0.449	24.0	0.0	
07.11.2023	46.21	42.02	4.19	87.90	88.16	-0.29	86.99	87.40	-0.47	-0.41	6.00	5.00	0.364	24.0	0.0	
08.11.2023	50.45	45.69	4.76	87.55	87.70	-0.17	86.51	86.83	-0.38	-0.33	6.00	5.00	0.413	24.0	0.0	
09.11.2023	52.18	47.05	5.13	87.33	87.20	0.14	86.22	86.29	-0.09	-0.07	6.00	5.00	0.444	24.0	0.0	
10.11.2023	49.66	45.01	4.65	87.39	87.35	0.04	86.37	86.51	-0.16	-0.14	6.00	5.00	0.403	24.0	0.0	
11.11.2023	46.75	42.54	4.21	87.40	87.34	0.07	86.50	86.59	-0.10	-0.09	6.00	5.00	0.365	24.0	0.0	
12.11.2023	46.11	41.91	4.20	87.44	87.37	0.08	86.57	86.64	-0.09	-0.08	6.00	5.00	0.364	24.0	0.0	
13.11.2023	45.86	41.69	4.17	87.45	87.37	0.09	86.59	86.65	-0.08	-0.07	6.00	5.00	0.362	24.0	0.0	
14.11.2023	45.57	41.96	3.61	102.09	102.27	-0.18	101.07	101.40	-0.33	-0.33	6.00	5.00	0.365	24.0	0.0	
15.11.2023	47.78	43.55	4.23	85.30	85.24	0.07	84.38	84.47	-0.11	-0.10	6.00	5.00	0.358	24.0	0.0	
16.11.2023	45.33	41.40	3.93	85.05	85.02	0.05	84.23	84.32	-0.11	-0.09	6.00	5.00	0.332	24.0	0.0	
17.11.2023	49.85	44.94	4.91	85.13	85.06	0.08	84.14	84.25	-0.13	-0.11	6.00	5.00	0.414	24.0	0.0	
18.11.2023	56.03	49.88	6.15	85.26	85.15	0.12	84.02	84.16	-0.17	-0.14	6.00	5.00	0.518	24.0	0.0	
19.11.2023	57.89	51.28	6.61	85.29	85.16	0.15	83.97	84.11	-0.17	-0.14	6.00	5.00	0.556	24.0	0.0	
20.11.2023	56.24	50.00	6.24	85.22	85.10	0.14	83.97	84.10	-0.15	-0.13	6.00	5.00	0.525	24.0	0.0	
21.11.2023	53.06	47.29	5.77	85.13	85.03	0.12	84.01	84.13	-0.14	-0.12	6.00	5.00	0.485	24.0	0.0	
22.11.2023	51.33	45.93	5.40	85.03	84.95	0.09	83.98	84.11	-0.15	-0.13	6.00	5.00	0.454	24.0	0.0	
23.11.2023	53.67	47.83	5.84	87.59	87.51	0.09	86.41	86.56	-0.17	-0.15	6.00	5.00	0.505	24.0	0.0	
24.11.2023	67.66	58.73	8.93	84.11	83.87	0.28	82.37	82.53	-0.19	-0.16	6.00	5.00	0.737	24.0	0.0	
25.11.2023	62.74	55.11	7.63	83.79	83.60	0.23	82.28	82.42	-0.16	-0.13	6.00	5.00	0.628	24.0	0.0	
26.11.2023	53.32	47.72	5.60	83.37	83.26	0.13	82.26	82.37	-0.13	-0.10	6.00	5.00	0.461	24.0	0.0	
27.11.2023	47.25	42.68	4.57	82.98	82.92	0.07	82.11	82.21	-0.12	-0.10	6.00	5.00	0.376	24.0	0.0	
28.11.2023	48.75	43.88	4.87	85.12	85.05	0.09	84.17	84.27	-0.12	-0.10	6.00	5.00	0.411	24.0	0.0	
29.11.2023	48.26	43.49	4.77	85.41	86.18	-0.90	84.46	85.40	-1.11	-0.94	6.00	5.00	0.386	24.0	0.0	*
30.11.2023	54.28	48.30	5.98	89.13	88.71	0.47	87.91	87.74	0.20	0.17	6.00	5.00	0.527	24.0	0.0	
Средние:	51.31	46.09	5.22	---	---	-0.02	---	---	-0.25	---	6.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2597.62	2598.21	---	2565.42	2571.98	---	-6.56	---	---	13.342	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	64862.21	62991.86	62297.62	62325.56	-27.94	410.174	32523.0	2096.0
30.11.2023	67459.83	65590.08	64863.04	64897.54	-34.50	423.517	33243.0	2096.0
Итого:	2597.62	2598.21	2565.42	2571.98	-6.56	13.342	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации