

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Тимирязева ул, д. 59 (МКД УК "профком")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: ВА015
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 504426
Обратка: ПРИМ SN 502702

Датчик давления:
"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 100563

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 8397
КТПТР-05 SN 8397А

Подача, горячая вода:
Обратка, горячая вода:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ИТП

Дата	T1	T2	T3	T4	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	P1	Qt1	Qt2	dQt	tm1	ts1
	°C	°C	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т	МПа	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.11.2023	72.70	42.81	72.36	42.07	29.89	2.58	2.48	60.44	58.96	0.50	1.802	1.826	-0.024	24.0	24.0
02.11.2023	71.84	43.18	71.52	41.80	28.66	2.67	2.56	62.50	60.98	0.46	1.783	1.853	-0.069	24.0	24.0
03.11.2023	68.58	43.18	68.29	40.54	25.40	2.75	2.65	64.71	63.15	0.44	1.634	1.786	-0.152	24.0	24.0
04.11.2023	67.97	43.19	67.64	37.61	24.78	2.53	2.44	59.55	58.08	0.45	1.459	1.770	-0.312	24.0	24.0
05.11.2023	71.49	43.59	71.16	42.23	27.90	2.84	2.74	66.71	65.16	0.43	1.846	1.923	-0.077	24.0	24.0
06.11.2023	71.42	43.21	71.10	42.27	28.20	2.76	2.65	64.67	63.12	0.43	1.819	1.861	-0.042	24.0	24.0
07.11.2023	68.12	44.54	67.84	40.82	23.57	3.12	3.02	73.35	71.70	0.43	1.715	1.981	-0.266	24.0	24.0
08.11.2023	68.34	43.49	68.03	38.26	24.86	2.64	2.55	62.15	60.64	0.45	1.519	1.843	-0.324	24.0	24.0
09.11.2023	68.26	43.31	67.95	38.60	24.95	2.59	2.49	60.79	59.28	0.44	1.501	1.780	-0.279	24.0	24.0
10.11.2023	68.40	42.95	68.08	38.46	25.45	2.51	2.41	58.89	57.40	0.44	1.491	1.740	-0.249	24.0	24.0
11.11.2023	68.35	42.41	68.03	38.65	25.94	2.47	2.38	58.11	56.62	0.44	1.499	1.705	-0.206	24.0	24.0
12.11.2023	68.73	42.69	68.41	38.24	26.04	2.49	2.40	58.46	57.00	0.44	1.511	1.760	-0.249	24.0	24.0
13.11.2023	69.06	43.62	68.76	40.67	25.44	2.91	2.81	68.33	66.74	0.43	1.721	1.917	-0.195	24.0	24.0
14.11.2023	68.96	43.15	68.66	40.76	25.81	2.77	2.66	64.97	63.38	0.43	1.669	1.811	-0.142	24.0	24.0
15.11.2023	68.70	42.90	68.37	38.06	25.80	2.51	2.41	58.89	57.41	0.44	1.499	1.783	-0.284	24.0	24.0
16.11.2023	68.53	44.10	68.22	39.02	24.43	2.74	2.65	64.49	62.97	0.44	1.532	1.886	-0.355	24.0	24.0
17.11.2023	69.85	43.69	69.53	40.33	26.16	2.72	2.62	63.78	62.24	0.42	1.642	1.855	-0.213	24.0	24.0
18.11.2023	73.68	43.12	73.31	42.59	30.56	2.62	2.52	61.43	59.84	0.43	1.876	1.885	-0.008	24.0	24.0
19.11.2023	82.69	44.04	82.22	45.21	38.66	2.44	2.33	56.87	55.36	0.43	2.193	2.098	0.095	24.0	24.0
20.11.2023	84.90	43.78	84.40	45.10	41.12	2.29	2.18	53.21	51.85	0.43	2.187	2.088	0.099	24.0	24.0
21.11.2023	83.90	43.62	83.43	44.92	40.28	2.37	2.25	55.07	53.59	0.44	2.215	2.112	0.104	24.0	24.0
22.11.2023	61.33	36.89	57.67	34.84	24.43	1.22	1.12	30.56	26.56	0.28	1.096	1.054	0.041	19.2	24.0
23.11.2023	58.50	25.99	49.70	26.43	32.51	0.85	0.78	21.61	18.64	0.27	0.753	0.691	0.063	24.0	24.0
24.11.2023	82.98	46.12	82.53	48.19	36.86	2.84	2.73	66.20	64.85	0.46	2.444	2.273	0.171	24.0	24.0
25.11.2023	92.99	49.22	92.47	51.73	43.77	2.67	2.54	61.74	60.34	0.48	2.691	2.504	0.187	24.0	24.0
26.11.2023	87.56	47.79	87.11	50.29	39.77	2.73	2.61	63.43	61.93	0.46	2.524	2.333	0.191	24.0	24.0
27.11.2023	75.48	43.73	75.12	44.15	31.75	2.73	2.63	63.96	62.47	0.46	1.978	1.938	0.040	24.0	24.0
28.11.2023	69.91	43.48	69.60	42.71	26.43	2.98	2.88	70.07	68.51	0.44	1.840	1.879	-0.038	24.0	24.0
29.11.2023	72.83	43.94	72.51	44.28	28.89	2.90	2.79	67.94	66.46	0.45	1.956	1.912	0.044	24.0	24.0
30.11.2023	73.43	43.85	73.06	44.67	29.58	2.83	2.72	66.23	64.73	0.45	1.960	1.878	0.081	24.0	24.0
Средние:	72.65	43.05	71.90	41.45	29.60	2.57	2.47	---	---	0.43	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	1809.12	1759.95	---	53.356	55.726	-2.370	715.2	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	Qt_itog2	dQt_itog	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.10.2023	124235.39	149661.39	4213.976	3161.294	1052.681	58563.9	60462.8
30.11.2023	126044.51	151421.34	4267.332	3217.021	1050.312	59279.0	61182.8
Итого:	1809.12	1759.95	53.356	55.726	-2.370	715.2	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации