

Отчет о суточных параметрах  
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Анвара Гатауллина ул, д. 30 (1.2 МКД (УК Правление) 2эт.)

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00111772

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 333686

Подача:

ПРЭМ SN 303312

Обратка:

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 14647

КТПТР-01 SN 14647а

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2023	78.23	46.88	31.35	22.47	21.54	4.23	21.90	21.30	2.78	0.60	9.00	5.00	0.687	24.0	0.0	
02.12.2023	80.36	47.32	33.04	22.20	21.25	4.37	21.56	21.01	2.58	0.55	9.00	5.00	0.715	24.0	0.0	
03.12.2023	85.05	50.28	34.77	23.65	22.62	4.45	22.93	22.38	2.43	0.55	9.00	5.00	0.798	24.0	0.0	
04.12.2023	84.48	49.84	34.64	23.35	22.33	4.47	22.62	22.09	2.37	0.53	9.00	5.00	0.785	24.0	0.0	
05.12.2023	93.23	54.84	38.39	25.24	24.15	4.41	24.29	23.83	1.91	0.46	9.00	5.00	0.935	24.0	0.0	
06.12.2023	102.78	53.90	48.88	20.96	20.03	4.54	20.03	19.79	1.21	0.24	9.00	5.00	0.981	24.0	0.0	
07.12.2023	108.36	54.98	53.38	21.05	20.05	4.87	20.09	19.81	1.40	0.28	9.00	5.00	1.078	24.0	0.0	
08.12.2023	108.31	53.61	54.70	20.92	19.65	6.26	19.96	19.41	2.79	0.55	9.00	5.00	1.093	24.0	0.0	
09.12.2023	106.95	53.05	53.90	21.36	20.01	6.53	20.40	19.77	3.14	0.63	9.00	5.00	1.105	24.0	0.0	
10.12.2023	106.50	52.47	54.03	20.86	19.53	6.59	19.93	19.29	3.26	0.64	9.00	5.00	1.083	24.0	0.0	
11.12.2023	105.74	50.89	54.85	19.97	18.67	6.73	19.04	18.43	3.26	0.61	9.00	5.00	1.047	24.0	0.0	
12.12.2023	104.31	48.66	55.65	18.71	17.48	6.80	17.83	17.24	3.36	0.59	9.00	5.00	0.995	24.0	0.0	
13.12.2023	104.11	49.88	54.23	19.72	18.50	6.38	18.86	18.26	3.23	0.60	9.00	5.00	1.028	24.0	0.0	
14.12.2023	97.43	46.90	50.53	18.52	17.41	6.18	17.77	17.17	3.43	0.60	9.00	5.00	0.899	24.0	0.0	
15.12.2023	96.38	52.68	43.70	23.58	22.36	5.31	22.68	22.12	2.50	0.56	9.00	5.00	0.996	24.0	0.0	
16.12.2023	89.78	49.04	40.74	21.81	20.71	5.17	21.09	20.47	2.98	0.62	9.00	5.00	0.860	24.0	0.0	
17.12.2023	89.48	49.46	40.02	21.91	20.80	5.20	21.19	20.56	3.02	0.63	9.00	5.00	0.851	24.0	0.0	
18.12.2023	85.36	46.63	38.73	19.52	18.54	5.15	18.93	18.30	3.38	0.63	9.00	5.00	0.733	24.0	0.0	
19.12.2023	76.31	41.94	34.37	17.90	17.12	4.45	17.42	16.91	2.97	0.51	9.00	5.00	0.598	24.0	0.0	
20.12.2023	71.35	42.07	29.28	19.92	19.18	3.79	19.44	18.94	2.61	0.50	9.00	5.00	0.572	24.0	0.0	
21.12.2023	68.46	41.60	26.86	20.50	19.76	3.68	20.02	19.52	2.53	0.50	9.00	5.00	0.540	24.0	0.0	
22.12.2023	68.78	41.83	26.95	20.30	19.56	3.71	19.82	19.32	2.55	0.50	9.00	5.00	0.534	24.0	0.0	
23.12.2023	69.06	41.37	27.69	19.18	18.46	3.83	18.70	18.22	2.60	0.48	9.00	5.00	0.516	24.0	0.0	
24.12.2023	73.10	42.67	30.43	19.62	18.84	4.06	19.14	18.60	2.86	0.54	9.00	5.00	0.585	24.0	0.0	
25.12.2023	73.81	43.62	30.19	19.95	19.15	4.09	19.47	18.91	2.92	0.56	9.00	5.00	0.590	24.0	0.0	
26.12.2023	74.51	44.00	30.51	20.10	19.28	4.16	19.61	19.04	2.95	0.57	9.00	5.00	0.599	24.0	0.0	
27.12.2023	76.96	43.71	33.25	19.16	18.36	4.26	18.68	18.12	3.04	0.56	9.00	5.00	0.623	24.0	0.0	
28.12.2023	84.71	47.72	36.99	20.72	19.77	4.69	20.04	19.53	2.58	0.51	9.00	5.00	0.744	24.0	0.0	
29.12.2023	88.11	47.34	40.77	19.28	18.34	5.00	18.58	18.10	2.62	0.48	9.00	5.00	0.760	24.0	0.0	
30.12.2023	94.46	49.08	45.38	19.63	18.62	5.28	18.91	18.38	2.84	0.53	9.00	5.00	0.858	24.0	0.0	
31.12.2023	99.57	50.81	48.76	19.78	18.74	5.40	19.05	18.50	2.93	0.55	9.00	5.00	0.933	24.0	0.0	
Средние:	88.58	48.03	40.55	---	---	4.97	---	---	2.74	---	9.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	641.84	610.81	---	619.98	603.32	---	16.66	---	---	25.121	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	27619.00	9727.52	26859.71	9617.61	17242.10	890.028	18967.0	4926.0
31.12.2023	28260.84	10338.33	27479.69	10220.93	17258.76	915.149	19711.0	4926.0
Итого:	641.84	610.81	619.98	603.32	16.66	25.121	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации