

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Карпинского ул, д. 72 (2.2 МКД УК ПрофКом 2эт.)

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130381

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 278228

Подача:

ПРЭМ SN 275018

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 11281x

КТСП-Н SN 11281r

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2023	50.55	46.77	3.78	118.25	118.70	-0.37	116.76	117.41	-0.55	-0.65	0.00	0.00	0.440	24.0	0.0	
02.12.2023	50.74	46.53	4.21	101.71	102.23	-0.52	100.45	101.16	-0.71	-0.72	0.00	0.00	0.421	24.0	0.0	
03.12.2023	60.17	54.07	6.10	102.47	102.95	-0.47	100.73	101.51	-0.78	-0.79	0.00	0.00	0.613	24.0	0.0	
04.12.2023	59.36	53.69	5.67	102.14	102.62	-0.47	100.46	101.22	-0.75	-0.76	0.00	0.00	0.569	24.0	0.0	
05.12.2023	64.32	57.80	6.52	102.19	102.63	-0.43	100.25	101.02	-0.77	-0.78	0.00	0.00	0.654	24.0	0.0	
06.12.2023	67.53	60.23	7.30	102.26	102.67	-0.40	100.12	100.93	-0.80	-0.80	0.00	0.00	0.731	24.0	0.0	
07.12.2023	71.65	63.39	8.26	102.40	102.74	-0.34	100.02	100.83	-0.81	-0.81	0.00	0.00	0.826	24.0	0.0	
08.12.2023	74.51	65.62	8.89	102.48	102.79	-0.30	99.93	100.75	-0.82	-0.82	0.00	0.00	0.889	24.0	0.0	
09.12.2023	77.82	68.19	9.63	102.68	102.93	-0.24	99.92	100.74	-0.82	-0.82	0.00	0.00	0.963	24.0	0.0	
10.12.2023	78.25	68.77	9.48	102.64	102.89	-0.25	99.85	100.67	-0.82	-0.82	0.00	0.00	0.948	24.0	0.0	
11.12.2023	74.64	65.79	8.85	102.64	102.96	-0.31	100.08	100.91	-0.83	-0.83	0.00	0.00	0.886	24.0	0.0	
12.12.2023	72.06	63.20	8.86	102.62	102.96	-0.33	100.21	101.05	-0.83	-0.84	0.00	0.00	0.888	24.0	0.0	
13.12.2023	74.95	65.73	9.22	102.71	103.01	-0.29	100.13	100.97	-0.83	-0.84	0.00	0.00	0.924	24.0	0.0	
14.12.2023	68.56	60.51	8.05	102.57	102.97	-0.40	100.37	101.21	-0.84	-0.85	0.00	0.00	0.807	24.0	0.0	
15.12.2023	69.54	61.70	7.84	102.57	102.98	-0.40	100.31	101.16	-0.84	-0.85	0.00	0.00	0.786	24.0	0.0	
16.12.2023	66.61	59.32	7.29	102.49	102.95	-0.45	100.40	101.25	-0.84	-0.85	0.00	0.00	0.732	24.0	0.0	
17.12.2023	66.86	59.65	7.21	102.50	102.96	-0.45	100.40	101.25	-0.84	-0.85	0.00	0.00	0.723	24.0	0.0	
18.12.2023	60.65	54.67	5.98	102.29	102.85	-0.54	100.54	101.39	-0.85	-0.86	0.00	0.00	0.600	24.0	0.0	
19.12.2023	55.91	50.72	5.19	102.15	102.77	-0.61	100.64	101.51	-0.86	-0.87	0.00	0.00	0.521	24.0	0.0	
20.12.2023	52.30	47.71	4.59	103.54	104.21	-0.64	102.20	103.07	-0.85	-0.87	0.00	0.00	0.469	24.0	0.0	
21.12.2023	49.64	45.49	4.15	102.20	102.89	-0.67	100.99	101.86	-0.85	-0.87	0.00	0.00	0.419	24.0	0.0	
22.12.2023	46.74	43.08	3.66	101.74	102.44	-0.69	100.66	101.51	-0.84	-0.85	0.00	0.00	0.368	24.0	0.0	
23.12.2023	47.29	43.47	3.82	101.62	102.30	-0.66	100.53	101.36	-0.83	-0.84	0.00	0.00	0.383	24.0	0.0	
24.12.2023	49.40	45.21	4.19	101.52	102.16	-0.63	100.33	101.16	-0.81	-0.82	0.00	0.00	0.419	24.0	0.0	
25.12.2023	50.45	46.16	4.29	101.55	102.18	-0.62	100.31	101.13	-0.81	-0.82	0.00	0.00	0.429	24.0	0.0	
26.12.2023	52.52	47.86	4.66	101.60	102.20	-0.59	100.27	101.08	-0.81	-0.81	0.00	0.00	0.466	24.0	0.0	
27.12.2023	52.84	48.14	4.70	101.55	102.15	-0.59	100.20	101.01	-0.80	-0.81	0.00	0.00	0.470	24.0	0.0	
28.12.2023	60.95	54.74	6.21	102.09	102.58	-0.48	100.32	101.12	-0.79	-0.80	0.00	0.00	0.622	24.0	0.0	
29.12.2023	64.45	57.81	6.64	102.04	102.49	-0.45	100.08	100.89	-0.80	-0.80	0.00	0.00	0.665	24.0	0.0	
30.12.2023	69.32	61.72	7.60	102.21	102.59	-0.38	99.98	100.78	-0.80	-0.80	0.00	0.00	0.759	24.0	0.0	
31.12.2023	73.18	65.02	8.16	102.35	102.69	-0.33	99.89	100.69	-0.80	-0.81	0.00	0.00	0.816	24.0	0.0	
Средние:	62.38	55.90	6.48	---	---	-0.46	---	---	-0.81	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3185.75	3200.42	---	3127.32	3152.60	---	-25.28	---	---	20.203	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	6573.67	6625.71	6499.93	6562.00	-62.07	23.681	1883.0	4.0
31.12.2023	9759.41	9826.13	9627.25	9714.59	-87.35	43.884	2627.0	4.0
Итого:	3185.75	3200.42	3127.32	3152.60	-25.28	20.203	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации