

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Конноармейская ул, д. 32 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129861

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 290711

Обратка: ПРЭМ SN 646618

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9258г

КТСП-Н SN 9258х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2023	50.23	46.26	3.97	216.16	219.78	-1.66	213.48	217.45	-1.85	-3.98	0.00	0.00	0.840	24.0	0.0	
02.12.2023	50.38	46.05	4.33	187.75	190.89	-1.66	185.45	188.93	-1.86	-3.48	0.00	0.00	0.801	24.0	0.0	
03.12.2023	59.40	53.24	6.16	190.50	193.05	-1.33	187.34	190.44	-1.64	-3.10	0.00	0.00	1.151	24.0	0.0	
04.12.2023	58.78	52.87	5.91	188.76	191.38	-1.38	185.70	188.84	-1.67	-3.14	0.00	0.00	1.095	24.0	0.0	
05.12.2023	63.54	56.71	6.83	188.84	191.13	-1.21	185.31	188.23	-1.57	-2.92	0.00	0.00	1.264	24.0	0.0	
06.12.2023	66.72	59.15	7.57	189.09	191.04	-1.03	185.23	187.92	-1.44	-2.69	0.00	0.00	1.401	24.0	0.0	
07.12.2023	70.69	62.16	8.53	189.31	190.91	-0.84	185.02	187.49	-1.32	-2.47	0.00	0.00	1.578	24.0	0.0	
08.12.2023	73.58	64.30	9.28	189.32	190.69	-0.72	184.71	187.06	-1.26	-2.34	0.00	0.00	1.713	24.0	0.0	
09.12.2023	76.89	66.87	10.02	189.70	190.88	-0.62	184.71	186.97	-1.22	-2.26	0.00	0.00	1.851	24.0	0.0	
10.12.2023	77.43	67.33	10.10	189.85	191.00	-0.60	184.80	187.04	-1.21	-2.25	0.00	0.00	1.868	24.0	0.0	
11.12.2023	74.04	64.71	9.33	189.70	191.03	-0.70	185.03	187.34	-1.24	-2.31	0.00	0.00	1.725	24.0	0.0	
12.12.2023	71.41	62.31	9.10	189.63	191.05	-0.74	185.26	187.60	-1.26	-2.35	0.00	0.00	1.687	24.0	0.0	
13.12.2023	74.18	64.69	9.49	189.84	191.14	-0.68	185.16	187.46	-1.23	-2.30	0.00	0.00	1.758	24.0	0.0	
14.12.2023	68.01	59.78	8.23	189.57	191.21	-0.86	185.57	188.02	-1.31	-2.45	0.00	0.00	1.525	24.0	0.0	
15.12.2023	68.94	60.83	8.11	189.71	191.35	-0.86	185.60	188.05	-1.31	-2.44	0.00	0.00	1.503	24.0	0.0	
16.12.2023	66.07	58.62	7.45	189.50	191.30	-0.94	185.71	188.22	-1.35	-2.52	0.00	0.00	1.384	24.0	0.0	
17.12.2023	66.30	58.90	7.40	189.53	191.32	-0.94	185.71	188.22	-1.34	-2.51	0.00	0.00	1.373	24.0	0.0	
18.12.2023	60.27	54.13	6.14	189.11	191.18	-1.09	185.89	188.52	-1.40	-2.63	0.00	0.00	1.140	24.0	0.0	
19.12.2023	55.63	50.35	5.28	188.82	191.10	-1.20	186.06	188.78	-1.45	-2.72	0.00	0.00	0.980	24.0	0.0	
20.12.2023	52.07	47.38	4.69	190.21	192.64	-1.27	187.75	190.56	-1.49	-2.81	0.00	0.00	0.878	24.0	0.0	
21.12.2023	49.45	45.25	4.20	188.91	191.46	-1.34	186.70	189.56	-1.52	-2.87	0.00	0.00	0.783	24.0	0.0	
22.12.2023	46.57	42.84	3.73	188.14	190.79	-1.40	186.17	189.08	-1.56	-2.92	0.00	0.00	0.693	24.0	0.0	
23.12.2023	47.05	43.21	3.84	187.71	190.34	-1.39	185.71	188.62	-1.56	-2.92	0.00	0.00	0.712	24.0	0.0	
24.12.2023	49.04	44.74	4.30	187.51	190.06	-1.35	185.35	188.22	-1.54	-2.88	0.00	0.00	0.795	24.0	0.0	
25.12.2023	50.11	45.71	4.40	187.56	190.09	-1.34	185.31	188.17	-1.53	-2.87	0.00	0.00	0.813	24.0	0.0	
26.12.2023	52.14	47.34	4.80	187.68	190.13	-1.30	185.25	188.08	-1.51	-2.83	0.00	0.00	0.886	24.0	0.0	
27.12.2023	52.51	47.67	4.84	187.61	190.04	-1.29	185.15	187.96	-1.51	-2.81	0.00	0.00	0.894	24.0	0.0	
28.12.2023	60.42	54.09	6.33	190.22	192.32	-1.10	186.98	189.65	-1.42	-2.67	0.00	0.00	1.180	24.0	0.0	
29.12.2023	63.87	56.96	6.91	188.55	190.47	-1.01	185.00	187.56	-1.37	-2.56	0.00	0.00	1.277	24.0	0.0	
30.12.2023	68.66	60.73	7.93	188.94	190.60	-0.87	184.88	187.32	-1.31	-2.44	0.00	0.00	1.465	24.0	0.0	
31.12.2023	72.49	63.88	8.61	189.23	190.68	-0.77	184.75	187.09	-1.26	-2.34	0.00	0.00	1.590	24.0	0.0	
Средние:	61.83	55.13	6.70	---	---	-1.08	---	---	-1.44	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5886.94	5951.03	---	5780.70	5864.43	---	-83.73	---	---	38.603	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	38431.63	39113.54	33838.04	34558.94	-720.90	234.022	7697.0	3212.0
31.12.2023	44318.56	45064.57	39618.74	40423.37	-804.63	272.625	8441.0	3212.0
Итого:	5886.94	5951.03	5780.70	5864.43	-83.73	38.603	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации