

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сивкова ул, д. 25 (2.1 МКД (ООО "ПРОФКОМ"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115462

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 325571

Подача:

ПРЭМ SN 325327

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 23295г

КТСП-Н SN 23295х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.12.2023	83.22	54.41	28.81	85.82	83.84	2.33	83.22	82.67	0.67	0.56	0.00	0.00	2.399	24.0	0.0	
02.12.2023	86.02	55.93	30.09	87.12	85.04	2.42	84.33	83.78	0.65	0.54	0.00	0.00	2.539	24.0	0.0	
03.12.2023	90.53	57.54	32.99	87.99	85.62	2.72	84.91	84.29	0.73	0.62	0.00	0.00	2.804	24.0	0.0	
04.12.2023	90.21	57.99	32.22	87.81	85.47	2.70	84.75	84.12	0.75	0.64	0.00	0.00	2.734	24.0	0.0	
05.12.2023	99.93	64.88	35.05	96.04	93.04	3.18	92.05	91.24	0.88	0.81	0.00	0.00	3.235	24.0	0.0	
06.12.2023	111.49	72.40	39.09	93.11	89.87	3.55	88.44	87.74	0.79	0.70	0.00	0.00	3.474	24.0	0.0	
07.12.2023	116.32	69.03	47.29	67.11	64.40	4.12	63.49	62.99	0.80	0.50	0.00	0.00	3.019	24.0	0.0	
08.12.2023	115.28	53.71	61.57	33.64	32.11	4.67	31.86	31.67	0.58	0.18	0.00	0.00	1.968	21.0	3.0	*
09.12.2023	113.94	52.90	61.04	39.67	37.90	4.57	37.60	37.39	0.56	0.21	0.00	0.00	2.303	24.0	0.0	
10.12.2023	113.52	50.86	62.66	39.91	37.83	5.37	37.85	37.36	1.31	0.49	0.00	0.00	2.379	24.0	0.0	
11.12.2023	113.34	45.46	67.88	39.07	36.82	5.93	37.05	36.45	1.63	0.60	0.00	0.00	2.522	24.0	0.0	
12.12.2023	112.34	50.78	61.56	50.12	47.37	5.65	47.58	46.78	1.70	0.80	0.00	0.00	2.940	24.0	0.0	
13.12.2023	113.20	63.00	50.20	88.56	84.44	4.77	84.00	82.85	1.38	1.15	0.00	0.00	4.239	24.0	0.0	
14.12.2023	106.21	64.99	41.22	91.54	88.20	3.72	87.32	86.49	0.95	0.83	0.00	0.00	3.611	24.0	0.0	
15.12.2023	102.17	64.73	37.44	94.69	91.73	3.17	90.59	89.96	0.71	0.64	0.00	0.00	3.401	24.0	0.0	
16.12.2023	95.98	60.53	35.45	89.88	87.37	2.84	86.40	85.88	0.60	0.52	0.00	0.00	3.069	24.0	0.0	
17.12.2023	95.79	59.74	36.05	90.56	87.89	2.98	87.06	86.42	0.73	0.63	0.00	0.00	3.145	24.0	0.0	
18.12.2023	90.26	57.88	32.38	88.53	86.22	2.64	85.44	84.86	0.68	0.58	0.00	0.00	2.770	24.0	0.0	
19.12.2023	81.64	52.39	29.25	83.10	81.44	2.01	80.66	80.37	0.37	0.30	0.00	0.00	2.360	24.0	0.0	
20.12.2023	75.36	49.08	26.28	81.40	79.89	1.88	79.33	78.96	0.47	0.37	0.00	0.00	2.084	24.0	0.0	
21.12.2023	72.52	48.13	24.39	83.30	81.78	1.85	81.33	80.87	0.57	0.46	0.00	0.00	1.982	24.0	0.0	
22.12.2023	73.00	48.74	24.26	85.78	84.12	1.95	83.72	83.16	0.68	0.56	0.00	0.00	2.030	24.0	0.0	
23.12.2023	73.53	48.47	25.06	82.40	80.69	2.10	80.40	79.78	0.77	0.62	0.00	0.00	2.013	24.0	0.0	
24.12.2023	78.32	51.02	27.30	83.28	81.33	2.38	81.02	80.32	0.88	0.71	0.00	0.00	2.211	24.0	0.0	
25.12.2023	78.22	51.39	26.83	83.69	81.72	2.38	81.42	80.69	0.90	0.73	0.00	0.00	2.184	24.0	0.0	
26.12.2023	79.31	52.56	26.75	84.74	82.72	2.42	82.39	81.63	0.93	0.76	0.00	0.00	2.204	24.0	0.0	
27.12.2023	83.14	51.46	31.68	74.94	72.86	2.82	72.68	71.94	1.03	0.75	0.00	0.00	2.303	24.0	0.0	
28.12.2023	91.23	57.87	33.36	85.50	82.87	3.13	82.46	81.57	1.09	0.90	0.00	0.00	2.755	24.0	0.0	
29.12.2023	95.50	60.48	35.02	87.27	84.39	3.35	83.91	82.95	1.15	0.96	0.00	0.00	2.944	24.0	0.0	
30.12.2023	103.02	63.76	39.26	89.48	86.10	3.85	85.56	84.48	1.27	1.08	0.00	0.00	3.369	24.0	0.0	
31.12.2023	108.11	65.25	42.86	86.81	83.26	4.17	82.67	81.63	1.28	1.05	0.00	0.00	3.557	24.0	0.0	
Средние:	94.92	56.69	38.24	---	---	3.28	---	---	0.89	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2442.87	2368.31	---	2351.50	2331.27	---	20.23	---	---	84.544	741.0	3.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	23667.28	23190.13	22996.20	22872.77	123.42	607.394	11405.0	29.0
31.12.2023	26110.15	25558.43	25347.69	25204.04	143.65	691.938	12146.0	32.0
Итого:	2442.87	2368.31	2351.50	2331.27	20.23	84.544	741.0	3.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации