

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Карпинского ул, д. 70 (2.2 МКД УК "Профком")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130458

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 271586

Подача:

ПРЭМ SN 281934

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 16044г

КТСП-Н SN 16044

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2024	71.62	64.20	7.42	108.41	107.16	1.16	105.89	105.11	0.74	0.78	0.00	0.00	0.785	24.0	0.0	
02.01.2024	63.29	56.93	6.36	108.22	107.06	1.08	106.22	105.43	0.74	0.79	0.00	0.00	0.675	24.0	0.0	
03.01.2024	66.63	59.40	7.23	108.34	107.11	1.14	106.14	105.35	0.75	0.79	0.00	0.00	0.767	24.0	0.0	
04.01.2024	64.27	57.51	6.76	108.17	106.98	1.11	106.11	105.32	0.75	0.79	0.00	0.00	0.717	24.0	0.0	
05.01.2024	67.08	59.89	7.19	108.29	107.06	1.14	106.06	105.27	0.75	0.79	0.00	0.00	0.762	24.0	0.0	
06.01.2024	68.32	60.98	7.34	108.37	107.12	1.16	106.06	105.27	0.75	0.79	0.00	0.00	0.778	24.0	0.0	
07.01.2024	72.46	64.36	8.10	108.56	107.26	1.21	105.99	105.21	0.75	0.79	0.00	0.00	0.858	24.0	0.0	
08.01.2024	73.28	65.11	8.17	108.57	107.25	1.23	105.95	105.16	0.76	0.80	0.00	0.00	0.866	24.0	0.0	
09.01.2024	71.83	64.01	7.82	108.52	107.22	1.20	105.99	105.20	0.75	0.79	0.00	0.00	0.829	24.0	0.0	
10.01.2024	69.05	61.61	7.44	108.67	107.41	1.17	106.31	105.52	0.75	0.80	0.00	0.00	0.791	24.0	0.0	
11.01.2024	69.36	61.86	7.50	108.67	107.41	1.17	106.29	105.50	0.75	0.80	0.00	0.00	0.797	24.0	0.0	
12.01.2024	70.47	62.85	7.62	108.56	107.30	1.17	106.12	105.34	0.74	0.78	0.00	0.00	0.808	24.0	0.0	
13.01.2024	65.38	58.59	6.79	108.39	107.21	1.09	106.26	105.48	0.73	0.77	0.00	0.00	0.721	24.0	0.0	
14.01.2024	66.33	59.17	7.16	108.41	107.23	1.10	106.23	105.47	0.71	0.75	0.00	0.00	0.761	24.0	0.0	
15.01.2024	67.98	60.78	7.20	108.42	107.27	1.07	106.14	105.42	0.68	0.72	0.00	0.00	0.764	24.0	0.0	
16.01.2024	62.34	56.08	6.26	108.19	107.15	0.97	106.24	105.56	0.65	0.69	0.00	0.00	0.664	24.0	0.0	
17.01.2024	58.78	53.18	5.60	108.00	107.03	0.90	106.25	105.59	0.63	0.66	0.00	0.00	0.594	24.0	0.0	
18.01.2024	59.98	54.08	5.90	107.98	107.03	0.89	106.17	105.54	0.59	0.62	0.00	0.00	0.626	24.0	0.0	
19.01.2024	62.54	56.33	6.21	108.03	107.11	0.85	106.07	105.51	0.53	0.56	0.00	0.00	0.658	24.0	0.0	
20.01.2024	58.49	53.12	5.37	107.81	107.01	0.74	106.08	105.57	0.48	0.50	0.00	0.00	0.568	24.0	0.0	
21.01.2024	57.50	52.23	5.27	107.71	106.98	0.68	106.04	105.59	0.42	0.45	0.00	0.00	0.558	24.0	0.0	
22.01.2024	64.25	57.79	6.46	107.90	107.21	0.65	105.85	105.53	0.31	0.32	0.00	0.00	0.683	24.0	0.0	
23.01.2024	66.37	59.68	6.69	107.84	107.27	0.52	105.66	105.49	0.16	0.17	0.00	0.00	0.707	24.0	0.0	
24.01.2024	58.95	53.54	5.41	107.47	107.06	0.38	105.68	105.59	0.09	0.10	0.00	0.00	0.570	24.0	0.0	
25.01.2024	63.35	57.14	6.21	107.45	107.14	0.29	105.45	105.50	-0.04	-0.04	0.00	0.00	0.654	24.0	0.0	
26.01.2024	65.37	58.97	6.40	107.35	107.23	0.11	105.24	105.48	-0.23	-0.25	0.00	0.00	0.673	24.0	0.0	
27.01.2024	65.22	58.81	6.41	107.15	107.22	-0.07	105.05	105.49	-0.42	-0.44	0.00	0.00	0.672	24.0	0.0	
28.01.2024	63.83	57.72	6.11	106.84	107.14	-0.27	104.84	105.46	-0.60	-0.63	0.00	0.00	0.640	24.0	0.0	
29.01.2024	61.79	55.99	5.80	106.62	107.10	-0.45	104.73	105.51	-0.74	-0.78	0.00	0.00	0.606	24.0	0.0	
30.01.2024	60.03	54.59	5.44	106.40	107.05	-0.61	104.61	105.54	-0.88	-0.93	0.00	0.00	0.568	24.0	0.0	
31.01.2024	55.39	50.85	4.54	108.83	109.61	-0.71	107.25	108.25	-0.93	-1.00	0.00	0.00	0.486	24.0	0.0	
Средние:	64.89	58.30	6.59	---	---	0.71	---	---	0.36	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3348.15	3324.37	---	3282.95	3271.21	---	11.74	---	---	21.605	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	6824.60	6759.26	6719.21	6672.05	47.16	34.241	1499.0	0.0
31.01.2024	10172.75	10083.63	10002.16	9943.26	58.90	55.845	2243.0	0.0
Итого:	3348.15	3324.37	3282.95	3271.21	11.74	21.605	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации