

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Карпинского ул, д. 72 (2.2 МКД УК ПрофКом 2эт.)

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130381

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 278228

Подача:

ПРЭМ SN 275018

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 11281x

КТСП-Н SN 11281r

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2024	71.67	64.00	7.67	102.27	102.64	-0.36	99.89	100.69	-0.80	-0.81	0.00	0.00	0.766	24.0	0.0	
02.01.2024	63.34	56.74	6.60	102.18	102.66	-0.47	100.28	101.10	-0.82	-0.82	0.00	0.00	0.662	24.0	0.0	
03.01.2024	66.71	59.28	7.43	102.26	102.68	-0.41	100.17	100.99	-0.81	-0.82	0.00	0.00	0.743	24.0	0.0	
04.01.2024	64.32	57.39	6.93	102.12	102.57	-0.44	100.17	100.98	-0.81	-0.81	0.00	0.00	0.693	24.0	0.0	
05.01.2024	67.16	59.62	7.54	102.21	102.62	-0.40	100.10	100.91	-0.81	-0.81	0.00	0.00	0.754	24.0	0.0	
06.01.2024	68.38	60.71	7.67	102.28	102.67	-0.38	100.10	100.91	-0.80	-0.81	0.00	0.00	0.767	24.0	0.0	
07.01.2024	72.55	64.01	8.54	102.47	102.79	-0.31	100.04	100.84	-0.80	-0.80	0.00	0.00	0.854	24.0	0.0	
08.01.2024	73.36	64.79	8.57	102.46	102.76	-0.30	99.98	100.78	-0.79	-0.80	0.00	0.00	0.857	24.0	0.0	
09.01.2024	71.91	63.69	8.22	102.42	102.75	-0.33	100.03	100.83	-0.80	-0.80	0.00	0.00	0.822	24.0	0.0	
10.01.2024	69.12	61.27	7.85	102.57	102.94	-0.36	100.34	101.14	-0.79	-0.80	0.00	0.00	0.788	24.0	0.0	
11.01.2024	69.43	61.44	7.99	102.58	102.94	-0.35	100.33	101.13	-0.80	-0.81	0.00	0.00	0.801	24.0	0.0	
12.01.2024	70.55	62.39	8.16	102.46	102.80	-0.34	100.14	100.95	-0.80	-0.80	0.00	0.00	0.817	24.0	0.0	
13.01.2024	65.42	58.22	7.20	102.32	102.75	-0.41	100.30	101.11	-0.80	-0.81	0.00	0.00	0.722	24.0	0.0	
14.01.2024	66.41	58.68	7.73	102.39	102.78	-0.38	100.31	101.12	-0.80	-0.81	0.00	0.00	0.775	24.0	0.0	
15.01.2024	68.04	60.24	7.80	102.39	102.77	-0.37	100.23	101.03	-0.80	-0.80	0.00	0.00	0.781	24.0	0.0	
16.01.2024	62.38	55.66	6.72	102.20	102.67	-0.46	100.35	101.17	-0.81	-0.81	0.00	0.00	0.674	24.0	0.0	
17.01.2024	58.80	52.79	6.01	102.05	102.57	-0.51	100.39	101.21	-0.81	-0.82	0.00	0.00	0.603	24.0	0.0	
18.01.2024	60.05	53.74	6.31	102.05	102.55	-0.49	100.33	101.15	-0.81	-0.82	0.00	0.00	0.632	24.0	0.0	
19.01.2024	62.59	56.02	6.57	102.08	102.56	-0.47	100.23	101.04	-0.81	-0.81	0.00	0.00	0.658	24.0	0.0	
20.01.2024	58.52	52.82	5.70	101.95	102.49	-0.53	100.31	101.13	-0.82	-0.82	0.00	0.00	0.571	24.0	0.0	
21.01.2024	57.55	51.98	5.57	101.93	102.48	-0.55	100.34	101.17	-0.82	-0.83	0.00	0.00	0.558	24.0	0.0	
22.01.2024	64.31	57.62	6.69	102.18	102.64	-0.46	100.23	101.04	-0.81	-0.82	0.00	0.00	0.670	24.0	0.0	
23.01.2024	66.44	59.46	6.98	102.25	102.70	-0.44	100.18	101.00	-0.82	-0.82	0.00	0.00	0.699	24.0	0.0	
24.01.2024	58.98	53.33	5.65	101.99	102.55	-0.54	100.30	101.14	-0.83	-0.84	0.00	0.00	0.564	24.0	0.0	
25.01.2024	63.42	56.85	6.57	102.11	102.60	-0.48	100.20	101.04	-0.83	-0.83	0.00	0.00	0.658	24.0	0.0	
26.01.2024	65.42	58.66	6.76	102.19	102.67	-0.47	100.18	101.02	-0.84	-0.84	0.00	0.00	0.676	24.0	0.0	
27.01.2024	65.28	58.64	6.64	102.15	102.65	-0.49	100.15	101.00	-0.85	-0.85	0.00	0.00	0.664	24.0	0.0	
28.01.2024	63.88	57.52	6.36	102.06	102.60	-0.52	100.14	101.00	-0.86	-0.87	0.00	0.00	0.636	24.0	0.0	
29.01.2024	61.83	55.82	6.01	101.98	102.55	-0.56	100.17	101.05	-0.87	-0.88	0.00	0.00	0.601	24.0	0.0	
30.01.2024	60.07	54.45	5.62	101.86	102.47	-0.59	100.15	101.03	-0.87	-0.88	0.00	0.00	0.563	24.0	0.0	
31.01.2024	55.41	50.72	4.69	104.32	105.00	-0.65	102.81	103.71	-0.87	-0.90	0.00	0.00	0.481	24.0	0.0	
Средние:	64.95	58.02	6.93	---	---	-0.45	---	---	-0.82	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3170.69	3184.86	---	3108.85	3134.38	---	-25.53	---	---	21.509	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	9759.41	9826.13	9627.25	9714.59	-87.35	43.884	2627.0	4.0
31.01.2024	12930.10	13010.98	12736.10	12848.98	-112.88	65.392	3371.0	4.0
Итого:	3170.69	3184.86	3108.85	3134.38	-25.53	21.509	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации