

Отчет о суточных параметрах  
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сивкова ул, д. 25 (2.1 МКД (ООО "ПРОФКОМ"))

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115462

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 325571

Обратка: ПРЭМ SN 325327

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 23295г

КТСП-Н SN 23295х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2024	109.05	67.59	41.46	88.44	84.93	4.04	84.16	83.16	1.20	1.00	0.00	0.00	3.504	24.0	0.0	
02.01.2024	111.67	67.73	43.94	88.30	84.41	4.51	83.86	82.64	1.46	1.22	0.00	0.00	3.702	24.0	0.0	
03.01.2024	108.61	64.78	43.83	82.96	79.30	4.51	78.98	77.77	1.55	1.22	0.00	0.00	3.476	24.0	0.0	
04.01.2024	101.43	58.33	43.10	70.01	67.07	4.29	67.02	65.99	1.55	1.03	0.00	0.00	2.896	24.0	0.0	
05.01.2024	107.09	58.71	48.38	66.08	62.23	5.99	62.99	61.23	2.83	1.76	0.00	0.00	3.062	24.0	0.0	
06.01.2024	105.26	60.87	44.39	77.22	73.70	4.67	73.71	72.43	1.75	1.28	0.00	0.00	3.282	24.0	0.0	
07.01.2024	111.44	65.17	46.27	80.76	77.13	4.59	76.70	75.63	1.41	1.08	0.00	0.00	3.564	24.0	0.0	
08.01.2024	111.66	64.04	47.62	78.46	74.96	4.57	74.51	73.53	1.33	0.98	0.00	0.00	3.563	24.0	0.0	
09.01.2024	112.03	63.73	48.30	76.92	73.40	4.68	73.03	72.03	1.38	1.00	0.00	0.00	3.542	24.0	0.0	
10.01.2024	110.62	63.16	47.46	75.11	71.80	4.51	71.39	70.47	1.30	0.92	0.00	0.00	3.401	24.0	0.0	
11.01.2024	110.77	62.31	48.46	76.21	72.76	4.62	72.43	71.45	1.36	0.98	0.00	0.00	3.524	24.0	0.0	
12.01.2024	110.98	63.68	47.30	76.53	73.04	4.66	72.72	71.67	1.45	1.05	0.00	0.00	3.454	24.0	0.0	
13.01.2024	102.74	58.03	44.71	71.24	68.35	4.14	68.13	67.27	1.28	0.86	0.00	0.00	3.052	24.0	0.0	
14.01.2024	106.69	59.51	47.18	76.25	72.97	4.41	72.71	71.76	1.31	0.95	0.00	0.00	3.442	24.0	0.0	
15.01.2024	104.52	61.79	42.73	79.74	76.51	4.13	76.16	75.15	1.34	1.01	0.00	0.00	3.264	24.0	0.0	
16.01.2024	94.84	58.33	36.51	80.36	77.64	3.44	77.31	76.40	1.18	0.91	0.00	0.00	2.827	24.0	0.0	
17.01.2024	89.14	55.00	34.14	78.76	76.33	3.13	76.07	75.24	1.11	0.84	0.00	0.00	2.600	24.0	0.0	
18.01.2024	91.07	56.58	34.49	81.68	79.08	3.22	78.78	77.89	1.14	0.89	0.00	0.00	2.720	24.0	0.0	
19.01.2024	91.40	55.83	35.57	76.69	74.16	3.35	73.96	73.07	1.21	0.89	0.00	0.00	2.634	24.0	0.0	
20.01.2024	84.12	53.92	30.20	82.60	80.31	2.82	80.06	79.20	1.08	0.86	0.00	0.00	2.419	24.0	0.0	
21.01.2024	82.76	52.44	30.32	81.44	79.21	2.78	79.00	78.17	1.06	0.83	0.00	0.00	2.396	24.0	0.0	
22.01.2024	94.01	58.19	35.82	80.60	77.83	3.49	77.58	76.59	1.28	0.99	0.00	0.00	2.783	24.0	0.0	
23.01.2024	96.83	59.08	37.75	82.07	79.08	3.71	78.84	77.79	1.34	1.05	0.00	0.00	2.982	24.0	0.0	
24.01.2024	95.84	59.93	35.91	84.65	81.65	3.60	81.37	80.28	1.34	1.09	0.00	0.00	2.928	24.0	0.0	
25.01.2024	95.24	60.33	34.91	85.99	83.00	3.54	82.70	81.59	1.35	1.11	0.00	0.00	2.892	24.0	0.0	
26.01.2024	94.45	60.52	33.93	86.80	83.84	3.47	83.53	82.41	1.35	1.12	0.00	0.00	2.839	24.0	0.0	
27.01.2024	94.51	59.70	34.81	86.17	83.16	3.55	82.92	81.78	1.39	1.14	0.00	0.00	2.892	24.0	0.0	
28.01.2024	92.80	58.63	34.17	84.68	81.79	3.47	81.59	80.47	1.38	1.12	0.00	0.00	2.792	24.0	0.0	
29.01.2024	89.16	57.05	32.11	83.10	80.43	3.26	80.26	79.20	1.33	1.06	0.00	0.00	2.580	24.0	0.0	
30.01.2024	85.91	55.32	30.59	83.70	81.18	3.06	81.03	80.01	1.26	1.02	0.00	0.00	2.480	24.0	0.0	
31.01.2024	78.55	52.40	26.15	83.96	82.12	2.21	81.66	81.05	0.75	0.61	0.00	0.00	2.134	24.0	0.0	
Средние:	99.20	59.76	39.44	---	---	3.88	---	---	1.36	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2487.46	2393.39	---	2385.13	2353.29	---	31.84	---	---	93.622	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	26110.15	25558.43	25347.69	25204.04	143.65	691.938	12146.0	32.0
31.01.2024	28597.61	27951.83	27732.82	27557.33	175.50	785.560	12890.0	32.0
Итого:	2487.46	2393.39	2385.13	2353.29	31.84	93.622	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации