

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Советской Армии ул, д. 93 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130474

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 275806

Подача:

ПРЭМ SN 278230

Обратка:

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9234г

КТСП-Н SN 9234х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2024	99.50	51.01	48.49	36.61	35.31	3.60	35.11	34.88	0.65	0.23	5.00	4.00	1.706	24.0	0.0	
02.01.2024	99.72	47.48	52.24	31.26	30.09	3.84	29.98	29.77	0.70	0.21	5.00	4.00	1.569	24.0	0.0	
03.01.2024	97.99	44.37	53.62	27.78	26.72	3.89	26.67	26.47	0.74	0.20	5.00	4.00	1.432	24.0	0.0	
04.01.2024	89.13	39.02	50.11	23.58	22.80	3.37	22.78	22.63	0.65	0.15	5.00	4.00	1.142	24.0	0.0	
05.01.2024	93.14	39.23	53.91	24.16	23.31	3.59	23.27	23.14	0.59	0.14	5.00	4.00	1.255	24.0	0.0	
06.01.2024	93.71	40.37	53.34	25.43	24.51	3.67	24.48	24.31	0.68	0.17	5.00	4.00	1.306	24.0	0.0	
07.01.2024	96.52	41.14	55.38	26.14	25.17	3.79	25.12	24.97	0.62	0.16	5.00	4.00	1.393	24.0	0.0	
08.01.2024	98.50	41.57	56.93	26.03	25.00	4.02	24.98	24.80	0.73	0.18	5.00	4.00	1.424	24.0	0.0	
09.01.2024	98.71	42.17	56.54	27.25	26.17	4.02	26.14	25.95	0.74	0.19	5.00	4.00	1.480	24.0	0.0	
10.01.2024	98.00	41.56	56.44	26.20	25.15	4.07	25.15	24.94	0.84	0.21	5.00	4.00	1.421	24.0	0.0	
11.01.2024	97.20	40.47	56.73	25.57	24.55	4.07	24.56	24.35	0.84	0.21	5.00	4.00	1.395	24.0	0.0	
12.01.2024	98.14	41.78	56.36	26.90	25.80	4.16	25.82	25.59	0.88	0.23	5.00	4.00	1.457	24.0	0.0	
13.01.2024	93.12	39.49	53.63	24.97	23.99	3.98	24.05	23.81	0.99	0.24	5.00	4.00	1.290	24.0	0.0	
14.01.2024	92.75	38.98	53.77	25.83	24.84	3.92	24.89	24.66	0.94	0.23	5.00	4.00	1.339	24.0	0.0	
15.01.2024	93.77	41.31	52.46	27.95	26.86	3.97	26.92	26.65	1.00	0.27	5.00	4.00	1.413	24.0	0.0	
16.01.2024	85.33	38.67	46.66	27.04	26.12	3.45	26.19	25.93	0.99	0.26	5.00	4.00	1.222	24.0	0.0	
17.01.2024	80.76	38.71	42.05	29.88	28.99	3.03	29.03	28.79	0.85	0.25	5.00	4.00	1.221	24.0	0.0	
18.01.2024	86.81	54.88	31.93	70.02	68.23	2.59	67.76	67.27	0.72	0.48	5.00	4.00	2.166	24.0	0.0	
19.01.2024	88.43	58.52	29.91	77.11	75.18	2.53	74.53	73.99	0.73	0.54	5.00	4.00	2.233	24.0	0.0	
20.01.2024	82.17	57.43	24.74	82.41	80.77	2.02	79.99	79.53	0.58	0.47	5.00	4.00	1.981	24.0	0.0	
21.01.2024	79.63	55.46	24.17	78.50	77.02	1.90	76.32	75.92	0.53	0.41	5.00	4.00	1.847	24.0	0.0	
22.01.2024	89.92	60.54	29.38	78.08	76.23	2.39	75.39	74.94	0.59	0.45	5.00	4.00	2.219	24.0	0.0	
23.01.2024	93.47	62.66	30.81	78.33	76.34	2.58	75.44	74.96	0.64	0.48	5.00	4.00	2.330	24.0	0.0	
24.01.2024	92.72	63.66	29.06	82.09	80.08	2.48	79.11	78.60	0.65	0.51	5.00	4.00	2.304	24.0	0.0	
25.01.2024	92.07	63.80	28.27	80.16	78.22	2.45	77.29	76.77	0.68	0.52	5.00	4.00	2.190	23.0	1.0	*
26.01.2024	91.47	63.79	27.68	84.73	82.69	2.44	81.73	81.15	0.71	0.58	5.00	4.00	2.268	24.0	0.0	
27.01.2024	90.96	63.07	27.89	83.97	81.95	2.45	81.03	80.45	0.71	0.58	5.00	4.00	2.264	24.0	0.0	
28.01.2024	90.22	62.76	27.46	82.95	80.91	2.50	80.08	79.44	0.80	0.64	5.00	4.00	2.204	24.0	0.0	
29.01.2024	86.55	59.89	26.66	79.07	77.18	2.42	76.53	75.91	0.81	0.62	5.00	4.00	2.044	24.0	0.0	
30.01.2024	83.30	58.18	25.12	78.83	77.05	2.28	76.46	75.84	0.82	0.62	5.00	4.00	1.923	24.0	0.0	
31.01.2024	76.80	55.17	21.63	78.47	77.18	1.66	76.42	76.08	0.46	0.35	5.00	4.00	1.654	24.0	0.0	
Средние:	91.31	49.91	41.40	---	---	3.13	---	---	0.74	---	5.00	4.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1577.29	1534.41	---	1523.22	1512.48	---	10.74	---	---	53.092	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	9394.10	9178.38	9148.17	9100.45	47.72	313.358	11806.0	14.0
31.01.2024	10971.39	10712.79	10671.38	10612.92	58.46	366.449	12549.0	15.0
Итого:	1577.29	1534.41	1523.22	1512.48	10.74	53.092	743.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации