

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Танкистов ул, д. 58 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129840

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 348359

Подача:

ПРЭМ SN 357521

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 2329г

КТСП-Н SN 2329х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2024	107.40	56.08	51.32	45.86	38.64	17.07	43.70	38.07	13.77	5.63	0.00	0.00	2.249	24.0	0.0	
02.01.2024	108.61	52.81	55.80	39.91	32.21	21.36	38.00	31.79	17.80	6.21	0.00	0.00	2.126	24.0	0.0	
03.01.2024	106.85	49.41	57.44	35.91	28.26	23.85	34.24	27.93	20.28	6.31	0.00	0.00	1.972	24.0	0.0	
04.01.2024	98.94	43.58	55.36	30.69	23.69	25.74	29.43	23.47	22.53	5.96	0.00	0.00	1.631	24.0	0.0	
05.01.2024	103.79	44.34	59.45	31.08	24.36	24.22	29.70	24.13	20.68	5.57	0.00	0.00	1.769	24.0	0.0	
06.01.2024	102.56	45.30	57.26	33.10	25.72	25.09	31.66	25.47	21.68	6.19	0.00	0.00	1.816	24.0	0.0	
07.01.2024	108.12	46.96	61.16	34.24	26.56	25.28	32.61	26.28	21.52	6.34	0.00	0.00	1.999	24.0	0.0	
08.01.2024	108.73	47.02	61.71	33.97	26.13	26.10	32.34	25.85	22.29	6.49	0.00	0.00	2.000	24.0	0.0	
09.01.2024	109.10	48.21	60.89	35.32	27.54	24.77	33.61	27.23	20.98	6.38	0.00	0.00	2.052	24.0	0.0	
10.01.2024	107.81	47.03	60.78	33.88	26.24	25.42	32.27	25.96	21.69	6.31	0.00	0.00	1.966	24.0	0.0	
11.01.2024	107.67	45.96	61.71	33.08	25.42	26.18	31.52	25.17	22.42	6.36	0.00	0.00	1.949	24.0	0.0	
12.01.2024	108.04	47.36	60.68	34.75	26.99	25.15	33.10	26.70	21.43	6.41	0.00	0.00	2.013	24.0	0.0	
13.01.2024	101.86	44.46	57.40	32.41	24.98	25.89	31.01	24.74	22.51	6.27	0.00	0.00	1.783	24.0	0.0	
14.01.2024	103.53	44.78	58.75	33.42	25.77	25.88	31.95	25.52	22.39	6.43	0.00	0.00	1.881	24.0	0.0	
15.01.2024	102.53	47.10	55.43	36.12	28.27	24.40	34.55	27.96	21.08	6.59	0.00	0.00	1.918	24.0	0.0	
16.01.2024	93.36	44.23	49.13	35.37	27.62	24.59	34.05	27.36	21.82	6.70	0.00	0.00	1.674	24.0	0.0	
17.01.2024	88.07	42.62	45.45	33.56	26.07	25.10	32.44	25.84	22.63	6.59	0.00	0.00	1.476	24.0	0.0	
18.01.2024	88.03	42.40	45.63	24.89	22.95	8.10	24.06	22.75	5.59	1.31	0.00	0.00	1.106	24.0	0.0	*
19.01.2024	90.38	45.84	44.54	38.42	36.44	5.30	37.08	36.07	2.76	1.01	0.00	0.00	1.652	24.0	0.0	
20.01.2024	83.74	45.66	38.08	40.93	39.05	4.70	39.68	38.65	2.61	1.02	0.00	0.00	1.511	24.0	0.0	
21.01.2024	81.64	44.44	37.20	39.47	37.71	4.57	38.31	37.34	2.56	0.97	0.00	0.00	1.425	24.0	0.0	
22.01.2024	91.92	47.67	44.25	39.03	37.05	5.22	37.63	36.64	2.66	0.99	0.00	0.00	1.666	24.0	0.0	
23.01.2024	95.51	48.80	46.71	38.96	36.87	5.49	37.46	36.45	2.72	1.00	0.00	0.00	1.752	24.0	0.0	
24.01.2024	94.52	49.58	44.94	40.42	38.31	5.36	38.89	37.85	2.70	1.04	0.00	0.00	1.749	24.0	0.0	
25.01.2024	93.70	49.70	44.00	41.31	39.19	5.26	39.78	38.73	2.66	1.05	0.00	0.00	1.752	24.0	0.0	
26.01.2024	92.89	49.86	43.03	41.65	39.54	5.20	40.12	39.07	2.67	1.06	0.00	0.00	1.728	24.0	0.0	
27.01.2024	92.42	49.32	43.10	41.26	39.17	5.19	39.76	38.72	2.66	1.05	0.00	0.00	1.715	24.0	0.0	
28.01.2024	91.64	49.14	42.50	40.67	38.63	5.15	39.21	38.18	2.66	1.03	0.00	0.00	1.668	24.0	0.0	
29.01.2024	87.97	47.05	40.92	39.12	37.23	4.96	37.82	36.83	2.64	0.99	0.00	0.00	1.548	24.0	0.0	
30.01.2024	84.78	45.96	38.82	39.07	37.25	4.77	37.85	36.87	2.62	0.98	0.00	0.00	1.469	24.0	0.0	
31.01.2024	77.92	44.25	33.67	39.29	37.67	4.20	38.23	37.31	2.42	0.91	0.00	0.00	1.286	24.0	0.0	
Средние:	97.23	47.00	50.23	---	---	15.79	---	---	12.82	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1137.15	981.51	---	1092.04	970.92	---	121.13	---	---	54.299	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	1958.85	1813.11	1892.27	1794.27	98.01	79.179	1232.0	1.0
31.01.2024	3095.99	2794.62	2984.31	2765.18	219.13	133.477	1976.0	1.0
Итого:	1137.15	981.51	1092.04	970.92	121.13	54.299	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации