

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Танкистов ул, д. 60 (2.2 МКД ООО "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169115

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 416539

Подача:

ПРЭМ SN 431437

Обратка:

Датчик температуры:

КТС-Б SN 1218234г

КТС-Б SN 1218234х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2024	107.09	67.74	39.35	70.50	69.59	1.30	67.22	68.13	-1.34	-0.91	7.00	7.00	2.655	24.0	0.0	
02.01.2024	108.20	62.66	45.54	61.15	59.47	2.79	58.27	58.41	-0.24	-0.14	7.00	7.00	2.662	24.0	0.0	
03.01.2024	106.45	57.94	48.51	54.59	53.38	2.24	52.06	52.54	-0.92	-0.48	7.00	7.00	2.534	24.0	0.0	
04.01.2024	98.25	51.89	46.36	49.42	45.04	9.27	47.42	44.48	6.40	2.94	7.00	7.00	2.247	24.0	0.0	
05.01.2024	103.30	51.88	51.42	40.15	45.36	-12.19	38.41	44.80	-15.36	-6.39	7.00	7.00	1.975	24.0	0.0	
06.01.2024	101.59	54.81	46.78	54.93	48.55	12.33	52.60	47.86	9.44	4.74	7.00	7.00	2.493	24.0	0.0	
07.01.2024	107.22	55.47	51.75	27.96	50.22	-56.95	26.67	49.51	-59.96	-22.84	7.00	7.00	1.387	24.0	0.0	
08.01.2024	108.16	55.58	52.58	19.18	49.88	-88.91	18.29	49.17	-91.55	-30.88	7.00	7.00	0.974	24.0	0.0	
09.01.2024	109.12	57.92	51.20	41.04	51.95	-23.46	39.05	51.16	-26.85	-12.11	7.00	7.00	2.007	24.0	0.0	
10.01.2024	106.88	57.02	49.86	55.29	50.06	9.93	52.73	49.28	6.76	3.45	7.00	7.00	2.674	24.0	0.0	
11.01.2024	107.12	54.66	52.46	62.09	48.54	24.50	59.18	46.13	24.78	13.05	7.00	7.00	3.095	23.0	1.0	*
12.01.2024	107.63	57.53	50.10	53.10	51.19	3.66	50.59	50.41	0.36	0.18	7.00	7.00	2.544	24.0	0.0	
13.01.2024	101.52	53.17	48.35	49.43	47.83	3.29	47.34	47.21	0.27	0.13	7.00	7.00	2.293	24.0	0.0	
14.01.2024	103.14	53.49	49.65	51.22	49.48	3.46	48.98	48.80	0.37	0.18	7.00	7.00	2.438	24.0	0.0	
15.01.2024	102.22	57.09	45.13	55.47	53.71	3.22	53.08	52.88	0.38	0.20	7.00	7.00	2.402	24.0	0.0	
16.01.2024	93.07	52.10	40.97	54.20	52.79	2.64	52.23	52.14	0.17	0.09	7.00	7.00	2.139	24.0	0.0	
17.01.2024	87.80	49.78	38.02	51.32	50.17	2.27	49.64	49.58	0.12	0.06	7.00	7.00	1.890	24.0	0.0	
18.01.2024	88.71	50.32	38.39	54.09	52.88	2.26	52.27	52.24	0.06	0.03	7.00	7.00	2.009	24.0	0.0	
19.01.2024	90.12	53.58	36.54	58.77	57.48	2.22	56.77	56.75	0.04	0.02	7.00	7.00	2.076	24.0	0.0	
20.01.2024	83.53	52.16	31.37	62.57	61.46	1.79	60.66	60.67	-0.02	-0.01	7.00	7.00	1.903	24.0	0.0	
21.01.2024	81.38	49.92	31.46	60.33	59.31	1.71	58.62	58.64	-0.03	-0.02	7.00	7.00	1.844	24.0	0.0	
22.01.2024	91.59	54.98	36.61	59.79	58.47	2.23	57.68	57.65	0.05	0.03	7.00	7.00	2.116	24.0	0.0	
23.01.2024	95.21	56.21	39.00	59.77	58.32	2.46	57.49	57.44	0.09	0.05	7.00	7.00	2.247	24.0	0.0	
24.01.2024	94.25	56.53	37.72	62.13	60.65	2.41	59.83	59.75	0.13	0.08	7.00	7.00	2.260	24.0	0.0	
25.01.2024	93.44	56.54	36.90	63.59	62.11	2.35	61.22	61.19	0.05	0.03	7.00	7.00	2.262	24.0	0.0	
26.01.2024	92.64	56.78	35.86	64.21	62.77	2.27	61.88	61.85	0.05	0.03	7.00	7.00	2.222	24.0	0.0	
27.01.2024	92.15	55.75	36.40	63.71	62.27	2.29	61.43	61.38	0.08	0.05	7.00	7.00	2.240	24.0	0.0	
28.01.2024	91.40	54.68	36.72	62.87	61.45	2.28	60.65	60.59	0.10	0.06	7.00	7.00	2.226	24.0	0.0	
29.01.2024	87.74	53.41	34.33	60.48	59.25	2.05	58.50	58.46	0.07	0.04	7.00	7.00	2.010	24.0	0.0	
30.01.2024	84.56	52.14	32.42	60.41	59.28	1.89	58.51	58.53	-0.03	-0.02	7.00	7.00	1.896	24.0	0.0	
31.01.2024	77.74	49.17	28.57	60.64	59.83	1.34	59.03	59.15	-0.20	-0.12	7.00	7.00	1.684	24.0	0.0	
Средние:	96.88	54.93	41.95	---	---	-2.29	---	---	-4.73	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1704.40	1712.74	---	1638.30	1686.78	---	-48.48	---	---	67.404	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	21472.90	20797.29	20941.22	20608.33	332.89	678.160	22294.0	369.0
31.01.2024	23177.30	22510.03	22579.52	22295.11	284.41	745.564	23037.0	370.0
Итого:	1704.40	1712.74	1638.30	1686.78	-48.48	67.404	743.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации