

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Формовщиков ул, д. 34 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130429

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 281936

Подача:

ПРЭМ SN 269479

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 16065

КТСП-Н SN 16065

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.01.2024	94.14	63.62	30.52	28.22	4.04	149.95	27.16	3.96	149.08	23.20	0.00	0.00	0.777	24.0	0.0	*
02.01.2024	93.76	66.04	27.72	30.13	5.64	136.90	29.01	5.53	135.95	23.48	0.00	0.00	0.781	24.0	0.0	*
03.01.2024	102.65	50.95	51.70	14.03	7.91	55.81	13.42	7.81	52.86	5.61	0.00	0.00	0.633	24.0	0.0	*
04.01.2024	94.58	43.58	51.00	9.70	8.91	8.49	9.34	8.83	5.58	0.51	0.00	0.00	0.477	24.0	0.0	
05.01.2024	96.66	34.10	62.56	7.10	7.10	0.03	6.82	7.06	-3.40	-0.24	0.00	0.00	0.427	24.0	0.0	
06.01.2024	98.70	46.62	52.08	10.69	10.17	4.97	10.26	10.07	1.87	0.19	0.00	0.00	0.532	24.0	0.0	
07.01.2024	104.18	45.72	58.46	13.39	11.21	17.80	12.80	11.09	14.27	1.71	0.00	0.00	0.747	24.0	0.0	
08.01.2024	104.42	45.60	58.82	11.43	10.79	5.76	10.92	10.68	2.23	0.24	0.00	0.00	0.644	24.0	0.0	
09.01.2024	104.01	43.99	60.02	10.82	10.07	7.24	10.34	9.97	3.63	0.37	0.00	0.00	0.622	24.0	0.0	
10.01.2024	103.41	45.48	57.93	10.95	10.76	1.82	10.47	10.65	-1.70	-0.18	0.00	0.00	0.608	24.0	0.0	
11.01.2024	103.42	46.77	56.65	10.80	10.76	0.32	10.32	10.65	-3.11	-0.33	0.00	0.00	0.587	24.0	0.0	
12.01.2024	103.26	45.96	57.30	11.41	10.49	8.38	10.90	10.38	4.92	0.52	0.00	0.00	0.624	24.0	0.0	
13.01.2024	88.05	55.31	32.74	21.08	20.80	1.35	20.37	20.50	-0.63	-0.13	0.00	0.00	0.666	24.0	0.0	
14.01.2024	86.88	59.47	27.41	27.01	26.66	1.33	26.13	26.22	-0.31	-0.08	0.00	0.00	0.717	24.0	0.0	
15.01.2024	86.78	60.96	25.82	28.65	28.21	1.55	27.72	27.72	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.717	24.0	0.0	
16.01.2024	79.51	56.87	22.64	28.55	28.20	1.24	27.75	27.77	-0.05	-0.02	0.00	0.00	0.628	24.0	0.0	
17.01.2024	75.36	54.68	20.68	28.08	27.78	1.08	27.37	27.39	-0.07	-0.02	0.00	0.00	0.566	24.0	0.0	
18.01.2024	76.53	55.63	20.90	29.02	28.68	1.16	28.26	28.26	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.590	24.0	0.0	
19.01.2024	76.71	55.05	21.66	27.33	27.02	1.14	26.62	26.64	-0.08	-0.02	0.00	0.00	0.576	24.0	0.0	
20.01.2024	72.19	53.94	18.25	29.49	29.19	1.03	28.80	28.79	0.03	0.01	0.00	0.00	0.525	24.0	0.0	
21.01.2024	70.37	52.57	17.80	28.82	28.55	0.93	28.17	28.18	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.501	24.0	0.0	
22.01.2024	78.78	57.05	21.73	28.98	28.62	1.26	28.18	28.18	0.01	0.00	0.00	0.00	0.612	24.0	0.0	
23.01.2024	81.53	59.07	22.46	29.57	29.15	1.43	28.71	28.67	0.12	0.03	0.00	0.00	0.645	24.0	0.0	
24.01.2024	81.38	59.99	21.39	30.66	30.23	1.40	29.77	29.72	0.15	0.04	0.00	0.00	0.637	24.0	0.0	
25.01.2024	81.04	59.92	21.12	31.12	30.69	1.40	30.22	30.18	0.16	0.05	0.00	0.00	0.639	24.0	0.0	
26.01.2024	80.65	59.90	20.75	31.47	31.04	1.38	30.57	30.52	0.16	0.05	0.00	0.00	0.635	24.0	0.0	
27.01.2024	80.43	59.61	20.82	31.14	30.71	1.38	30.26	30.21	0.17	0.05	0.00	0.00	0.630	24.0	0.0	
28.01.2024	79.36	58.86	20.50	30.68	30.28	1.33	29.83	29.79	0.14	0.04	0.00	0.00	0.612	24.0	0.0	
29.01.2024	76.28	56.59	19.69	29.78	29.41	1.22	29.00	28.97	0.12	0.03	0.00	0.00	0.571	24.0	0.0	
30.01.2024	73.76	55.26	18.50	29.79	29.46	1.10	29.06	29.04	0.09	0.03	0.00	0.00	0.537	24.0	0.0	
31.01.2024	68.19	52.09	16.10	29.70	29.53	0.57	29.07	29.15	-0.27	-0.08	0.00	0.00	0.467	24.0	0.0	
Средние:	87.00	53.59	33.41	---	---	13.57	---	---	11.67	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	719.60	652.05	---	697.61	642.54	---	55.07	---	---	18.931	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	5110.90	3960.86	4983.77	3903.12	1080.65	96.885	8424.0	0.0
31.01.2024	5830.50	4612.91	5681.38	4545.66	1135.72	115.815	9168.0	0.0
Итого:	719.60	652.05	697.61	642.54	55.07	18.931	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации