

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Формовщиков ул, д. 38 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130364
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 330316
Обратка: ПРЭМ SN 344405

Датчик температуры: КТСП-Н SN 9230Г
КТСП-Н SN 9230х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|---------|---------|------|---------|---------|------|-------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | Т | Т | | Т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.01.2024 | 99.67 | 57.13 | 42.54 | 45.04 | 43.45 | 3.59 | 43.19 | 42.80 | 0.90 | 0.39 | 7.00 | 7.00 | 1.841 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.01.2024 | 102.94 | 57.28 | 45.66 | 45.03 | 43.35 | 3.81 | 43.08 | 42.69 | 0.89 | 0.38 | 7.00 | 7.00 | 1.972 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.01.2024 | 99.48 | 56.26 | 43.22 | 42.65 | 41.09 | 3.74 | 40.90 | 40.49 | 1.02 | 0.42 | 7.00 | 7.00 | 1.772 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.01.2024 | 91.30 | 49.43 | 41.87 | 36.59 | 35.29 | 3.60 | 35.30 | 34.89 | 1.16 | 0.41 | 7.00 | 7.00 | 1.480 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.01.2024 | 99.52 | 57.55 | 41.97 | 47.36 | 45.68 | 3.62 | 45.42 | 44.97 | 1.00 | 0.45 | 7.00 | 7.00 | 1.915 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.01.2024 | 101.08 | 73.38 | 27.70 | 75.57 | 73.59 | 2.65 | 72.38 | 71.82 | 0.78 | 0.56 | 7.00 | 7.00 | 2.015 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.01.2024 | 106.63 | 75.39 | 31.24 | 82.37 | 79.84 | 3.12 | 78.56 | 77.83 | 0.93 | 0.73 | 7.00 | 7.00 | 2.466 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.01.2024 | 107.01 | 72.82 | 34.19 | 80.26 | 77.81 | 3.10 | 76.53 | 75.97 | 0.73 | 0.56 | 7.00 | 7.00 | 2.628 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.01.2024 | 107.03 | 75.16 | 31.87 | 79.11 | 76.88 | 2.87 | 75.44 | 74.96 | 0.63 | 0.47 | 7.00 | 7.00 | 2.414 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.01.2024 | 106.00 | 72.62 | 33.38 | 77.86 | 75.55 | 3.01 | 74.30 | 73.78 | 0.71 | 0.52 | 7.00 | 7.00 | 2.490 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.01.2024 | 106.01 | 73.14 | 32.87 | 78.76 | 76.50 | 2.91 | 75.15 | 74.68 | 0.63 | 0.48 | 7.00 | 7.00 | 2.481 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.01.2024 | 106.05 | 75.13 | 30.92 | 79.08 | 76.62 | 3.16 | 75.47 | 74.71 | 1.01 | 0.76 | 7.00 | 7.00 | 2.344 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.01.2024 | 98.56 | 66.32 | 32.24 | 74.43 | 72.37 | 2.81 | 71.43 | 70.93 | 0.70 | 0.50 | 7.00 | 7.00 | 2.308 | 24.0 | 0.0 | |
| 14.01.2024 | 101.74 | 68.85 | 32.89 | 78.98 | 76.73 | 2.89 | 75.62 | 75.10 | 0.70 | 0.52 | 7.00 | 7.00 | 2.495 | 24.0 | 0.0 | |
| 15.01.2024 | 100.52 | 69.79 | 30.73 | 82.54 | 80.24 | 2.83 | 79.10 | 78.49 | 0.78 | 0.61 | 7.00 | 7.00 | 2.438 | 24.0 | 0.0 | |
| 16.01.2024 | 91.40 | 65.13 | 26.27 | 83.19 | 81.13 | 2.51 | 80.25 | 79.57 | 0.85 | 0.68 | 7.00 | 7.00 | 2.112 | 24.0 | 0.0 | |
| 17.01.2024 | 85.66 | 61.78 | 23.88 | 81.94 | 80.07 | 2.31 | 79.36 | 78.68 | 0.87 | 0.68 | 7.00 | 7.00 | 1.897 | 24.0 | 0.0 | |
| 18.01.2024 | 87.42 | 62.60 | 24.82 | 84.06 | 82.09 | 2.38 | 81.32 | 80.62 | 0.86 | 0.70 | 7.00 | 7.00 | 2.020 | 24.0 | 0.0 | |
| 19.01.2024 | 87.51 | 62.17 | 25.34 | 79.52 | 77.62 | 2.42 | 76.92 | 76.25 | 0.87 | 0.67 | 7.00 | 7.00 | 1.952 | 24.0 | 0.0 | |
| 20.01.2024 | 81.17 | 60.03 | 21.14 | 85.00 | 83.29 | 2.02 | 82.56 | 81.91 | 0.79 | 0.65 | 7.00 | 7.00 | 1.747 | 24.0 | 0.0 | |
| 21.01.2024 | 79.28 | 58.22 | 21.06 | 83.78 | 82.15 | 1.96 | 81.48 | 80.87 | 0.74 | 0.60 | 7.00 | 7.00 | 1.716 | 24.0 | 0.0 | |
| 22.01.2024 | 90.03 | 63.79 | 26.24 | 83.05 | 81.02 | 2.48 | 80.20 | 79.52 | 0.84 | 0.67 | 7.00 | 7.00 | 2.108 | 24.0 | 0.0 | |
| 23.01.2024 | 93.14 | 66.66 | 26.48 | 84.18 | 82.04 | 2.58 | 81.11 | 80.39 | 0.89 | 0.72 | 7.00 | 7.00 | 2.152 | 24.0 | 0.0 | |
| 24.01.2024 | 92.47 | 66.57 | 25.90 | 86.59 | 84.42 | 2.53 | 83.47 | 82.73 | 0.88 | 0.73 | 7.00 | 7.00 | 2.166 | 24.0 | 0.0 | |
| 25.01.2024 | 92.01 | 66.82 | 25.19 | 87.80 | 85.66 | 2.48 | 84.67 | 83.93 | 0.88 | 0.74 | 7.00 | 7.00 | 2.136 | 24.0 | 0.0 | |
| 26.01.2024 | 91.46 | 66.68 | 24.78 | 88.64 | 86.49 | 2.45 | 85.50 | 84.75 | 0.88 | 0.75 | 7.00 | 7.00 | 2.124 | 24.0 | 0.0 | |
| 27.01.2024 | 91.13 | 66.03 | 25.10 | 87.74 | 85.62 | 2.44 | 84.66 | 83.93 | 0.86 | 0.72 | 7.00 | 7.00 | 2.128 | 24.0 | 0.0 | |
| 28.01.2024 | 90.00 | 65.26 | 24.74 | 86.55 | 84.51 | 2.39 | 83.58 | 82.88 | 0.84 | 0.70 | 7.00 | 7.00 | 2.071 | 24.0 | 0.0 | |
| 29.01.2024 | 86.38 | 63.09 | 23.29 | 84.58 | 82.67 | 2.29 | 81.88 | 81.17 | 0.87 | 0.71 | 7.00 | 7.00 | 1.909 | 24.0 | 0.0 | |
| 30.01.2024 | 83.08 | 61.48 | 21.60 | 84.74 | 82.96 | 2.12 | 82.21 | 81.53 | 0.83 | 0.68 | 7.00 | 7.00 | 1.777 | 24.0 | 0.0 | |
| 31.01.2024 | 76.29 | 57.46 | 18.83 | 85.17 | 83.89 | 1.51 | 82.99 | 82.62 | 0.45 | 0.37 | 7.00 | 7.00 | 1.561 | 24.0 | 0.0 | |
| Средние: | 94.58 | 64.97 | 29.61 | --- | --- | 2.73 | --- | --- | 0.83 | --- | 7.00 | 7.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 2362.17 | 2300.60 | --- | 2274.00 | 2255.45 | --- | 18.55 | --- | --- | 64.636 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|--------|-----|
| | м3 | м3 | Т | Т | Т | Гкал | ч | ч |
| 31.12.2023 | 5735.02 | 5599.76 | 5596.05 | 5528.18 | 67.88 | 118.770 | 4306.0 | 0.0 |
| 31.01.2024 | 8097.20 | 7900.36 | 7870.05 | 7783.62 | 86.43 | 183.405 | 5050.0 | 0.0 |
| Итого: | 2362.17 | 2300.60 | 2274.00 | 2255.45 | 18.55 | 64.636 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации