

Отчет о суточных параметрах  
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Карпинского ул, д. 72 (2.2 МКД УК ПрофКом 2эт.)

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130381

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 278228

Подача:

ПРЭМ SN 275018

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 11281x

КТСП-Н SN 11281r

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2024	55.71	50.84	4.87	101.99	102.62	-0.62	100.49	101.36	-0.85	-0.86	0.00	0.00	0.489	24.0	0.0	
02.02.2024	56.94	51.71	5.23	101.73	102.34	-0.60	100.18	101.04	-0.85	-0.86	0.00	0.00	0.523	24.0	0.0	
03.02.2024	59.53	53.92	5.61	101.68	102.28	-0.59	100.00	100.87	-0.87	-0.88	0.00	0.00	0.561	24.0	0.0	
04.02.2024	61.02	55.21	5.81	101.72	102.32	-0.59	99.96	100.85	-0.89	-0.89	0.00	0.00	0.580	24.0	0.0	
05.02.2024	59.11	53.56	5.55	101.76	102.40	-0.63	100.10	101.01	-0.91	-0.92	0.00	0.00	0.555	24.0	0.0	
06.02.2024	57.82	52.56	5.26	101.75	102.42	-0.65	100.15	101.07	-0.91	-0.92	0.00	0.00	0.527	24.0	0.0	
07.02.2024	56.42	51.36	5.06	101.60	102.29	-0.68	100.08	101.01	-0.93	-0.93	0.00	0.00	0.505	24.0	0.0	
08.02.2024	60.70	54.90	5.80	101.82	102.47	-0.64	100.07	101.01	-0.93	-0.94	0.00	0.00	0.579	24.0	0.0	
09.02.2024	65.52	58.89	6.63	101.97	102.58	-0.59	99.96	100.91	-0.95	-0.95	0.00	0.00	0.663	24.0	0.0	
10.02.2024	68.69	61.40	7.29	102.06	102.65	-0.57	99.86	100.85	-0.98	-0.98	0.00	0.00	0.727	24.0	0.0	
11.02.2024	70.68	63.06	7.62	102.03	102.63	-0.59	99.72	100.74	-1.02	-1.02	0.00	0.00	0.760	24.0	0.0	
12.02.2024	70.81	63.19	7.62	102.03	102.67	-0.62	99.72	100.78	-1.06	-1.06	0.00	0.00	0.759	24.0	0.0	
13.02.2024	69.92	62.55	7.37	101.95	102.64	-0.67	99.69	100.78	-1.09	-1.09	0.00	0.00	0.734	24.0	0.0	
14.02.2024	72.73	64.72	8.01	102.10	102.77	-0.66	99.67	100.79	-1.12	-1.12	0.00	0.00	0.798	24.0	0.0	
15.02.2024	76.87	67.99	8.88	102.08	102.73	-0.63	99.40	100.56	-1.16	-1.16	0.00	0.00	0.883	24.0	0.0	
16.02.2024	79.27	70.03	9.24	102.29	102.97	-0.67	99.45	100.68	-1.23	-1.23	0.00	0.00	0.920	24.0	0.0	
17.02.2024	77.70	68.82	8.88	102.21	102.97	-0.74	99.47	100.75	-1.27	-1.28	0.00	0.00	0.885	24.0	0.0	
18.02.2024	70.62	63.01	7.61	101.99	102.87	-0.86	99.68	100.98	-1.29	-1.30	0.00	0.00	0.759	24.0	0.0	
19.02.2024	64.16	57.65	6.51	101.82	102.79	-0.95	99.89	101.19	-1.29	-1.30	0.00	0.00	0.650	24.0	0.0	
20.02.2024	66.23	59.29	6.94	101.87	102.83	-0.94	99.82	101.14	-1.31	-1.32	0.00	0.00	0.691	24.0	0.0	
21.02.2024	67.53	60.53	7.00	101.88	102.86	-0.96	99.75	101.10	-1.35	-1.35	0.00	0.00	0.698	24.0	0.0	
22.02.2024	68.36	61.24	7.12	101.92	102.92	-0.98	99.75	101.13	-1.37	-1.38	0.00	0.00	0.710	24.0	0.0	
23.02.2024	67.67	60.63	7.04	101.89	102.92	-1.01	99.76	101.15	-1.39	-1.40	0.00	0.00	0.702	24.0	0.0	
24.02.2024	67.12	60.14	6.98	101.86	102.91	-1.03	99.76	101.17	-1.41	-1.42	0.00	0.00	0.696	24.0	0.0	
25.02.2024	63.71	57.48	6.23	101.69	102.80	-1.09	99.78	101.21	-1.42	-1.43	0.00	0.00	0.621	24.0	0.0	
26.02.2024	60.55	54.83	5.72	101.58	102.73	-1.13	99.84	101.27	-1.42	-1.43	0.00	0.00	0.570	24.0	0.0	
27.02.2024	59.71	54.11	5.60	101.59	102.76	-1.14	99.90	101.33	-1.43	-1.44	0.00	0.00	0.559	24.0	0.0	
28.02.2024	59.17	53.62	5.55	101.08	102.25	-1.15	99.43	100.85	-1.43	-1.43	0.00	0.00	0.551	24.0	0.0	
29.02.2024	57.98	52.65	5.33	101.64	102.83	-1.16	100.04	101.47	-1.42	-1.43	0.00	0.00	0.533	24.0	0.0	
Средние:	65.25	58.62	6.63	---	---	-0.80	---	---	-1.16	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2953.57	2977.22	---	2895.34	2929.03	---	-33.69	---	---	19.186	696.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	12930.10	13010.98	12736.10	12848.98	-112.88	65.392	3371.0	4.0
29.02.2024	15883.67	15988.20	15631.43	15778.00	-146.57	84.578	4067.0	4.0
Итого:	2953.57	2977.22	2895.34	2929.03	-33.69	19.186	696.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации