

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Конноармейская ул, д. 32 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129861

Точка измерения: ТВ1 (проверке); Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРЭМ SN 290711

Обратка: ПРЭМ SN 646618

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9258г

КТСП-Н SN 9258х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2024	55.65	50.41	5.24	187.73	0.00	200.00	184.98	0.00	200.00	184.98	0.00	0.00	0.967	24.0	0.0	*
02.02.2024	56.87	51.34	5.53	187.23	0.00	200.00	184.38	0.00	200.00	184.38	0.00	0.00	1.018	24.0	0.0	*
03.02.2024	59.44	53.43	6.01	187.21	0.00	200.00	184.12	0.00	200.00	184.12	0.00	0.00	1.105	24.0	0.0	*
04.02.2024	60.92	54.68	6.24	187.31	0.00	200.00	184.07	0.00	200.00	184.07	0.00	0.00	1.147	24.0	0.0	*
05.02.2024	59.05	53.19	5.86	178.05	77.32	78.89	175.14	76.28	78.64	98.86	0.00	0.00	1.048	23.0	1.0	*
06.02.2024	57.73	52.07	5.66	183.84	185.45	-0.87	180.96	183.05	-1.15	-2.10	0.00	0.00	1.023	24.0	0.0	
07.02.2024	56.34	50.84	5.50	183.59	185.25	-0.90	180.85	182.96	-1.16	-2.12	0.00	0.00	0.992	24.0	0.0	
08.02.2024	60.59	54.28	6.31	183.99	185.48	-0.80	180.84	182.89	-1.13	-2.05	0.00	0.00	1.141	24.0	0.0	
09.02.2024	65.39	58.15	7.24	184.37	185.65	-0.69	180.75	182.70	-1.08	-1.96	0.00	0.00	1.308	24.0	0.0	
10.02.2024	68.56	60.47	8.09	184.63	185.73	-0.60	180.67	182.56	-1.04	-1.90	0.00	0.00	1.459	24.0	0.0	
11.02.2024	70.56	62.11	8.45	184.68	185.70	-0.55	180.52	182.38	-1.03	-1.86	0.00	0.00	1.525	24.0	0.0	
12.02.2024	70.69	62.28	8.41	184.73	185.77	-0.56	180.55	182.43	-1.03	-1.88	0.00	0.00	1.519	24.0	0.0	
13.02.2024	69.81	61.72	8.09	184.64	185.76	-0.60	180.56	182.47	-1.05	-1.91	0.00	0.00	1.460	24.0	0.0	
14.02.2024	72.66	63.75	8.91	184.94	185.94	-0.54	180.54	182.45	-1.05	-1.91	0.00	0.00	1.608	24.0	0.0	
15.02.2024	76.97	67.06	9.91	185.06	185.94	-0.48	180.18	182.11	-1.07	-1.93	0.00	0.00	1.786	24.0	0.0	
16.02.2024	79.39	69.05	10.34	185.66	186.51	-0.46	180.49	182.46	-1.08	-1.97	0.00	0.00	1.870	24.0	0.0	
17.02.2024	77.80	67.90	9.90	185.58	186.56	-0.53	180.60	182.64	-1.12	-2.04	0.00	0.00	1.789	24.0	0.0	
18.02.2024	70.62	62.28	8.34	185.07	186.42	-0.73	180.88	183.06	-1.20	-2.18	0.00	0.00	1.508	24.0	0.0	
19.02.2024	64.14	57.05	7.09	184.47	186.32	-1.00	180.97	183.47	-1.37	-2.50	0.00	0.00	1.282	24.0	0.0	
20.02.2024	66.17	58.66	7.51	184.55	186.36	-0.98	180.84	183.36	-1.39	-2.53	0.00	0.00	1.356	24.0	0.0	
21.02.2024	67.44	59.67	7.77	184.37	186.40	-1.10	180.54	183.30	-1.52	-2.76	0.00	0.00	1.403	24.0	0.0	
22.02.2024	68.28	60.48	7.80	184.46	186.59	-1.15	180.54	183.40	-1.58	-2.87	0.00	0.00	1.409	24.0	0.0	
23.02.2024	67.59	59.88	7.71	184.13	186.50	-1.28	180.29	183.38	-1.70	-3.09	0.00	0.00	1.388	24.0	0.0	
24.02.2024	67.04	59.47	7.57	183.67	186.21	-1.37	179.89	183.13	-1.78	-3.23	0.00	0.00	1.362	24.0	0.0	
25.02.2024	63.64	56.81	6.83	183.31	186.02	-1.47	179.88	183.20	-1.83	-3.32	0.00	0.00	1.227	24.0	0.0	
26.02.2024	60.49	54.21	6.28	182.76	185.54	-1.51	179.64	182.96	-1.83	-3.32	0.00	0.00	1.127	24.0	0.0	
27.02.2024	59.65	53.52	6.13	182.47	185.22	-1.50	179.43	182.70	-1.80	-3.27	0.00	0.00	1.099	24.0	0.0	
28.02.2024	59.10	53.02	6.08	181.53	184.31	-1.52	178.56	181.85	-1.82	-3.29	0.00	0.00	1.085	24.0	0.0	
29.02.2024	57.92	52.13	5.79	182.25	185.10	-1.55	179.38	182.71	-1.84	-3.33	0.00	0.00	1.037	24.0	0.0	
Средние:	65.19	57.93	7.26	---	---	29.52	---	---	29.17	---	0.00	0.00	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	5346.24	4538.05	---	5241.01	4463.90	---	777.11	---	---	38.046	695.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	50161.88	49188.71	45348.45	44481.51	866.94	314.297	9184.0	3213.0
29.02.2024	55508.12	53726.76	50589.46	48945.41	1644.05	352.343	9879.0	3214.0
Итого:	5346.24	4538.05	5241.01	4463.90	777.11	38.046	695.0	1.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации