

Отчет о суточных параметрах  
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Нефтяников ул, д. 16 (1.1 МКД УК "Профком")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 110394  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 334523  
Обратка: ПРЭМ SN 342299

Датчик температуры: КТСП-Н SN 28802г  
КТСП-Н SN 28802х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата       | t1     | t2    | dt    | V1     | V2     | %     | M1     | M2     | %     | Mг     | P1     | P2     | Qo     | ВНР   | ВОС | НС |
|------------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
|            | °C     | °C    | °C    | м3     | м3     |       | т      | т      |       | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал   | ч     | ч   |    |
| 01.02.2024 | 79.57  | 44.14 | 35.43 | 24.97  | 25.43  | -1.83 | 24.25  | 25.19  | -3.80 | -0.94  | 0.00   | 0.00   | 0.860  | 24.0  | 0.0 |    |
| 02.02.2024 | 82.25  | 44.86 | 37.39 | 24.98  | 25.38  | -1.59 | 24.26  | 25.14  | -3.56 | -0.88  | 0.00   | 0.00   | 0.905  | 24.0  | 0.0 |    |
| 03.02.2024 | 84.86  | 45.79 | 39.07 | 25.00  | 25.34  | -1.35 | 24.28  | 25.10  | -3.32 | -0.82  | 0.00   | 0.00   | 0.949  | 24.0  | 0.0 |    |
| 04.02.2024 | 86.16  | 46.90 | 39.26 | 25.67  | 25.99  | -1.24 | 24.85  | 25.75  | -3.56 | -0.90  | 0.00   | 0.00   | 0.976  | 24.0  | 0.0 |    |
| 05.02.2024 | 84.67  | 45.06 | 39.61 | 24.60  | 24.91  | -1.25 | 23.88  | 24.67  | -3.25 | -0.79  | 0.00   | 0.00   | 0.943  | 24.0  | 0.0 |    |
| 06.02.2024 | 79.49  | 44.66 | 34.83 | 25.86  | 26.24  | -1.46 | 25.14  | 26.00  | -3.36 | -0.86  | 0.00   | 0.00   | 0.874  | 24.0  | 0.0 |    |
| 07.02.2024 | 78.08  | 44.02 | 34.06 | 25.66  | 26.05  | -1.51 | 24.94  | 25.81  | -3.43 | -0.87  | 0.00   | 0.00   | 0.847  | 24.0  | 0.0 |    |
| 08.02.2024 | 84.26  | 46.15 | 38.11 | 25.90  | 26.18  | -1.08 | 25.10  | 25.94  | -3.29 | -0.84  | 0.00   | 0.00   | 0.956  | 24.0  | 0.0 |    |
| 09.02.2024 | 96.17  | 50.89 | 45.28 | 26.95  | 27.04  | -0.33 | 25.89  | 26.73  | -3.19 | -0.84  | 0.00   | 0.00   | 1.173  | 24.0  | 0.0 |    |
| 10.02.2024 | 104.40 | 53.61 | 50.79 | 26.86  | 26.82  | 0.15  | 25.66  | 26.45  | -3.03 | -0.79  | 0.00   | 0.00   | 1.305  | 24.0  | 0.0 |    |
| 11.02.2024 | 103.57 | 53.73 | 49.84 | 27.48  | 27.44  | 0.15  | 26.28  | 26.98  | -2.63 | -0.70  | 0.00   | 0.00   | 1.313  | 24.0  | 0.0 |    |
| 12.02.2024 | 102.63 | 53.71 | 48.92 | 27.99  | 28.00  | -0.04 | 26.79  | 27.52  | -2.69 | -0.73  | 0.00   | 0.00   | 1.313  | 24.0  | 0.0 |    |
| 13.02.2024 | 101.71 | 53.81 | 47.90 | 28.11  | 28.14  | -0.11 | 26.91  | 27.68  | -2.82 | -0.77  | 0.00   | 0.00   | 1.290  | 24.0  | 0.0 |    |
| 14.02.2024 | 110.73 | 55.34 | 55.39 | 27.11  | 26.95  | 0.59  | 25.79  | 26.53  | -2.83 | -0.74  | 0.00   | 0.00   | 1.432  | 24.0  | 0.0 |    |
| 15.02.2024 | 115.54 | 56.05 | 59.49 | 26.15  | 25.87  | 1.08  | 24.71  | 25.39  | -2.71 | -0.68  | 0.00   | 0.00   | 1.477  | 24.0  | 0.0 |    |
| 16.02.2024 | 113.58 | 54.84 | 58.74 | 25.87  | 25.61  | 1.01  | 24.45  | 25.24  | -3.18 | -0.79  | 0.00   | 0.00   | 1.442  | 24.0  | 0.0 |    |
| 17.02.2024 | 110.26 | 54.70 | 55.56 | 26.61  | 26.42  | 0.72  | 25.29  | 25.95  | -2.58 | -0.66  | 0.00   | 0.00   | 1.407  | 24.0  | 0.0 |    |
| 18.02.2024 | 101.66 | 52.19 | 49.47 | 26.73  | 26.74  | -0.04 | 25.57  | 26.43  | -3.31 | -0.86  | 0.00   | 0.00   | 1.267  | 24.0  | 0.0 |    |
| 19.02.2024 | 90.87  | 48.54 | 42.33 | 25.93  | 26.14  | -0.81 | 25.03  | 25.90  | -3.42 | -0.87  | 0.00   | 0.00   | 1.060  | 24.0  | 0.0 |    |
| 20.02.2024 | 91.45  | 49.87 | 41.58 | 27.95  | 28.22  | -0.96 | 26.92  | 27.87  | -3.47 | -0.95  | 0.00   | 0.00   | 1.120  | 24.0  | 0.0 |    |
| 21.02.2024 | 94.01  | 50.63 | 43.38 | 27.50  | 27.75  | -0.90 | 26.43  | 27.40  | -3.60 | -0.97  | 0.00   | 0.00   | 1.148  | 24.0  | 0.0 |    |
| 22.02.2024 | 96.52  | 50.92 | 45.60 | 26.52  | 26.72  | -0.75 | 25.51  | 26.44  | -3.58 | -0.93  | 0.00   | 0.00   | 1.167  | 24.0  | 0.0 |    |
| 23.02.2024 | 96.68  | 50.58 | 46.10 | 26.05  | 26.27  | -0.84 | 25.07  | 26.03  | -3.76 | -0.96  | 0.00   | 0.00   | 1.158  | 24.0  | 0.0 |    |
| 24.02.2024 | 96.12  | 50.99 | 45.13 | 26.73  | 26.95  | -0.82 | 25.73  | 26.68  | -3.63 | -0.95  | 0.00   | 0.00   | 1.163  | 24.0  | 0.0 |    |
| 25.02.2024 | 90.24  | 49.76 | 40.48 | 27.17  | 27.49  | -1.17 | 26.25  | 27.25  | -3.74 | -1.00  | 0.00   | 0.00   | 1.065  | 24.0  | 0.0 |    |
| 26.02.2024 | 84.30  | 46.04 | 38.26 | 25.35  | 25.72  | -1.45 | 24.63  | 25.48  | -3.39 | -0.85  | 0.00   | 0.00   | 0.940  | 24.0  | 0.0 |    |
| 27.02.2024 | 83.39  | 45.58 | 37.81 | 25.04  | 25.40  | -1.43 | 24.32  | 25.16  | -3.40 | -0.84  | 0.00   | 0.00   | 0.917  | 24.0  | 0.0 |    |
| 28.02.2024 | 80.71  | 44.57 | 36.14 | 24.88  | 25.28  | -1.59 | 24.16  | 25.04  | -3.58 | -0.88  | 0.00   | 0.00   | 0.872  | 24.0  | 0.0 |    |
| 29.02.2024 | 79.70  | 43.90 | 35.80 | 24.17  | 24.55  | -1.56 | 23.45  | 24.31  | -3.60 | -0.86  | 0.00   | 0.00   | 0.839  | 24.0  | 0.0 |    |
| Средние:   | 93.23  | 49.37 | 43.85 | ---    | ---    | -0.70 | ---    | ---    | -3.30 | ---    | 0.00   | 0.00   | ---    | ---   | --- |    |
| Итого:     | ---    | ---   | ---   | 759.79 | 765.04 | ---   | 731.54 | 756.06 | ---   | -24.52 | ---    | ---    | 32.178 | 696.0 | 0.0 |    |

| Дата       | V1       | V2       | M1       | M2       | Mг       | Qo       | ВНР    | ВОС    |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
|            | м3       | м3       | т        | т        | т        | Гкал     | ч      | ч      |
| 31.01.2024 | 73479.81 | 33570.66 | 71878.07 | 33234.68 | 38643.39 | 2087.850 | 4322.0 | 5617.0 |
| 29.02.2024 | 74239.60 | 34335.70 | 72609.61 | 33990.74 | 38618.87 | 2120.028 | 5018.0 | 5617.0 |
| Итого:     | 759.79   | 765.04   | 731.54   | 756.06   | -24.52   | 32.178   | 696.0  | 0.0    |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации