

Отчет о суточных параметрах  
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Формовщиков ул, д. 38 (2.1 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 130364

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРЭМ SN 330316

Обратка: ПРЭМ SN 344405

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9230Г

КТСП-Н SN 9230х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC	HC
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.02.2024	77.33	58.01	19.32	85.31	83.93	1.63	83.07	82.63	0.53	0.44	7.00	7.00	1.604	24.0	0.0	
02.02.2024	79.58	58.91	20.67	85.00	83.35	1.96	82.64	82.02	0.76	0.62	7.00	7.00	1.709	24.0	0.0	
03.02.2024	83.14	61.46	21.68	85.33	83.50	2.16	82.78	82.06	0.87	0.72	7.00	7.00	1.796	24.0	0.0	
04.02.2024	84.80	62.23	22.57	86.38	84.45	2.25	83.70	82.96	0.89	0.74	7.00	7.00	1.891	24.0	0.0	
05.02.2024	83.08	61.34	21.74	84.01	82.19	2.18	81.50	80.78	0.89	0.72	7.00	7.00	1.773	24.0	0.0	
06.02.2024	79.92	60.21	19.71	88.61	86.86	2.00	86.14	85.41	0.85	0.73	7.00	7.00	1.699	24.0	0.0	
07.02.2024	78.39	58.97	19.42	87.55	85.86	1.95	85.20	84.49	0.83	0.71	7.00	7.00	1.655	24.0	0.0	
08.02.2024	83.91	61.93	21.98	87.32	85.37	2.25	84.66	83.88	0.94	0.79	7.00	7.00	1.862	24.0	0.0	
09.02.2024	94.96	68.99	25.97	88.97	86.66	2.63	85.61	84.81	0.94	0.80	7.00	7.00	2.228	24.0	0.0	
10.02.2024	103.25	73.16	30.09	88.62	85.97	3.04	84.75	83.92	0.98	0.83	7.00	7.00	2.560	24.0	0.0	
11.02.2024	102.31	72.42	29.89	89.78	87.13	2.99	85.92	85.10	0.96	0.82	7.00	7.00	2.577	24.0	0.0	
12.02.2024	101.54	73.31	28.23	90.93	88.44	2.77	87.06	86.33	0.84	0.73	7.00	7.00	2.467	24.0	0.0	
13.02.2024	99.75	71.99	27.76	89.50	87.22	2.58	85.82	85.21	0.72	0.61	7.00	7.00	2.390	24.0	0.0	
14.02.2024	107.82	74.52	33.30	85.38	82.72	3.16	81.35	80.69	0.82	0.67	7.00	7.00	2.721	24.0	0.0	
15.02.2024	112.36	76.10	36.26	82.17	79.32	3.54	78.02	77.29	0.94	0.73	7.00	7.00	2.844	24.0	0.0	
16.02.2024	111.35	75.66	35.69	81.19	78.38	3.51	77.15	76.40	0.97	0.74	7.00	7.00	2.767	24.0	0.0	
17.02.2024	108.11	74.41	33.70	82.59	79.90	3.31	78.68	77.94	0.94	0.74	7.00	7.00	2.663	24.0	0.0	
18.02.2024	99.68	70.06	29.62	83.28	80.97	2.81	79.86	79.19	0.84	0.67	7.00	7.00	2.373	24.0	0.0	
19.02.2024	89.59	64.13	25.46	80.83	79.01	2.28	78.07	77.53	0.70	0.55	7.00	7.00	1.991	24.0	0.0	
20.02.2024	90.14	63.99	26.15	79.55	77.71	2.35	76.81	76.26	0.72	0.55	7.00	7.00	2.012	24.0	0.0	
21.02.2024	92.97	66.85	26.12	84.22	82.23	2.39	81.16	80.57	0.72	0.58	7.00	7.00	2.125	24.0	0.0	
22.02.2024	95.30	67.87	27.43	82.77	80.75	2.48	79.63	79.07	0.70	0.56	7.00	7.00	2.189	24.0	0.0	
23.02.2024	95.27	67.40	27.87	81.94	79.91	2.52	78.83	78.27	0.72	0.56	7.00	7.00	2.203	24.0	0.0	
24.02.2024	94.77	67.38	27.39	83.27	81.19	2.53	80.14	79.53	0.77	0.61	7.00	7.00	2.201	24.0	0.0	
25.02.2024	89.71	64.85	24.86	83.99	82.09	2.29	81.12	80.52	0.74	0.60	7.00	7.00	2.019	24.0	0.0	
26.02.2024	83.73	60.98	22.75	79.86	78.22	2.07	77.44	76.89	0.71	0.55	7.00	7.00	1.763	24.0	0.0	
27.02.2024	82.40	59.83	22.57	78.90	77.32	2.03	76.58	76.05	0.70	0.53	7.00	7.00	1.729	24.0	0.0	
28.02.2024	80.79	59.21	21.58	78.73	77.24	1.92	76.50	75.99	0.66	0.50	7.00	7.00	1.652	24.0	0.0	
29.02.2024	79.52	57.92	21.60	77.49	76.03	1.90	75.35	74.86	0.65	0.49	7.00	7.00	1.628	24.0	0.0	
Средние:	91.91	66.00	25.91	---	---	2.46	---	---	0.80	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2443.45	2383.92	---	2355.54	2336.66	---	18.88	---	---	61.092	696.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	8097.20	7900.36	7870.05	7783.62	86.43	183.405	5050.0	0.0
29.02.2024	10540.64	10284.27	10225.58	10120.28	105.30	244.497	5746.0	0.0
Итого:	2443.45	2383.92	2355.54	2336.66	18.88	61.092	696.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации