

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Кавалерийская ул, д. 51 (2.2 МКД УК "ПРОФКОМ")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00104501

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 350095

Подача:

ПРЭМ SN 290672

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 9262

КТСП-Н SN 9262a

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2024	55.24	49.90	5.34	193.07	185.23	4.14	190.26	183.02	3.88	7.24	0.00	0.00	1.014	24.0	0.0	
02.03.2024	54.35	49.03	5.32	193.05	185.27	4.11	190.33	183.12	3.86	7.21	0.00	0.00	1.007	24.0	0.0	
03.03.2024	55.03	49.66	5.37	193.10	185.29	4.13	190.32	183.13	3.85	7.19	0.00	0.00	1.019	24.0	0.0	
04.03.2024	55.30	49.94	5.36	192.99	185.32	4.05	190.13	183.16	3.73	6.97	0.00	0.00	1.021	24.0	0.0	
05.03.2024	55.14	49.79	5.35	193.06	185.28	4.11	190.23	183.12	3.81	7.11	0.00	0.00	1.014	24.0	0.0	
06.03.2024	60.67	54.05	6.62	193.18	185.56	4.12	189.84	182.97	3.69	6.87	0.00	0.00	1.256	24.0	0.0	
07.03.2024	64.83	57.64	7.19	193.34	185.70	4.03	189.60	182.78	3.66	6.82	0.00	0.00	1.360	24.0	0.0	
08.03.2024	59.33	53.27	6.06	193.28	185.43	4.15	190.08	182.92	3.84	7.16	0.00	0.00	1.150	24.0	0.0	
09.03.2024	58.41	52.45	5.96	193.29	185.39	4.17	190.17	182.99	3.85	7.18	0.00	0.00	1.132	24.0	0.0	
10.03.2024	65.44	58.03	7.41	193.50	185.68	4.12	189.66	182.74	3.72	6.92	0.00	0.00	1.404	24.0	0.0	
11.03.2024	68.44	60.57	7.87	193.69	185.78	4.17	189.52	182.61	3.71	6.91	0.00	0.00	1.490	24.0	0.0	
12.03.2024	66.77	59.26	7.51	193.57	185.73	4.13	189.64	182.65	3.76	6.99	0.00	0.00	1.422	24.0	0.0	
13.03.2024	63.03	56.25	6.78	193.46	185.55	4.17	189.91	182.80	3.82	7.11	0.00	0.00	1.283	24.0	0.0	
14.03.2024	55.76	50.42	5.34	193.20	185.18	4.24	190.36	182.95	3.97	7.41	0.00	0.00	1.015	24.0	0.0	
15.03.2024	54.14	49.00	5.14	193.11	185.26	4.15	190.47	183.10	3.95	7.37	0.00	0.00	0.980	24.0	0.0	
16.03.2024	52.96	48.05	4.91	192.93	185.26	4.06	190.41	183.23	3.84	7.18	0.00	0.00	0.929	24.0	0.0	
17.03.2024	51.67	46.98	4.69	193.04	185.14	4.18	190.61	183.22	3.95	7.39	0.00	0.00	0.893	24.0	0.0	
18.03.2024	50.73	46.26	4.47	192.98	185.08	4.18	190.59	183.16	3.98	7.43	0.00	0.00	0.850	24.0	0.0	
19.03.2024	52.63	47.71	4.92	192.97	185.28	4.07	190.44	183.27	3.84	7.17	0.00	0.00	0.935	24.0	0.0	
20.03.2024	53.05	48.19	4.86	192.94	185.31	4.03	190.38	183.23	3.83	7.15	0.00	0.00	0.924	24.0	0.0	
21.03.2024	51.83	47.32	4.51	198.44	190.49	4.09	195.94	188.48	3.88	7.46	0.00	0.00	0.882	24.0	0.0	
22.03.2024	48.88	44.79	4.09	192.91	185.08	4.14	190.65	183.28	3.94	7.37	0.00	0.00	0.778	24.0	0.0	
23.03.2024	48.41	44.35	4.06	192.84	185.22	4.03	190.68	183.54	3.82	7.14	0.00	0.00	0.771	24.0	0.0	
24.03.2024	48.92	44.70	4.22	192.87	185.36	3.97	190.67	183.59	3.78	7.08	0.00	0.00	0.803	24.0	0.0	
25.03.2024	48.51	44.42	4.09	193.04	185.23	4.13	190.87	183.45	3.96	7.42	0.00	0.00	0.779	24.0	0.0	
26.03.2024	48.40	44.34	4.06	192.96	185.19	4.11	190.80	183.51	3.90	7.29	0.00	0.00	0.773	24.0	0.0	
27.03.2024	48.50	44.37	4.13	192.69	185.25	3.94	190.53	183.56	3.73	6.97	0.00	0.00	0.787	24.0	0.0	
28.03.2024	51.76	46.98	4.78	192.67	185.29	3.91	190.22	183.34	3.68	6.88	0.00	0.00	0.909	24.0	0.0	
29.03.2024	51.68	46.83	4.85	193.08	185.46	4.03	190.63	183.48	3.82	7.15	0.00	0.00	0.922	24.0	0.0	
30.03.2024	51.96	47.21	4.75	193.57	185.83	4.08	191.08	183.84	3.86	7.24	0.00	0.00	0.905	24.0	0.0	
31.03.2024	50.84	46.31	4.53	193.45	185.77	4.05	191.05	183.85	3.84	7.20	0.00	0.00	0.865	24.0	0.0	
Средние:	54.92	49.62	5.31	---	---	4.09	---	---	3.83	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5992.27	5751.89	---	5906.07	5684.09	---	221.98	---	---	31.272	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	52667.80	50860.17	51829.55	50217.18	1612.37	339.528	10836.0	2444.0
31.03.2024	58660.07	56612.06	57735.62	55901.27	1834.35	370.800	11580.0	2444.0
Итого:	5992.27	5751.89	5906.07	5684.09	221.98	31.272	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации