

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Карпинского ул, д. 70 (2.2 МКД УК "Профком")

Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00130458

Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

ПРЭМ SN 271586

Подача:

ПРЭМ SN 281934

Обратка:

Датчик температуры:

КТСП-Н SN 16044г

КТСП-Н SN 16044

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.03.2024	55.18	50.58	4.60	104.35	107.14	-2.63	102.85	105.83	-2.86	-2.98	0.00	0.00	0.473	24.0	0.0	
02.03.2024	54.25	49.66	4.59	104.38	107.15	-2.61	102.93	105.88	-2.83	-2.95	0.00	0.00	0.471	24.0	0.0	
03.03.2024	54.94	50.37	4.57	104.28	107.16	-2.73	102.79	105.86	-2.95	-3.08	0.00	0.00	0.469	24.0	0.0	
04.03.2024	55.22	50.69	4.53	104.17	107.18	-2.85	102.67	105.86	-3.06	-3.19	0.00	0.00	0.464	24.0	0.0	
05.03.2024	55.05	50.50	4.55	104.04	107.16	-2.95	102.55	105.86	-3.17	-3.30	0.00	0.00	0.466	24.0	0.0	
06.03.2024	60.52	54.81	5.71	104.03	107.33	-3.12	102.24	105.80	-3.42	-3.56	0.00	0.00	0.583	24.0	0.0	
07.03.2024	64.73	58.54	6.19	103.87	107.44	-3.38	101.86	105.71	-3.71	-3.85	0.00	0.00	0.630	24.0	0.0	
08.03.2024	59.26	54.12	5.14	103.66	107.28	-3.44	101.96	105.79	-3.69	-3.84	0.00	0.00	0.523	24.0	0.0	
09.03.2024	58.32	53.17	5.15	103.52	107.25	-3.54	101.87	105.81	-3.80	-3.94	0.00	0.00	0.523	24.0	0.0	
10.03.2024	65.30	58.84	6.46	103.41	107.43	-3.82	101.37	105.69	-4.17	-4.31	0.00	0.00	0.655	24.0	0.0	
11.03.2024	68.31	61.51	6.80	103.14	107.49	-4.12	100.95	105.60	-4.50	-4.65	0.00	0.00	0.686	24.0	0.0	
12.03.2024	66.66	60.16	6.50	102.89	107.41	-4.30	100.79	105.60	-4.66	-4.81	0.00	0.00	0.655	24.0	0.0	
13.03.2024	62.94	56.98	5.96	102.75	107.30	-4.34	100.86	105.67	-4.65	-4.81	0.00	0.00	0.601	24.0	0.0	
14.03.2024	55.69	51.15	4.54	102.62	107.03	-4.21	101.12	105.69	-4.43	-4.58	0.00	0.00	0.459	24.0	0.0	
15.03.2024	54.06	49.63	4.43	102.62	107.02	-4.20	101.20	105.76	-4.41	-4.57	0.00	0.00	0.447	24.0	0.0	
16.03.2024	52.88	48.63	4.25	102.53	106.99	-4.25	101.16	105.77	-4.45	-4.61	0.00	0.00	0.429	24.0	0.0	
17.03.2024	51.61	47.57	4.04	102.47	106.93	-4.26	101.17	105.77	-4.45	-4.60	0.00	0.00	0.408	24.0	0.0	
18.03.2024	50.68	46.87	3.81	102.43	106.89	-4.26	101.18	105.77	-4.44	-4.59	0.00	0.00	0.384	24.0	0.0	
19.03.2024	52.54	48.37	4.17	102.52	106.97	-4.25	101.17	105.76	-4.44	-4.59	0.00	0.00	0.421	24.0	0.0	
20.03.2024	52.97	48.81	4.16	102.52	106.99	-4.26	101.16	105.76	-4.45	-4.61	0.00	0.00	0.421	24.0	0.0	
21.03.2024	51.76	47.85	3.91	103.48	107.90	-4.19	102.15	106.72	-4.37	-4.57	0.00	0.00	0.399	24.0	0.0	
22.03.2024	48.81	45.28	3.53	102.97	106.99	-3.84	101.79	105.94	-4.00	-4.15	0.00	0.00	0.359	24.0	0.0	
23.03.2024	48.35	44.87	3.48	103.12	107.00	-3.70	101.96	105.96	-3.85	-4.00	0.00	0.00	0.354	24.0	0.0	
24.03.2024	48.85	45.19	3.66	103.24	107.00	-3.58	102.05	105.94	-3.74	-3.89	0.00	0.00	0.373	24.0	0.0	
25.03.2024	48.46	44.92	3.54	103.29	106.96	-3.50	102.12	105.92	-3.66	-3.80	0.00	0.00	0.361	24.0	0.0	
26.03.2024	48.34	44.88	3.46	103.27	106.95	-3.50	102.12	105.91	-3.64	-3.79	0.00	0.00	0.353	24.0	0.0	
27.03.2024	48.43	44.90	3.53	103.23	106.93	-3.52	102.07	105.88	-3.67	-3.81	0.00	0.00	0.360	24.0	0.0	
28.03.2024	51.69	47.62	4.07	103.24	106.97	-3.55	101.92	105.81	-3.74	-3.88	0.00	0.00	0.414	24.0	0.0	
29.03.2024	51.59	47.50	4.09	103.34	107.17	-3.63	102.03	106.00	-3.82	-3.97	0.00	0.00	0.417	24.0	0.0	
30.03.2024	51.90	47.87	4.03	103.52	107.47	-3.74	102.19	106.28	-3.93	-4.09	0.00	0.00	0.410	24.0	0.0	
31.03.2024	50.78	46.93	3.85	103.36	107.41	-3.85	102.09	106.27	-4.02	-4.19	0.00	0.00	0.392	24.0	0.0	
Средние:	54.84	50.28	4.56	---	---	-3.68	---	---	-3.90	---	0.00	0.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3202.23	3322.29	---	3156.32	3281.87	---	-125.55	---	---	14.360	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	13233.68	13190.56	13002.88	12999.67	3.20	75.137	2939.0	0.0
31.03.2024	16435.91	16512.85	16159.20	16281.54	-122.34	89.497	3683.0	0.0
Итого:	3202.23	3322.29	3156.32	3281.87	-125.55	14.360	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации